Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 68 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 | Режим (схема): 6;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетным алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 95,7 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	*	196,68	169,78	26,90	95,29	53,46	41,83	8,00	3,00	7,12	26,90			27,45		27,45	-	95,58		2,57			9,70
25.01.16	24,00	*	202,09	176,62	25,47	92,71	53,86	38,85	8,00	3,00	6,88	25,47			25,99		25,99	-	92,98		2,37			9,25
26.01.16	24,00	*	201,11	177,20	23,91	90,95	53,45	37,50	8,00	3,00	6,67	23,91			24,40		24,40	-	91,23		2,18			8,85
27.01.16	24,00	*	207,68	179,43	28,24	90,58	54,42	36,16	8,00	3,00	6,51	28,24			28,82		28,82	-	90,81		2,56			9,08
28.01.16	24,00	*	205,91	179,19	26,72	86,80	53,18	33,62	8,00	3,00	6,04	26,72			27,26		27,26	-	87,04		2,33			8,37
29.01.16	24,00	*	206,52	179,55	26,97	85,74	52,44	33,31	8,00	3,00	6,00	26,97			27,52		27,52	-	86,04		2,32			8,32
30.01.16	24,00	*	205,28	179,25	26,03	84,90	52,32	32,58	8,00	3,00	5,86	26,03			26,56		26,56	-	85,13		2,22			8,08
31.01.16	24,00	*	207,47	178,16	29,31	81,89	51,09	30,80	8,00	3,00	5,51	29,31			29,91		29,91	-	82,11		2,41			7,91
01.02.16	24,00	*	207,59	178,56	29,03	80,76	50,27	30,49	8,00	3,00	5,46	29,03			29,62		29,62	-	81,04		2,35			7,81
02.02.16	24,00	*	200,70	173,20	27,50	81,25	50,06	31,19	8,00	3,00	5,42	27,50			28,06		28,06	-	81,52		2,24			7,66
03.02.16	24,00	*	189,04	163,87	25,17	82,15	49,36	32,79	8,00	3,00	5,39	25,17			25,68		25,68	-	82,42		2,07			7,46
04.02.16	24,00	*	189,35	161,63	27,72	81,18	48,29	32,89	8,00	3,00	5,33	27,72			28,29		28,29	-	81,46		2,26			7,59
05.02.16	24,00	*	187,01	159,84	27,18	81,30	48,19	33,11	8,00	3,00	5,31	27,18			27,73		27,73	-	81,55		2,22			7,52
06.02.16	24,00	*	187,34	158,64	28,70	81,05	47,10	33,96	8,00	3,00	5,40	28,70			29,28		29,28	-	81,32		2,33			7,73
07.02.16	24,00	*	189,82	159,96	29,86	81,17	47,77	33,41	8,00	3,00	5,36	29,86			30,47		30,47	-	81,44		2,43			7,79
08.02.16	24,00	*	189,78	161,45	28,33	81,20	48,48	32,72	8,00	3,00	5,30	28,33			28,91		28,91	-	81,47		2,31			7,61
09.02.16	24,00	*	190,89	162,71	28,17	81,11	48,81	32,31	8,00	3,00	5,27	28,17			28,75		28,75	-	81,36		2,29			7,56
10.02.16	24,00	*	189,43	162,17	27,26	80,41	48,72	31,70	8,00	3,00	5,16	27,26			27,81		27,81	-	80,64		2,20			7,35
11.02.16	24,00	*	188,78	162,93	25,85	79,99	48,53	31,46	8,00	3,00	5,14	25,85			26,38		26,38	-	80,19		2,07			7,21
12.02.16	24,00	*	188,24	162,91	25,33	79,10	47,98	31,12	8,00	3,00	5,08	25,33			25,84		25,84	-	79,33		2,01			7,09
13.02.16	24,00	*	189,22	161,79	27,43	79,22	47,88	31,33	8,00	3,00	5,08	27,43			27,99		27,99	-	79,46		2,18			7,26
14.02.16	24,00	*	191,85	162,02	29,83	79,40	47,90	31,50	8,00	3,00	5,12	29,83			30,44		30,44	-	79,66		2,38			7,49
15.02.16	24,00	*	188,71	161,71	27,00	80,18	48,15	32,03	8,00	3,00	5,19	27,00			27,55		27,55	-	80,44		2,17			7,37
16.02.16	24,00	*	183,76	158,19	25,57	80,53	47,50	33,03	8,00	3,00	5,24	25,57			26,09		26,09	-	80,79		2,07			7,30
17.02.16	24,00	*	184,80	157,72	27,08	80,62	47,11	33,51	8,00	3,00	5,30	27,08			27,63		27,63	-	80,88		2,19			7,49
18.02.16	24,00	*	186,92	161,11	25,81	80,76	47,61	33,15	8,00	3,00	5,36	25,81			26,34		26,34	-	81,03		2,09			7,45
19.02.16	24,00	*	187,66	163,09	24,57	80,84	48,14	32,70	8,00	3,00	5,35	24,57			25,07		25,07	-	81,10		1,99			7,34
20.02.16	24,00	*	189,79	161,84	27,95	81,09	48,15	32,94	8,00	3,00	5,34	27,95			28,52		28,52	-	81,37		2,27			7,62
21.02.16	24,00	*	187,95	161,29	26,66	81,32	48,15	33,17	8,00	3,00	5,36	26,66			27,20		27,20	-	81,60		2,18			7,54
22.02.16	24,00	*	187,29	160,74	26,56	81,16	48,06	33,10	8,00	3,00	5,33	26,56			27,10		27,10	-	81,44		2,16			7,50
23.02.16	24,00	*	189,08	161,05	28,03	81,23	48,31	32,92	8,00	3,00	5,32	28,03			28,60		28,60	-	81,50		2,28			7,60
Среднее	24,00	-	193,48	166,38	27,10	82,77	49,51	33,26	8,00	3,00	5,55	27,10	-	-	27,65	-	27,65	-	83,03	-	2,25	-	-	7,80
Итого	744,00		5997,76	5157,63	840,13						172,20	840,13	0,00	0,00	857,28	0,00	857,28	0,00			69,71	0,00	0,00	241,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	69435,80	56462,74	23773,16	0,00	24347,05	0,00	2262,14	1723,05	
	24.02.16 00:00	75425,31	61613,05	26528,98	0,00	27187,98	0,00	2503,57	1952,31	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **241,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **857,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 28 ФЕВ 2016 г.