Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8793.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	93,60	75,11	18,49	91,06	54,63	36,43	7,00	5,00	2,76	18,69	-	-	19,31	-	19,31	-	89,25	-	1,67			4,42
25.01.16	24,00	-	91,89	76,05	15,84	89,08	54,32	34,76	7,00	5,00	2,66	16,02	-	-	16,57	-	16,57	-	87,45	-	1,40			4,06
26.01.16	24,00	-	97,57	76,75	20,82	87,78	54,71	33,07	7,00	5,00	2,54	21,06	-	-	21,77	-	21,77	-	87,13	-	1,84			4,37
27.01.16	24,00	-	91,30	77,65	13,65	84,17	53,65	30,52	7,00	5,00	2,35	14,00	-	-	14,40	-	14,40	-	83,62	-	1,17			3,52
28.01.16	24,00	-	93,00	77,93	15,07	83,05	52,89	30,16	7,00	5,00	2,33	15,42	-	-	15,90	-	15,90	-	82,62	-	1,28			3,61
29.01.16	24,00	-	95,56	77,47	18,09	82,09	52,79	29,30	7,00	5,00	2,26	18,48	-	-	19,04	-	19,04	-	81,14	-	1,50			3,76
30.01.16	24,00	-	97,21	77,26	19,95	79,63	51,70	27,93	7,00	5,00	2,13	20,49	-	-	21,09	-	21,09	-	79,16	-	1,62			3,75
31.01.16	24,00	-	95,64	76,83	18,81	78,30	50,84	27,46	7,00	5,00	2,09	19,40	-	-	19,92	-	19,92	-	77,04	-	1,49			3,59
01.02.16	24,00	-	92,35	77,23	15,12	78,34	50,77	27,57	7,00	5,00	2,11	15,65	-	-	16,08	-	16,08	-	77,59	-	1,21			3,32
02.02.16	24,00	-	85,62	69,93	15,69	79,33	51,31	28,02	7,00	5,00	2,16	16,10	-	-	16,42	-	16,42	-	65,16	-	1,05			3,21
03.02.16	24,00	-	84,60	59,58	25,02	77,77	50,23	27,54	7,00	5,00	2,12	25,55	-	-	25,93	-	25,93	-	57,34	-	1,47			3,59
04.02.16	24,00	-	85,11	59,14	25,97	78,55	50,66	27,89	7,00	5,00	2,15	26,63	-	-	27,03	-	27,03	-	57,84	-	1,54			3,69
05.02.16	24,00	-	84,57	56,66	27,91	77,53	49,32	28,21	7,00	5,00	2,16	28,60	-	-	29,02	-	29,02	-	55,97	-	1,60			3,77
06.02.16	24,00	-	84,15	58,69	25,46	79,23	50,31	28,92	7,00	5,00	2,24	25,91	-	-	26,31	-	26,31	-	56,91	-	1,48			3,72
07.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
08.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
09.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
10.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
11.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
12.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
13.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
14.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
15.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
16.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
17.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
18.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
19.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
20.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
21.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
22.02.16	24,00	-	84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
23.02.16	24,00		84,61	58,16	26,45	78,44	50,10	28,34	7,00	5,00	2,19	27,05	-	-	27,45	-	27,45	-	56,91	-	1,54	-	-	3,73
Среднее	24,00	-	87,44	64,03	23,40	79,98	50,96	29,02	7,00	5,00	2,23	23,93	-	-	24,37	-	24,37	-	64,70	-	1,50	-	-	3,73
Итого	744,00		2710,54	1985,06	725,48						69,20	741,79	0,00	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00			46,49	0,00	0,00	115,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	1529,20	1220,12	331,74	-	343,23	-	76,99	-	
	24.02.16 01:00	2960,91	3264,42	1015,45	-	1040,49	-	90,60		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **755,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ Дата сдачи показаний

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.