Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9970.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	121,13	99,37	21,76	96,33	50,45	45,88	7,00	5,00	4,55	22,00	-	-	22,87	-	22,87	-	96,14	-	2,12			6,67
25.01.16	24,00	-	122,58	102,74	19,84	93,56	50,69	42,87	7,00	5,00	4,39	20,18	-	-	20,97	-	20,97	-	93,21	-	1,88			6,27
26.01.16	24,00	-	124,78	103,05	21,73	91,93	50,55	41,38	7,00	5,00	4,24	22,19	-	-	23,01	-	23,01	-	91,65	-	2,04			6,27
27.01.16	24,00	-	126,38	104,58	21,80	91,37	51,61	39,76	7,00	5,00	4,13	22,24	-	-	23,03	-	23,03	-	91,01	-	2,03			6,16
28.01.16	24,00	-	124,81	104,48	20,33	87,41	50,55	36,86	7,00	5,00	3,81	20,92	-	-	21,61	-	21,61	-	87,21	-	1,83			5,64
29.01.16	24,00	-	123,75	104,54	19,21	86,77	49,85	36,92	7,00	5,00	3,82	19,75	-	-	20,43	-	20,43	-	86,79	-	1,71			5,53
30.01.16	24,00	-	125,22	104,37	20,85	85,44	49,67	35,77	7,00	5,00	3,69	21,46	-	-	22,15	-	22,15	-	84,99	-	1,83			5,52
31.01.16	24,00	-	128,06	103,99	24,07	82,42	48,55	33,87	7,00	5,00	3,48	24,71	-	-	25,46	-	25,46	-	82,07	-	2,03			5,51
01.02.16	24,00	-	124,11	104,22	19,89	81,74	47,83	33,91	7,00	5,00	3,49	20,47	-	-	21,08	-	21,08	-	81,88	-	1,68			5,16
02.02.16	24,00	-	123,53	104,47	19,06	82,09	47,87	34,22	7,00	5,00	3,53	19,71	-	-	20,30	-	20,30	-	82,08	-	1,62			5,15
03.02.16	24,00	-	124,75	105,84	18,91	83,04	48,51	34,53	7,00	5,00	3,60	19,60	-	-	20,20	-	20,20	-	83,06	-	1,63			5,23
04.02.16	24,00	-	127,51	104,86	22,65	82,07	47,57	34,50	7,00	5,00	3,57	23,28	-	-	23,98	-	23,98	-	82,09	-	1,91			5,48
05.02.16	24,00	-	123,70	103,67	20,03	82,10	47,45	34,65	7,00	5,00	3,55	20,65	-	-	21,27	-	21,27	-	82,00	-	1,70			5,24
06.02.16	24,00	-	123,56	103,46	20,10	81,98	46,63	35,35	7,00	5,00	3,61	20,79	-	-	21,42	-	21,42	-	81,93	-	1,71			5,31
07.02.16	24,00	-	127,08	104,28	22,80	82,07	47,16	34,91	7,00	5,00	3,59	23,41	-	-	24,11	-	24,11	-	82,06	-	1,92			5,52
08.02.16	24,00	-	124,55	105,14	19,41	82,07	47,68	34,39	7,00	5,00	3,57	20,00	-	-	20,59	-	20,59	-	82,13	-	1,65			5,22
09.02.16	24,00	-	126,44	105,78	20,66	81,92	47,99	33,93	7,00	5,00	3,54	21,29	-	-	21,92	-	21,92	-	81,82	-	1,74			5,29
10.02.16	24,00	-	125,76	105,37	20,39	81,18	47,89	33,29	7,00	5,00	3,47	20,97	-	-	21,60	-	21,60	-	81,01	-	1,70			5,17
11.02.16	24,00	-	125,10	105,73	19,37	80,56	47,77	32,79	7,00	5,00	3,43	19,98	-	-	20,57	-	20,57	-	80,20	-	1,60			5,03
12.02.16	24,00	-	124,53	105,40	19,13	80,02	47,17	32,85	7,00	5,00	3,42	19,76	-	-	20,32	-	20,32	-	79,98	-	1,58			5,00
13.02.16	24,00	-	125,46	105,17	20,29	80,03	47,03	33,00	7,00	5,00	3,43	20,89	-	-	21,51	-	21,51	-	80,05	-	1,67			5,10
14.02.16	24,00	-	128,09	105,44	22,65	80,35	46,99	33,36	7,00	5,00	3,47	23,29	-	-	23,98	-	23,98	-	80,46	-	1,87			5,34
15.02.16	24,00	-	124,72	104,18	20,54	80,99	46,99	34,00	7,00	5,00	3,49	21,20	-	-	21,82	-	21,82	-	80,88	-	1,72			5,21
16.02.16	24,00	-	123,73	101,91	21,82	81,42	46,54	34,88	7,00	5,00	3,51	22,49	-	-	23,19	-	23,19	-	81,36	-	1,83			5,33
17.02.16	24,00	-	124,16	102,39	21,77	81,51	46,32	35,19	7,00	5,00	3,55	22,51	-	-	23,18	-	23,18	-	81,46	-	1,83			5,38
18.02.16	24,00	-	124,08	97,54	26,54	81,59	46,50	35,09	7,00	5,00	3,90	20,71	-	-	21,33	-	21,33	-	81,56	-	1,69			5,59
19.02.16	24,00	-	123,98	104,96	19,02	81,76	47,19	34,57	7,00	5,00	3,58	19,61	-	-	20,20	-	20,20	-	81,71	-	1,60			5,19
20.02.16	24,00	-	123,10	104,58	18,52	82,04	47,29	34,75	7,00	5,00	3,59	19,04	-	-	19,61	-	19,61	-	82,03	-	1,56			5,16
21.02.16	24,00	-	125,87	104,11	21,76	82,18	47,16	35,02	7,00	5,00	3,61	22,30	-	-	22,98	-	22,98	-	82,18	-	1,83			5,44
22.02.16	24,00	-	125,88	103,83	22,05	82,05	47,05	35,00	7,00	5,00	3,59	22,63	-	-	23,32	-	23,32	-	82,00	-	1,86			5,45
23.02.16	24,00	-	129,14	104,12	25,02	82,09	47,39	34,70	7,00	5,00	3,57	25,64	-	-	26,41	-	26,41	-	82,06	-	2,10			5,67
Среднее	24,00	-	125,02	103,99	21,03	83,62	48,06	35,55	7,00	5,00	3,67	21,41	-	-	22,08	-	22,08	-	83,52	-	1,79	-	-	5,46
Итого	744,00		3875,54	3223,57	651,97						113,76	663,67	0,00	0,00	684,42	0,00	684,42	0,00			55,46	0,00	0,00	169,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	30226,80	24498,78	5996,41	-	6135,02	-	826,36	-	-
	24.02.16 01:00	34102,92	27722,66	6660,36	-	6819,73	-	995,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **169,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **684,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать теплоисточника

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 28 ФЕВ 2016 г.

печать энергосбыта