Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 73 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 69,32 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.16 | 24,00 | - | 71,01 | 60,86 | 10,15 | 95,44 | 46,90 | 48,54 | 7,00 | 5,00 | 2,92 | 10,67 | - | - | 11,07 | - | 11,07 | - | 94,63 | - | 1,01 | | | 3,93 |
| 25.01.16 | 24,00 | - | 70,95 | 60,94 | 10,01 | 93,34 | 46,53 | 46,81 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 10,50 | - | - | 10,89 | - | 10,89 | - | 92,69 | - | 0,97 | | | 3,79 |
| 26.01.16 | 24,00 | - | 70,46 | 61,38 | 9,08 | 90,42 | 46,06 | 44,36 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 9,63 | - | - | 9,95 | - | 9,95 | - | 89,35 | - | 0,86 | | | 3,55 |
| 27.01.16 | 24,00 | - | 43,34 | 37,67 | 5,67 | 82,94 | 48,86 | 34,08 | 7,00 | 5,00 | 0,99 | 13,45 | - | - | 13,67 | - | 13,67 | - | 57,85 | - | 0,77 | | | 1,76 |
| 28.01.16 | 24,00 | - | 52,79 | 41,70 | 11,09 | 74,12 | 37,88 | 36,24 | 7,00 | 5,00 | 1,58 | 10,61 | - | - | 10,85 | - | 10,85 | - | 71,01 | - | 0,75 | | | 2,33 |
| 29.01.16 | 24,00 | - | 65,70 | 53,95 | 11,75 | 83,79 | 42,25 | 41,54 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 10,75 | - | - | 11,07 | - | 11,07 | - | 83,34 | - | 0,90 | | | 3,23 |
| 30.01.16 | 24,00 | - | 67,56 | 56,09 | 11,47 | 82,74 | 42,95 | 39,79 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 10,65 | - | - | 10,96 | - | 10,96 | - | 82,08 | - | 0,87 | | | 3,18 |
| 31.01.16 | 24,00 | - | 68,77 | 56,32 | 12,45 | 80,38 | 42,96 | 37,42 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 11,72 | - | - | 12,04 | - | 12,04 | - | 79,56 | - | 0,94 | | | 3,11 |
| 01.02.16 | 24,00 | - | 67,67 | 56,43 | 11,24 | 77,73 | 41,78 | 35,95 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 10,41 | - | - | 10,70 | - | 10,70 | - | 77,51 | - | 0,81 | | | 2,90 |
| 02.02.16 | 24,00 | - | 68,41 | 56,36 | 12,05 | 79,03 | 42,15 | 36,88 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 11,23 | - | - | 11,56 | - | 11,56 | - | 78,66 | - | 0,88 | | | 3,03 |
| 03.02.16 | 24,00 | - | 68,00 | 56,99 | 11,01 | 78,26 | 42,25 | 36,01 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 10,36 | - | - | 10,64 | - | 10,64 | - | 77,91 | - | 0,81 | | | 2,92 |
| 04.02.16 | 24,00 | - | 68,39 | 55,83 | 12,56 | 78,00 | 41,49 | 36,51 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 11,79 | - | - | 12,10 | - | 12,10 | - | 77,67 | - | 0,91 | | | 3,02 |
| 05.02.16 | 24,00 | - | 67,44 | 56,25 | 11,19 | 77,93 | 41,53 | 36,40 | 7,00 | 5,00 | 2,12 | 10,33 | - | - | 10,60 | - | 10,60 | - | 77,55 | - | 0,80 | | | 2,92 |
| 06.02.16 | 24,00 | - | 68,69 | 55,69 | 13,00 | 77,63 | 40,71 | 36,92 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 12,11 | - | - | 12,44 | - | 12,44 | - | 77,29 | - | 0,94 | | | 3,07 |
| 07.02.16 | 24,00 | - | 68,27 | 55,48 | 12,79 | 77,81 | 40,87 | 36,94 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 12,01 | - | - | 12,34 | - | 12,34 | - | 77,63 | - | 0,93 | | | 3,05 |
| 08.02.16 | 24,00 | - | 66,96 | 56,22 | 10,74 | 78,16 | 41,38 | 36,78 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 9,84 | - | - | 10,11 | - | 10,11 | - | 77,78 | - | 0,77 | | | 2,91 |
| 09.02.16 | 24,00 | - | 68,34 | 57,90 | 10,44 | 78,50 | 42,36 | 36,14 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 9,62 | - | - | 9,88 | - | 9,88 | - | 78,13 | - | 0,75 | | | 2,91 |
| 10.02.16 | 24,00 | - | 67,85 | 57,24 | 10,61 | 77,48 | 42,15 | 35,33 | 7,00 | 5,00 | 2,09 | 9,82 | - | - | 10,06 | - | 10,06 | - | 77,07 | - | 0,76 | | | 2,85 |
| 11.02.16 | 24,00 | - | 68,00 | 56,43 | 11,57 | 76,76 | 41,92 | 34,84 | 7,00 | 5,00 | 2,04 | 10,70 | - | - | 10,99 | - | 10,99 | - | 76,39 | - | 0,82 | | | 2,85 |
| 12.02.16 | 24,00 | - | 67,50 | 56,82 | 10,68 | 76,24 | 41,81 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 9,78 | - | - | 10,07 | - | 10,07 | - | 75,93 | - | 0,74 | | | 2,77 |
| 13.02.16 | 24,00 | - | 68,57 | 56,72 | 11,85 | 76,20 | 41,79 | 34,41 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 11,04 | - | - | 11,31 | - | 11,31 | - | 76,00 | - | 0,84 | | | 2,86 |
| 14.02.16 | 24,00 | - | 68,82 | 56,54 | 12,28 | 76,63 | 41,81 | 34,82 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 11,56 | - | - | 11,83 | - | 11,83 | - | 76,77 | - | 0,89 | | | 2,91 |
| 15.02.16 | 24,00 | - | 68,55 | 57,64 | 10,91 | 78,55 | 42,56 | 35,99 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 10,26 | - | - | 10,53 | - | 10,53 | - | 78,29 | - | 0,81 | | | 2,93 |
| 16.02.16 | 24,00 | - | 68,73 | 58,10 | 10,63 | 78,69 | 42,30 | 36,39 | 7,00 | 5,00 | 2,17 | 10,02 | - | - | 10,27 | - | 10,27 | - | 78,34 | - | 0,79 | | | 2,95 |
| 17.02.16 | 24,00 | - | 50,04 | 41,41 | 8,63 | 78,38 | 41,67 | 36,71 | 7,00 | 5,00 | 1,56 | 8,20 | - | - | 8,44 | - | 8,44 | - | 78,24 | - | 0,64 | | | 2,20 |
| 18.02.16 | 24,00 | - | 69,38 | 57,75 | 11,63 | 78,38 | 41,75 | 36,63 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 10,88 | - | - | 11,18 | - | 11,18 | - | 78,11 | - | 0,85 | | | 3,03 |
| 19.02.16 | 24,00 | - | 69,10 | 57,54 | 11,56 | 78,25 | 41,89 | 36,36 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 10,81 | - | - | 11,10 | - | 11,10 | - | 78,04 | - | 0,84 | | | 3,00 |
| 20.02.16 | 24,00 | - | 68,78 | 57,99 | 10,79 | 78,59 | 42,23 | 36,36 | 7,00 | 5,00 | 2,17 | 10,00 | - | - | 10,27 | - | 10,27 | - | 78,23 | - | 0,78 | | | 2,96 |
| 21.02.16 | 24,00 | - | 69,92 | 57,29 | 12,63 | 78,24 | 41,94 | 36,30 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | 11,93 | - | - | 12,25 | - | 12,25 | - | 77,97 | - | 0,93 | | | 3,07 |
| 22.02.16 | 24,00 | - | 70,81 | 56,85 | 13,96 | 77,68 | 41,71 | 35,97 | 7,00 | 5,00 | 2,12 | 13,08 | - | - | 13,41 | - | 13,41 | - | 77,52 | - | 1,01 | | | 3,13 |
| 23.02.16 | 24,00 | - | 69,66 | 57,34 | 12,32 | 77,72 | 41,68 | 36,04 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | 11,40 | - | - | 11,69 | - | 11,69 | - | 77,57 | - | 0,89 | | | 3,02 |
| Среднее | 24,00 | - | 66,72 | 55,54 | 11,19 | 79,81 | 42,46 | 37,35 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 10,81 | - | - | 11,11 | - | 11,11 | - | 78,55 | - | 0,85 | - | - | 2,97 |
| Итого | 744,00 | | 2068,46 | 1721,72 | 346,74 | | | | | | 65,88 | 335,16 | 0,00 | 0,00 | 344,27 | 0,00 | 344,27 | 0,00 | | | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 92,13 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.04.15 13:00 | 22107,92 | 18109,42 | 4311,89 | - | 4394,10 | - | 1226,67 | - | - |
| | 19.04.15 13:00 | 22107,92 | 18109,42 | 4311,89 | - | 4394,10 | - | 1226,67 | - | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **344,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.