Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	103,86	82,49	21,37	96,41	48,92	47,49	7,00	5,00	3,97	21,03	-	-	21,87	-	21,87	-	96,05	-	2,02			5,99
25.01.16	24,00	-	105,05	85,30	19,75	93,61	49,23	44,38	7,00	5,00	3,83	19,46	-	-	20,19	-	20,19	-	93,01	-	1,81			5,64
26.01.16	24,00	-	106,07	85,48	20,59	92,00	49,20	42,80	7,00	5,00	3,70	20,28	-	-	21,03	-	21,03	-	91,52	-	1,86			5,56
27.01.16	24,00	-	106,22	86,78	19,44	91,43	50,42	41,01	7,00	5,00	3,61	19,12	-	-	19,83	-	19,83	-	90,87	-	1,74			5,35
28.01.16	24,00	-	106,27	86,61	19,66	87,46	49,51	37,95	7,00	5,00	3,33	19,36	-	-	20,01	-	20,01	-	86,97	-	1,69			5,01
29.01.16	24,00	-	106,61	86,69	19,92	86,88	48,83	38,05	7,00	5,00	3,34	19,56	-	-	20,23	-	20,23	-	86,82	-	1,70			5,04
30.01.16	24,00	-	107,20	86,52	20,68	85,50	48,63	36,87	7,00	5,00	3,24	20,31	-	-	20,95	-	20,95	-	84,83	-	1,73			4,96
31.01.16	24,00	-	108,87	86,24	22,63	82,51	47,65	34,86	7,00	5,00	3,06	22,27	-	-	22,94	-	22,94	-	81,97	-	1,82			4,88
01.02.16	24,00	-	106,38	86,45	19,93	81,88	46,88	35,00	7,00	5,00	3,06	19,54	-	-	20,13	-	20,13	-	82,01	-	1,60			4,66
02.02.16	24,00	-	108,54	86,63	21,91	82,20	47,03	35,17	7,00	5,00	3,09	21,47	-	-	22,13	-	22,13	-	82,08	-	1,76			4,85
03.02.16	24,00	-	109,19	87,75	21,44	83,14	47,65	35,49	7,00	5,00	3,16	21,05	-	-	21,69	-	21,69	-	82,93	-	1,75			4,90
04.02.16	24,00	-	107,38	87,03	20,35	82,16	46,80	35,36	7,00	5,00	3,12	19,90	-	-	20,50	-	20,50	-	81,99	-	1,63			4,75
05.02.16	24,00	-	106,68	85,99	20,69	82,19	46,64	35,55	7,00	5,00	3,10	20,24	-	-	20,82	-	20,82	-	81,91	-	1,66			4,76
06.02.16	24,00	-	108,35	85,77	22,58	82,06	45,69	36,37	7,00	5,00	3,16	22,10	-	-	22,76	-	22,76	-	81,84	-	1,81			4,98
07.02.16	24,00	-	109,55	86,50	23,05	82,16	46,22	35,94	7,00	5,00	3,15	22,61	-	-	23,30	-	23,30	-	82,01	-	1,85			5,01
08.02.16	24,00	-	107,83	87,19	20,64	82,16	46,73	35,43	7,00	5,00	3,13	20,22	-	-	20,81	-	20,81	-	82,01	-	1,66			4,79
09.02.16	24,00	-	109,25	87,72	21,53	82,01	47,08	34,93	7,00	5,00	3,11	21,15	-	-	21,78	-	21,78	-	81,76	-	1,73			4,83
10.02.16	24,00	-	108,83	87,38	21,45	81,27	46,99	34,28	7,00	5,00	3,04	21,06	-	-	21,69	-	21,69	-	80,92	-	1,70			4,74
11.02.16	24,00	-	109,78	87,66	22,12	80,64	46,88	33,76	7,00	5,00	3,01	21,70	-	-	22,33	-	22,33	-	80,12	-	1,74			4,75
12.02.16	24,00	-	108,95	87,36	21,59	80,12	46,27	33,85	7,00	5,00	3,00	21,19	-	-	21,79	-	21,79	-	79,94	-	1,69			4,69
13.02.16	24,00	-	108,92	87,18	21,74	80,13	46,22	33,91	7,00	5,00	3,00	21,33	-	-	21,94	-	21,94	-	80,00	-	1,71			4,70
14.02.16	24,00	-	111,28	87,39	23,89	80,46	46,22	34,24	7,00	5,00	3,03	23,45	-	-	24,13	-	24,13	-	80,45	-	1,89			4,92
15.02.16	24,00	-	109,40	86,35	23,05	81,09	46,29	34,80	7,00	5,00	3,04	22,67	-	-	23,33	-	23,33	-	80,86	-	1,84			4,88
16.02.16	24,00	-	107,01	84,54	22,47	81,51	45,76	35,75	7,00	5,00	3,06	22,14	-	-	22,78	-	22,78	-	81,29	-	1,80			4,86
17.02.16	24,00	-	106,65	84,90	21,75	81,60	45,47	36,13	7,00	5,00	3,11	21,35	-	-	21,99	-	21,99	-	81,40	-	1,74			4,85
18.02.16	24,00	-	108,52	86,25	22,27	81,70	45,79	35,91	7,00	5,00	3,14	21,85	-	-	22,53	-	22,53	-	81,57	-	1,78			4,92
19.02.16	24,00	-	108,02	87,05	20,97	81,86	46,34	35,52	7,00	5,00	3,13	20,57	-	-	21,17	-	21,17	-	81,71	-	1,68			4,81
20.02.16	24,00	-	108,83	86,72	22,11	82,14	46,45	35,69	7,00	5,00	3,13	21,70	-	-	22,35	-	22,35	-	82,01	-	1,78			4,91
21.02.16	24,00	-	108,35	86,31	22,04	82,27	46,31	35,96	7,00	5,00	3,14	21,64	-	-	22,29	-	22,29	-	82,11	-	1,78			4,92
22.02.16	24,00	-	108,69	86,05	22,64	82,14	46,26	35,88	7,00	5,00	3,13	22,23	-	-	22,89	-	22,89	-	81,94	-	1,83			4,95
23.02.16	24,00	-	112,19	86,32	25,87	82,18	46,65	35,53	7,00	5,00	3,11	25,42	-	-	26,18	-	26,18	-	81,98	-	2,08			5,20
Среднее	24,00	-	108,02	86,41	21,62	83,71	47,13	36,58	7,00	5,00	3,20	21,22	-	-	21,88	-	21,88	-	83,45	-	1,77	-	-	4,97
Итого	744,00		3348,72	2678,60	670,12						99,19	657,97	0,00	0,00	678,36	0,00	678,36	0,00			54,86	0,00	0,00	154,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	20538,44	15991,78	4686,24	-	4796,52	-	625,16	-	-
	24.02.16 01:00	23883,08	18666,98	5343,55	-	5474,19	-	678,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **678,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28 ФЕВ 2016 г.