Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9973.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 76 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	108,42	85,39	23,03	96,51	50,52	45,99	7,00	5,00	3,98	22,61	-	-	23,52	-	23,52	-	96,46	-	2,18			6,16
25.01.16	24,00	-	108,74	88,27	20,47	93,71	50,78	42,93	7,00	5,00	3,85	19,95	-	-	20,72	-	20,72	-	93,52	-	1,87			5,72
26.01.16	24,00	-	109,79	88,47	21,32	92,09	50,65	41,44	7,00	5,00	3,72	20,81	-	-	21,60	-	21,60	-	92,01	-	1,92			5,64
27.01.16	24,00	-	110,01	89,78	20,23	91,54	51,75	39,79	7,00	5,00	3,63	19,79	-	-	20,50	-	20,50	-	91,41	-	1,81			5,43
28.01.16	24,00	-	110,53	89,62	20,91	87,55	50,68	36,87	7,00	5,00	3,35	20,52	-	-	21,20	-	21,20	-	87,38	-	1,80			5,14
29.01.16	24,00	-	109,52	89,75	19,77	86,96	50,05	36,91	7,00	5,00	3,34	19,46	-	-	20,10	-	20,10	-	87,11	-	1,70			5,04
30.01.16	24,00	-	110,36	89,60	20,76	85,64	49,87	35,77	7,00	5,00	3,24	20,45	-	-	21,12	-	21,12	-	85,49	-	1,75			4,99
31.01.16	24,00	-	111,49	89,36	22,13	82,61	48,65	33,96	7,00	5,00	3,06	21,92	-	-	22,56	-	22,56	-	82,39	-	1,81			4,87
01.02.16	24,00	-	110,56	89,51	21,05	81,94	48,00	33,94	7,00	5,00	3,06	20,77	-	-	21,40	-	21,40	-	82,28	-	1,71			4,77
02.02.16	24,00	-	108,54	89,71	18,83	82,27	48,10	34,17	7,00	5,00	3,09	18,54	-	-	19,10	-	19,10	-	82,36	-	1,53			4,62
03.02.16	24,00	-	111,21	90,89	20,32	83,23	48,77	34,46	7,00	5,00	3,16	20,03	-	-	20,63	-	20,63	-	83,34	-	1,67			4,83
04.02.16	24,00	-	110,62	90,10	20,52	82,23	47,85	34,38	7,00	5,00	3,14	20,06	-	-	20,69	-	20,69	-	82,34	-	1,65			4,79
05.02.16	24,00	-	109,51	88,76	20,75	82,27	47,95	34,32	7,00	5,00	3,10	20,11	-	-	20,71	-	20,71	-	82,32	-	1,66			4,76
06.02.16	24,00	-	110,99	88,68	22,31	82,15	46,97	35,18	7,00	5,00	3,15	21,98	-	-	22,64	-	22,64	-	82,20	-	1,81			4,96
07.02.16	24,00	-	114,31	89,48	24,83	82,24	47,50	34,74	7,00	5,00	3,14	24,47	-	-	25,25	-	25,25	-	82,35	-	2,02			5,15
08.02.16	24,00	-	111,05	90,19	20,86	82,23	48,13	34,10	7,00	5,00	3,11	20,55	-	-	21,17	-	21,17	-	82,39	-	1,69			4,80
09.02.16	24,00	-	112,05	90,78	21,27	82,08	48,28	33,80	7,00	5,00	3,10	20,91	-	-	21,55	-	21,55	-	82,12	-	1,72			4,82
10.02.16	24,00	-	110,74	90,42	20,32	81,35	48,13	33,22	7,00	5,00	3,03	19,97	-	-	20,55	-	20,55	-	81,31	-	1,63			4,66
11.02.16	24,00	-	111,42	90,70	20,72	80,71	47,78	32,93	7,00	5,00	3,02	20,38	-	-	20,98	-	20,98	-	80,48	-	1,64			4,66
12.02.16	24,00	-	111,33	90,33	21,00	80,18	47,22	32,96	7,00	5,00	3,01	20,61	-	-	21,22	-	21,22	-	80,27	-	1,65			4,66
13.02.16	24,00	-	112,40	90,17	22,23	80,18	47,16	33,02	7,00	5,00	3,00	21,89	-	-	22,51	-	22,51	-	80,31	-	1,76			4,76
14.02.16	24,00	-	114,50	90,39	24,11	80,49	47,24	33,25	7,00	5,00	3,02	23,88	-	-	24,59	-	24,59	-	80,65	-	1,93			4,95
15.02.16	24,00	-	109,70	89,29	20,41	81,17	47,23	33,94	7,00	5,00	3,06	20,08	-	-	20,70	-	20,70	-	81,27	-	1,63			4,69
16.02.16	24,00	-	107,84	87,26	20,58	81,60	46,72	34,88	7,00	5,00	3,07	20,24	-	-	20,83	-	20,83	-	81,68	-	1,66			4,73
17.02.16	24,00	-	109,34	87,59	21,75	81,69	46,59	35,10	7,00	5,00	3,11	21,36	-	-	22,01	-	22,01	-	81,77	-	1,75			4,86
18.02.16	24,00	-	109,93	89,08	20,85	81,75	46,92	34,83	7,00	5,00	3,14	20,42	-	-	21,03	-	21,03	-	81,82	-	1,67			4,81
19.02.16	24,00	-	111,59	89,95	21,64	81,92	47,47	34,45	7,00	5,00	3,13	21,24	-	-	21,89	-	21,89	-	82,01	-	1,74			4,88
20.02.16	24,00	-	110,34	89,62	20,72	82,19	47,45	34,74	7,00	5,00	3,15	20,31	-	-	20,90	-	20,90	-	82,29	-	1,67			4,82
21.02.16	24,00	-	113,06	89,13	23,93	82,33	47,25	35,08	7,00	5,00	3,17	23,51	-	-	24,23	-	24,23	-	82,44	-	1,94			5,10
22.02.16	24,00	-	110,02	88,93	21,09	82,20	47,24	34,96	7,00	5,00	3,15	20,63	-	-	21,29	-	21,29	-	82,27	-	1,70			4,85
23.02.16	24,00	-	112,29	89,23	23,06	82,25	47,68	34,57	7,00	5,00	3,12	22,71	-	-	23,42	-	23,42	-	82,33	-	1,87			4,99
Среднее	24,00	-	110,72	89,37	21,35	83,78	48,28	35,51	7,00	5,00	3,21	20,97	-	-	21,63	-	21,63	-	83,82	-	1,76	-	-	4,96
Итого	744,00		3432,20	2770,43	661,77						99,40	650,16	0,00	0,00	670,61	0,00	670,61	0,00			54,50	0,00	0,00	153,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	49632,00	38348,79	11630,12	-	11915,45	-	1714,64	-	-
	24.02.16 01:00	53064,51	41119,47	12280,35	-	12586,12	-	1868,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **670,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать поставщика ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.