Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	146,93	132,28	14,65	96,75	57,02	39,73	7,00	5,00	5,27	14,65	-	-	18,59		18,59	-	96,74	-	1,42			6,69
25.01.16	24,00	-	148,05	137,03	11,02	93,96	56,87	37,09	7,00	5,00	5,10	11,02	-	-	14,64		14,64	-	93,94	-	1,04			6,13
26.01.16	24,00	-	149,11	137,16	11,95	92,33	56,51	35,82	7,00	5,00	4,92	11,95	-	-	15,44		15,44	-	92,32	-	1,10			6,03
27.01.16	24,00	-	151,49	139,03	12,46	91,77	57,55	34,22	7,00	5,00	4,77	12,46	-	-	15,86		15,86	-	91,77	-	1,14			5,92
28.01.16	24,00	-	151,52	138,73	12,79	87,80	56,14	31,66	7,00	5,00	4,40	12,79	-	-	15,88		15,88	-	87,81	-	1,12			5,52
29.01.16	24,00	-	149,99	139,13	10,86	87,19	55,56	31,63	7,00	5,00	4,41	10,86	-	-	13,94		13,94	-	87,17	-	0,95			5,36
30.01.16	24,00	-	152,51	138,46	14,05	85,86	55,24	30,62	7,00	5,00	4,25	14,05	-	-	17,04		17,04	-	85,91	-	1,21			5,46
31.01.16	24,00	-	154,62	138,00	16,62	82,86	53,87	28,99	7,00	5,00	4,01	16,62	-	-	19,48		19,48	-	82,89	-	1,38			5,39
01.02.16	24,00	-	151,89	138,69	13,20	82,15	53,20	28,95	7,00	5,00	4,02	13,20	-	-	15,83		15,83	-	82,12	-	1,08			5,11
02.02.16	24,00	-	153,70	138,72	14,98	82,51	53,16	29,35	7,00	5,00	4,08	14,98	-	-	17,74		17,74	-	82,50	-	1,24			5,31
03.02.16	24,00	-	150,01	136,74	13,27	83,45	53,60	29,85	7,00	5,00	4,09	13,27	-	-	16,06		16,06	-	83,47	-	1,11			5,19
04.02.16	24,00	-	148,24	133,90	14,34	82,47	52,40	30,07	7,00	5,00	4,03	14,34	-	-	17,16		17,16	-	82,51	-	1,18			5,22
05.02.16	24,00	-	146,37	132,92	13,45	82,51	52,38	30,13	7,00	5,00	4,01	13,45	-	-	16,18		16,18	-	82,55	-	1,11			5,12
06.02.16	24,00	-	146,25	130,03	16,22	82,38	51,27	31,11	7,00	5,00	4,05	16,22	-	-	19,04		19,04	-	82,42	-	1,34			5,39
07.02.16	24,00	-	147,72	130,20	17,52	82,45	51,65	30,80	7,00	5,00	4,02	17,52	-	-	20,39		20,39	-	82,50	-	1,45			5,46
08.02.16	24,00	-	148,44	134,07	14,37	82,44	52,21	30,23	7,00	5,00	4,06	14,37	-	-	17,18		17,18	-	82,49	-	1,19			5,25
09.02.16	24,00	-	149,24	134,89	14,35	82,32	52,51	29,81	7,00	5,00	4,03	14,35	-	-	17,13		17,13	-	82,35	-	1,18			5,21
10.02.16	24,00	-	148,60	134,57	14,03	81,60	52,34	29,26	7,00	5,00	3,94	14,03	-	-	16,78		16,78	-	81,65	-	1,15			5,09
11.02.16	24,00	-	149,07	134,80	14,27	81,00	52,00	29,00	7,00	5,00	3,91	14,27	-	-	17,00		17,00	-	81,06	-	1,16			5,07
12.02.16	24,00	-	148,59	134,18	14,41	80,42	51,48	28,94	7,00	5,00	3,89	14,41	-	-	17,03		17,03	-	80,47	-	1,16			5,05
13.02.16	24,00	-	148,32	132,99	15,33	80,40	51,37	29,03	7,00	5,00	3,87	15,33	-	-	17,97		17,97	-	80,44	-	1,23			5,10
14.02.16	24,00	-	148,93	131,47	17,46	80,71	51,32	29,39	7,00	5,00	3,87	17,46	-	-	20,21		20,21	-	80,76	-	1,41			5,28
15.02.16	24,00	-	146,78	132,44	14,34	81,40	51,68	29,72	7,00	5,00	3,94	14,34	-	-	17,04		17,04	-	81,44	-	1,17			5,11
16.02.16	24,00	-	143,62	128,62	15,00	81,82	51,40	30,42	7,00	5,00	3,92	15,00	-	-	17,70		17,70	-	81,85	-	1,23			5,15
17.02.16	24,00	-	144,25	129,79	14,46	81,92	51,22	30,70	7,00	5,00	3,99	14,46	-	-	17,18		17,18	-	81,96	-	1,19			5,17
18.02.16	24,00	-	146,62	131,59	15,03	81,98	51,49	30,49	7,00	5,00	4,02	15,03	-	-	17,78		17,78	-	82,02	-	1,23			5,25
19.02.16	24,00	-	147,92	133,75	14,17	82,15	52,00	30,15	7,00	5,00	4,04	14,17	-	-	16,90		16,90	-	82,19	-	1,16			5,20
20.02.16	24,00	-	147,32	133,26	14,06	82,42	52,00	30,42	7,00	5,00	4,06	14,06	-	-	16,82		16,82	-	82,46	-	1,16			5,22
21.02.16	24,00	-	146,89	130,04	16,85	82,55	51,67	30,88	7,00	5,00	4,02	16,85	-	-	19,68		19,68	-	82,59	-	1,39			5,41
22.02.16	24,00	-	146,23	131,88	14,35	82,44	51,76	30,68	7,00	5,00	4,05	14,35	-	-	17,11		17,11	-	82,48	-	1,18			5,24
23.02.16	24,00	-	146,91	130,70	16,21	82,47	52,23	30,24	7,00	5,00	3,96	16,21	-	-	18,99		18,99	-	82,51	-	1,34			5,30
Среднее	24,00	-	148,58	134,20	14,39	84,02	53,07	30,95	7,00	5,00	4,16	14,39	-	-	17,28	-	17,28	-	84,04	-	1,21	-	-	5,37
Итого	744,00		4606,13	4160,06	446,07						128,99	446,07	0,00	0,00	535,77	0,00	535,77	0,00			37,38	0,00	0,00	166,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 11:00	29119,46	25517,10	0,00	-	0,00	-	677,68	-	-
	24.02.16 10:00	29796,14	25517,10	0,00	-	0,00	-	843,00	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **535,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
печать потребителя

ЦЕНТР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета энергоресурсов Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 «____» _____ г.

Отрегулировать температуру