Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8561.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Контрольные данные Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)												
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	71,03	75,14	-4,11	97,98	50,32	47,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
25.01.16	24,00	-	71,07	74,92	-3,85	94,58	49,32	45,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
26.01.16	24,00	-	72,11	75,57	-3,46	92,72	49,20	43,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
27.01.16	24,00	-	73,88	76,97	-3,09	91,43	49,78	41,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
28.01.16	24,00	-	75,29	77,16	-1,87	87,88	49,26	38,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
29.01.16	24,00	-	76,66	77,06	-0,40	86,87	49,09	37,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
30.01.16	24,00	-	76,77	77,16	-0,39	85,92	49,06	36,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
31.01.16	24,00	-	76,94	76,94	0,00	83,36	48,19	35,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
01.02.16	24,00	-	76,56	76,56	0,00	82,07	47,42	34,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
02.02.16	24,00	-	76,18	76,31	-0,13	82,11	47,23	34,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
03.02.16	24,00	-	76,57	76,70	-0,13	83,20	47,81	35,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
04.02.16	24,00	-	76,69	76,99	-0,30	81,67	46,98	34,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
05.02.16	24,00	-	76,98	77,50	-0,52	82,44	47,33	35,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
06.02.16	24,00	-	75,91	75,91	0,00	81,44	46,11	35,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
07.02.16	24,00	-	76,43	77,60	-1,17	83,01	47,06	35,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
08.02.16	24,00	-	76,49	77,92	-1,43	83,48	47,68	35,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
09.02.16	24,00	-	78,17	78,17	0,00	82,90	47,86	35,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
10.02.16	24,00	-	77,83	77,83	0,00	83,29	48,17	35,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
11.02.16	24,00	-	77,36	77,62	-0,26	81,08	47,36	33,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
12.02.16	24,00	-	76,78	76,91	-0,13	79,79	46,58	33,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
13.02.16	24,00	-	77,37	77,37	0,00	79,64	46,54	33,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
14.02.16	24,00	-	76,61	76,61	0,00	80,97	46,79	34,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
15.02.16	24,00	-	76,89	76,89	0,00	82,99	47,60	35,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
16.02.16	24,00	-	76,01	76,40	-0,39	83,09	47,16	35,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
17.02.16	24,00	-	76,53	76,81	-0,28	82,76	46,85	35,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
18.02.16	24,00	-	75,86	76,12	-0,26	82,50	46,73	35,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
19.02.16	24,00	-	76,04	76,63	-0,59	82,79	47,04	35,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
20.02.16	24,00	-	76,13	76,28	-0,15	82,57	47,03	35,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
21.02.16	24,00	-	76,83	76,96	-0,13	82,48	46,99	35,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
22.02.16	24,00	-	76,11	76,11	0,00	82,35	46,76	35,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
23.02.16	24,00	-	75,90	76,03	-0,13	82,78	47,05	35,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
Среднее	24,00	-	76,00	76,75	-0,75	84,26	47,69	36,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
Итого	744,00		2355,98	2379,15	-23,17						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	1241,15	1313,25	-	-	-	-	60,27	-	-
	24.02.16 01:00	3597,38	3692,48	-	-	-	-	146,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28 ФЕВ 2016» г.