Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9248.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 81-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207779-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
25.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
26.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
27.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
28.02.16	24,00		101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
29.02.16	24,00		101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
Среднее	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
Итого	144,00		611,08	611,08	0,00						22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	19978,48	20016,47	0,00	-	0,00	-	503,08	-	-
	24.01.16 03:00	19978,48	20016,47	0,00	-	0,00	-	503,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,31** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 МАР 2016

для 1.03 - 31.03

"____" _____ г.