Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9248.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 81-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207779-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 72,96 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	99,72	99,72	0,00	92,40	53,87	38,53	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
25.01.16	24,00	-	102,71	102,71	0,00	90,17	54,06	36,11	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
26.01.16	24,00	-	103,11	103,11	0,00	88,46	53,73	34,73	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
27.01.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
28.01.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
29.01.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
30.01.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
31.01.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
01.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
02.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
03.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
04.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
05.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
06.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
07.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
08.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
09.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
10.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
11.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
12.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
13.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
14.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
15.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
16.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
17.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
18.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
19.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
20.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
21.02.16	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
22.02.16	24,00		101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
23.02.16	24,00		101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
Среднее	24,00	-	101,85	101,85	-	90,34	53,89	36,46	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
Итого	744,00		3157,25	3157,25	0,00						115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	115,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	19978,48	20016,47	0,00	-	0,00	-	503,08	-	-
	24.01.16 03:00	19978,48	20016,47	0,00	-	0,00	-	503,08	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 115,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» ФЕВ 2016 г.

печать энергосбыта