Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9247.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 81-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202295-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202295 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=111,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	122,25	122,25	0,00	93,25	46,97	46,28	7,00	5,00	5,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,67
25.01.16	24,00	-	126,43	126,43	0,00	90,94	47,26	43,68	7,00	5,00	5,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,53
26.01.16	24,00	-	127,29	127,29	0,00	89,23	47,22	42,01	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
27.01.16	24,00	-	129,20	129,20	0,00	88,86	48,31	40,55	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
28.01.16	24,00	-	129,10	129,10	0,00	85,17	47,64	37,53	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
29.01.16	24,00	-	129,72	129,72	0,00	84,03	47,24	36,79	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
30.01.16	24,00	-	129,19	129,19	0,00	83,19	47,40	35,79	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
31.01.16	24,00	-	128,65	128,65	0,00	80,12	46,40	33,72	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
01.02.16	24,00	-	128,80	128,80	0,00	79,00	45,69	33,31	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
02.02.16	24,00	-	128,90	128,90	0,00	79,56	45,89	33,67	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
03.02.16	24,00	-	130,53	130,53	0,00	80,40	46,50	33,90	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
04.02.16	24,00	-	129,61	129,61	0,00	79,51	45,74	33,77	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
05.02.16	24,00	-	128,08	128,08	0,00	79,60	45,60	34,00	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
06.02.16	24,00	-	127,33	127,33	0,00	79,42	44,78	34,64	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
07.02.16	24,00	-	128,57	128,57	0,00	79,57	45,12	34,45	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
08.02.16	24,00	-	129,64	129,64	0,00	79,57	45,59	33,98	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
09.02.16	24,00	-	130,49	130,49	0,00	79,50	46,06	33,44	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
10.02.16	24,00	-	129,96	129,96	0,00	78,80	45,96	32,84	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
11.02.16	24,00	-	130,34	130,34	0,00	78,38	46,00	32,38	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
12.02.16	24,00	-	129,84	129,84	0,00	77,51	45,52	31,99	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
13.02.16	24,00	-	129,68	129,68	0,00	77,63	45,57	32,06	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
14.02.16	24,00	-	130,04	130,04	0,00	77,80	45,52	32,28	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
15.02.16	24,00	-	128,39	128,39	0,00	78,56	45,50	33,06	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
16.02.16	24,00	-	125,64	125,64	0,00	78,85	45,02	33,83	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
17.02.16	24,00	-	126,18	126,18	0,00	78,98	44,77	34,21	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
18.02.16	24,00	-	128,50	128,50	0,00	79,15	45,14	34,01	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
19.02.16	24,00	-	130,02	130,02	0,00	79,26	45,51	33,75	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
20.02.16	24,00	-	129,82	129,82	0,00	79,48	45,54	33,94	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
21.02.16	24,00	-	129,26	129,26	0,00	79,68	45,55	34,13	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
22.02.16	24,00		129,70	129,70	-	79,47	45,53	33,94	7,00	5,00	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41
23.02.16	24,00		129,70	129,70	-	79,47	45,53	33,94	7,00	5,00	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41
Среднее	24,00	-	128,74	128,74	-	81,10	46,00	35,09	7,00	5,00	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52
Итого	744,00		3990,85	3990,85	0,00						140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	140,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.