Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	105,75	92,78	12,97	95,48	52,27	43,21	7,00	5,00	4,58	11,24	0,00	11,24	11,68	0,00	11,68	-	95,14	56,44	0,68			5,26
25.01.16	24,00	-	107,42	96,10	11,32	92,87	52,43	40,44	7,00	5,00	4,36	9,60	0,00	9,60	9,96	0,00	9,96	-	92,28	56,30	0,59			4,95
26.01.16	24,00	-	109,51	96,36	13,15	91,15	52,22	38,93	7,00	5,00	4,27	11,46	0,00	11,46	11,89	0,00	11,89	-	90,79	55,88	0,69			4,96
27.01.16	24,00	-	109,25	97,89	11,36	90,69	52,99	37,70	7,00	5,00	4,13	9,61	0,00	9,61	9,97	0,00	9,97	-	90,22	56,55	0,60			4,73
28.01.16	24,00	-	109,59	97,53	12,06	86,84	51,84	35,00	7,00	5,00	3,84	10,41	0,00	10,41	10,73	0,00	10,73	-	86,33	55,09	0,62			4,47
29.01.16	24,00	-	109,73	97,81	11,92	85,88	51,12	34,76	7,00	5,00	3,82	10,29	0,00	10,29	10,63	0,00	10,63	-	85,78	54,36	0,61			4,43
30.01.16	24,00	-	109,74	97,07	12,67	84,85	50,80	34,05	7,00	5,00	3,74	10,97	0,00	10,97	11,30	0,00	11,30	-	84,18	53,97	0,64			4,39
31.01.16	24,00	-	109,64	96,63	13,01	81,87	49,65	32,22	7,00	5,00	3,54	11,40	0,00	11,40	11,72	0,00	11,72	-	81,45	52,65	0,64			4,18
01.02.16	24,00	-	109,97	97,21	12,76	80,87	49,02	31,85	7,00	5,00	3,51	11,06	0,00	11,06	11,37	0,00	11,37	-	81,04	51,99	0,63			4,13
02.02.16	24,00	-	110,43	97,30	13,13	81,34	49,22	32,12	7,00	5,00	3,55	11,36	0,00	11,36	11,69	0,00	11,69	-	81,28	52,22	0,65			4,20
03.02.16	24,00	-	111,91	98,88	13,03	82,26	49,94	32,32	7,00	5,00	3,62	11,25	0,00	11,25	11,58	0,00	11,58	-	82,15	53,00	0,65			4,27
04.02.16	24,00	-	110,17	98,18	11,99	81,30	49,19	32,11	7,00	5,00	3,54	10,17	0,00	10,17	10,48	0,00	10,48	-	81,14	52,24	0,59			4,13
05.02.16	24,00	-	109,19	97,18	12,01	81,37	48,97	32,40	7,00	5,00	3,54	10,32	0,00	10,32	10,60	0,00	10,60	-	81,15	52,03	0,59			4,13
06.02.16	24,00	-	110,51	96,63	13,88	81,21	48,18	33,03	7,00	5,00	3,66	12,24	0,00	12,24	12,61	0,00	12,61	-	81,07	51,33	0,67			4,32
07.02.16	24,00	-	111,79	97,28	14,51	81,33	48,60	32,73	7,00	5,00	3,66	12,83	0,00	12,83	13,21	0,00	13,21	-	81,25	51,69	0,71			4,37
08.02.16	24,00	-	111,60	98,32	13,28	81,32	49,00	32,32	7,00	5,00	3,61	11,59	0,00	11,59	11,93	0,00	11,93	-	81,25	52,07	0,65			4,26
09.02.16	24,00	-	112,08	98,94	13,14	81,20	49,35	31,85	7,00	5,00	3,58	11,46	0,00	11,46	11,81	0,00	11,81	-	81,00	52,35	0,65			4,22
10.02.16	24,00	-	111,06	98,66	12,40	80,49	49,23	31,26	7,00	5,00	3,48	10,76	0,00	10,76	11,06	0,00	11,06	-	80,13	52,17	0,61			4,09
11.02.16	24,00	-	112,22	98,86	13,36	80,03	49,14	30,89	7,00	5,00	3,48	11,65	0,00	11,65	11,99	0,00	11,99	-	79,61	52,05	0,65			4,13
12.02.16	24,00	-	111,77	98,97	12,80	79,24	48,67	30,57	7,00	5,00	3,42	11,15	0,00	11,15	11,47	0,00	11,47	-	79,07	51,60	0,62			4,04
13.02.16	24,00	-	112,32	99,07	13,25	79,32	48,66	30,66	7,00	5,00	3,44	11,50	0,00	11,50	11,83	0,00	11,83	-	79,24	51,63	0,65			4,09
14.02.16	24,00	-	113,79	99,16	14,63	79,55	48,67	30,88	7,00	5,00	3,52	12,89	0,00	12,89	13,25	0,00	13,25	-	79,66	51,66	0,71			4,23
15.02.16	24,00	-	111,26	98,32	12,94	80,27	48,86	31,41	7,00	5,00	3,50	11,26	0,00	11,26	11,60	0,00	11,60	-	80,00	51,86	0,63			4,13
16.02.16	24,00	-	108,75	96,24	12,51	80,63	48,27	32,36	7,00	5,00	3,53	10,87	0,00	10,87	11,17	0,00	11,17	-	80,43	51,37	0,60			4,13
17.02.16	24,00	-	109,84	96,67	13,17	80,75	48,16	32,59	7,00	5,00	3,58	11,53	0,00	11,53	11,83	0,00	11,83	-	80,63	51,28	0,63			4,22
18.02.16	24,00	-	111,89	98,35	13,54	80,88	48,53	32,35	7,00	5,00	3,62	11,78	0,00	11,78	12,09	0,00	12,09	-	80,73	51,66	0,66			4,28
19.02.16	24,00	-	111,96	99,46	12,50	80,99	49,03	31,96	7,00	5,00	3,59	10,69	0,00	10,69	10,97	0,00	10,97	-	80,90	52,10	0,61			4,20
20.02.16	24,00	-	112,87	99,08	13,79	81,24	49,08	32,16	7,00	5,00	3,64	11,95	0,00	11,95	12,29	0,00	12,29	-	81,13	52,17	0,67			4,31
21.02.16	24,00	-	111,93	98,58	13,35	81,44	49,09	32,35	7,00	5,00	3,63	11,40	0,00	11,40	11,73	0,00	11,73	-	81,34	52,16	0,65			4,28
22.02.16	24,00	-	112,03	98,44	13,59	81,30	49,06	32,24	7,00	5,00	3,62	11,61	0,00	11,61	11,95	0,00	11,95	-	81,11	52,11	0,67			4,28
23.02.16	24,00	-	113,33	98,49	14,84	81,34	49,13	32,21	7,00	5,00	3,66	12,76	0,00	12,76	13,14	0,00	13,14	-	81,20	52,20	0,73			4,39
Среднее	24,00	-	110,75	97,76.	13,00	82,88	49,62	33,26	7,00	5,00	3,69	11,26	-	11,26	11,60	-	11,60	-	82,67	52,78	0,64	-	-	4,33
Итого	744,00		3433,30	3030,44	402,86						114,25	349,06	0,00	349,06	359,53	0,00	359,53	0,00			19,94	0,00	0,00	134,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	16737,45	14395,34	2248,71	0,00	2299,61	0,00	479,66	-	-
	24.02.16 10:00	20212,42	17463,54	2600,88	0,00	2662,33	0,00	613,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **359,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.