Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14915
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,27

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		161,78	138,96	22,82	94,47	46,15	48,31	5,00	4,00	6,84	21,73	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	93,74	0,00	2,04			8,88
25.01.16	24,00		165,37	144,58	20,79	91,99	46,84	45,15	5,00	4,00	6,65	19,77	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	91,07	0,00	1,80			8,45
26.01.16	24,00		165,74	145,11	20,63	90,18	46,78	43,40	5,00	4,00	6,42	19,57	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	89,42	0,00	1,75			8,17
27.01.16	24,00		166,25	147,70	18,55	89,82	48,00	41,81	5,00	4,00	6,30	17,50	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	88,94	0,00	1,56			7,85
28.01.16	24,00		167,57	147,09	20,48	86,07	47,19	38,88	5,00	4,00	5,84	19,36	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	85,14	0,00	1,65			7,49
29.01.16	24,00		166,82	148,08	18,73	84,90	46,71	38,18	5,00	4,00	5,76	17,64	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	84,32	0,00	1,49			7,25
30.01.16	24,00		169,34	146,55	22,78	84,13	46,45	37,68	5,00	4,00	5,64	21,73	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	83,28	0,00	1,81			7,45
31.01.16	24,00		169,80	145,49	24,32	81,09	45,44	35,65	5,00	4,00	5,30	23,23	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	80,34	0,00	1,87			7,17
01.02.16	24,00		167,61	146,80	20,81	79,92	44,64	35,29	5,00	4,00	5,28	19,66	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	79,57	0,00	1,56			6,85
02.02.16	24,00		168,23	146,86	21,37	80,45	44,73	35,72	5,00	4,00	5,36	20,17	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	79,89	0,00	1,61			6,97
03.02.16	24,00		170,52	149,51	21,01	81,33	45,38	35,95	5,00	4,00	5,48	19,92	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	-	80,77	0,00	1,61			7,09
04.02.16	24,00		169,52	148,34	21,18	80,42	44,57	35,84	5,00	4,00	5,43	19,95	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	79,85	0,00	1,59			7,03
05.02.16	24,00		168,33	146,96	21,37	80,51	44,36	36,14	5,00	4,00	5,42	20,20	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	79,83	0,00	1,61			7,04
06.02.16	24,00	*	149,68	127,15	22,54	80,22	43,34	36,88	5,00	4,00	4,79	21,48	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	79,70	0,00	1,71			6,50
07.02.16	24,00		171,42	146,67	24,76	80,43	43,72	36,71	5,00	4,00	5,50	23,57	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25	-	79,93	0,00	1,88			7,38
08.02.16	24,00		170,03	148,66	21,37	80,41	44,34	36,06	5,00	4,00	5,47	20,22	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	-	79,87	0,00	1,62			7,09
09.02.16	24,00		175,16	149,46	25,70	80,37	44,74	35,62	5,00	4,00	5,43	24,66	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	-	79,83	0,00	1,97			7,40
10.02.16	24,00		170,15	149,40	20,75	79,67	44,77	34,90	5,00	4,00	5,31	19,75	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	-	78,98	0,00	1,56			6,87
11.02.16	24,00		171,97	149,59	22,38	79,24	44,69	34,55	5,00	4,00	5,27	21,33	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	78,38	0,00	1,67			6,95
12.02.16	24,00		152,82	132,71	20,11	78,24	42,83	35,41	5,00	4,00	4,78	19,23	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	77,74	0,00	1,49			6,28
13.02.16	24,00		141,43	116,19	25,24	78,36	40,67	37,68	5,00	4,00	4,45	24,48	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	77,90	0,00	1,91			6,36
14.02.16	24,00		142,25	116,23	26,02	78,51	40,54	37,97	5,00	4,00	4,49	25,20	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	-	78,15	0,00	1,97			6,46
15.02.16	24,00		138,66	115,50	23,16	79,27	40,58	38,69	5,00	4,00	4,55	22,31	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	78,63	0,00	1,75			6,31
16.02.16	24,00		134,13	113,18	20,95	79,57	39,92	39,65	5,00	4,00	4,56	20,21	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	78,90	0,00	1,59			6,16
17.02.16	24,00		134,45	113,50	20,94	79,69	39,41	40,28	5,00	4,00	4,65	20,12	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	-	79,11	0,00	1,59			6,24
18.02.16	24,00		137,55	115,63	21,93	79,86	39,74	40,13	5,00	4,00	4,72	21,06	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	79,30	0,00	1,67			6,40
19.02.16	24,00		137,51	117,13	20,38	79,94	40,36	39,58	5,00	4,00	4,72	19,55	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	79,38	0,00	1,55			6,27
20.02.16	24,00		138,35	116,66	21,69	80,16	40,32	39,85	5,00	4,00	4,73	20,83	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	79,63	0,00	1,66			6,39
21.02.16	24,00		138,04	115,88	22,17	80,40	40,20	40,20	5,00	4,00	4,74	21,30	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	79,88	0,00	1,70			6,44
22.02.16	24,00		138,78	115,69	23,09	80,24	40,13	40,11	5,00	4,00	4,73	22,17	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	79,69	0,00	1,77			6,50
23.02.16	24,00		139,88	115,67	24,21	80,32	40,47	39,85	5,00	4,00	4,70	23,32	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99	-	79,80	0,00	1,86			6,56
Среднее	24,00	-	156,75	134,74	22,01	81,94	43,48	38,46	5,00	4,00	5,27	21,01	-	-	21,63	-	21,63	-	81,32	-	1,71	-	-	6,98
Итого	744,00		4859,14	4176,93	682,20						163,34	651,23	0,00	0,00	670,55	0,00	670,55	0,00			52,89	0,00	0,00	216,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	107039,73	87645,53	19339,09	0,00	19772,41	0,00	3921,71	1341,30	-
	24.02.16 00:00	111892,25	91816,77	19989,44	0,00	20442,05	0,00	4137,58	1394,11	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **216,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **670,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Учета потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта