Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	83,21	67,89	15,32	94,70	49,93	44,77	7,00	5,00	3,73	27,06	12,26	14,80	28,10	12,50	15,60	-	94,51	54,00	0,77			4,50
25.01.16	24,00	-	82,81	70,52	12,29	92,09	49,91	42,18	7,00	5,00	3,50	24,56	12,76	11,80	25,46	13,00	12,46	-	91,74	52,56	0,61			4,12
26.01.16	24,00	-	82,83	70,78	12,05	90,43	49,66	40,77	7,00	5,00	3,38	24,38	12,81	11,57	25,28	13,05	12,23	-	90,22	51,81	0,60			3,98
27.01.16	24,00	-	84,55	71,74	12,81	89,97	50,47	39,50	7,00	5,00	3,34	25,24	12,99	12,25	26,10	13,23	12,87	-	89,68	52,26	0,65			3,99
28.01.16	24,00	-	85,46	71,49	13,97	86,20	49,56	36,64	7,00	5,00	3,14	26,41	12,91	13,50	27,29	13,15	14,14	-	85,98	51,74	0,69			3,83
29.01.16	24,00	-	85,25	71,77	13,48	85,26	48,71	36,55	7,00	5,00	3,12	26,03	12,95	13,08	26,85	13,19	13,66	-	85,17	50,38	0,66			3,78
30.01.16	24,00	-	84,35	71,26	13,09	84,24	48,29	35,95	7,00	5,00	3,03	25,53	12,85	12,68	26,33	13,09	13,24	-	83,96	49,45	0,63			3,67
31.01.16	24,00	-	84,96	70,80	14,16	81,27	47,28	33,99	7,00	5,00	2,89	26,49	12,76	13,73	27,26	13,00	14,26	-	81,03	48,77	0,67			3,56
01.02.16	24,00	-	84,94	71,29	13,65	80,31	46,52	33,79	7,00	5,00	2,87	26,03	12,85	13,18	26,81	13,09	13,72	-	80,33	48,06	0,64			3,51
02.02.16	24,00	-	84,11	71,46	12,65	80,74	46,59	34,15	7,00	5,00	2,88	25,08	12,89	12,19	25,80	13,13	12,67	-	80,60	47,80	0,59			3,46
03.02.16	24,00	-	86,27	72,54	13,73	81,68	47,41	34,27	7,00	5,00	2,95	26,35	13,08	13,27	27,13	13,32	13,81	-	81,59	48,87	0,65			3,61
04.02.16	24,00	-	85,87	71,97	13,90	80,72	46,56	34,16	7,00	5,00	2,93	26,39	12,98	13,41	27,16	13,22	13,94	-	80,61	48,11	0,65			3,58
05.02.16	24,00	-	84,67	71,22	13,45	80,78	46,32	34,46	7,00	5,00	2,92	25,84	12,84	13,00	26,59	13,08	13,51	-	80,63	47,77	0,62			3,54
06.02.16	24,00	-	86,34	70,61	15,73	80,61	45,46	35,15	7,00	5,00	3,04	27,95	12,72	15,23	28,76	12,96	15,80	-	80,49	47,37	0,72			3,75
07.02.16	24,00	-	87,47	71,14	16,33	80,75	46,12	34,63	7,00	5,00	3,03	28,69	12,81	15,88	29,53	13,05	16,48	-	80,67	48,31	0,76			3,78
08.02.16	24,00	-	85,61	72,14	13,47	80,74	46,54	34,20	7,00	5,00	2,93	26,02	13,00	13,02	26,75	13,24	13,51	-	80,64	47,79	0,63			3,56
09.02.16	24,00	-	85,49	72,59	12,90	80,62	46,84	33,78	7,00	5,00	2,89	25,53	13,08	12,45	26,29	13,32	12,97	-	80,48	47,98	0,61			3,49
10.02.16	24,00	-	86,33	72,29	14,04	79,91	46,80	33,11	7,00	5,00	2,86	26,64	13,02	13,62	27,40	13,26	14,14	-	79,72	48,20	0,66			3,52
11.02.16	24,00	-	86,39	72,46	13,93	79,46	46,82	32,64	7,00	5,00	2,83	26,54	13,05	13,49	27,28	13,29	13,99	-	79,21	48,02	0,65			3,47
12.02.16	24,00	-	85,95	72,67	13,28	78,68	46,30	32,38	7,00	5,00	2,79	25,90	13,08	12,82	26,61	13,32	13,29	-	78,59	47,62	0,62			3,40
13.02.16	24,00	-	80,44	66,52	13,92	78,75	46,25	32,50	7,00	5,00	2,61	25,49	11,97	13,52	26,22	12,19	14,03	-	78,67	47,77	0,65			3,26
14.02.16	24,00	-	88,34	72,75	15,59	79,01	46,33	32,68	7,00	5,00	2,89	28,22	13,07	15,15	29,03	13,31	15,72	-	78,96	47,82	0,72			3,61
15.02.16	24,00	-	87,11	72,03	15,08	79,69	46,30	33,39	7,00	5,00	2,91	27,53	12,96	14,57	28,30	13,20	15,10	-	79,51	48,10	0,70			3,61
16.02.16	24,00	-	85,39	70,50	14,89	80,05	45,74	34,31	7,00	5,00	2,94	27,12	12,66	14,46	27,90	12,90	15,00	-	79,90	47,44	0,68			3,61
17.02.16	24,00	-	84,09	71,00	13,09	80,14	45,38	34,76	7,00	5,00	2,93	25,33	12,78	12,55	26,06	13,00	13,06	-	80,01	46,81	0,59			3,52
18.02.16	24,00	-	86,35	72,22	14,13	80,30	45,81	34,49	7,00	5,00	2,98	26,66	12,98	13,68	27,42	13,22	14,20	-	80,21	47,30	0,65			3,63
19.02.16	24,00	-	87,03	73,07	13,96	80,41	46,41	34,00	7,00	5,00	2,96	26,63	13,13	13,50	27,43	13,37	14,06	-	80,34	47,80	0,65			3,61
20.02.16	24,00	-	86,51	72,84	13,67	80,66	46,47	34,19	7,00	5,00	2,96	26,34	13,09	13,25	27,10	13,33	13,77	-	80,56	47,77	0,64			3,60
21.02.16	24,00	-	86,63	72,37	14,26	80,86	46,56	34,30	7,00	5,00	2,97	26,85	12,99	13,86	27,63	13,23	14,40	-	80,76	48,07	0,67			3,64
22.02.16	24,00	-	85,19	72,33	12,86	80,70	46,55	34,15	7,00	5,00	2,91	25,39	13,00	12,39	26,12	13,24	12,88	-	80,57	47,79	0,60			3,51
23.02.16	24,00	-	87,56	72,16	15,40	80,78	46,84	33,94	7,00	5,00	2,98	27,92	12,97	14,95	28,73	13,21	15,52	-	80,67	48,68	0,72			3,70
																			82,13	48,78	0,66	-	-	3,66
Среднее	24,00	-	85,40	71,50	13,91	82,27	47,12	35,15	7,00	5,00	3,00	26,33	12,88	13,45	27,12	13,12	14,00	-			20,31	0,00	0,00	113,38
Итого	744,00		2647,50	2216,42	431,08						93,08	816,14	399,29	416,85	840,72	406,69	434,03	0,00						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	20367,16	18096,42	12314,32	10202,76	12585,53	10951,84	449,64	-	-
	24.02.16 01:00	23014,94	20313,10	13130,53	10602,10	13426,31	11358,58	563,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **434,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.