Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	94,48	76,47	18,01	95,21	47,35	47,86	7,00	5,00	3,84	16,32	-	-	16,95	-	16,95	-	94,62	-	1,55			5,38
25.01.16	24,00	-	95,08	79,58	15,50	92,60	47,85	44,75	7,00	5,00	3,74	13,76	-	-	14,27	-	14,27	-	91,59	-	1,26			5,00
26.01.16	24,00	-	96,73	79,76	16,97	90,92	47,78	43,14	7,00	5,00	3,61	15,23	-	-	15,78	-	15,78	-	90,29	-	1,38			4,99
27.01.16	24,00	-	96,61	81,15	15,46	90,47	48,81	41,66	7,00	5,00	3,54	13,83	-	-	14,30	-	14,30	-	89,70	-	1,24			4,78
28.01.16	24,00	-	95,35	80,88	14,47	86,64	47,92	38,72	7,00	5,00	3,29	12,78	-	-	13,22	-	13,22	-	85,81	-	1,10			4,39
29.01.16	24,00	-	96,55	81,23	15,32	85,70	47,22	38,48	7,00	5,00	3,27	13,69	-	-	14,11	-	14,11	-	85,36	-	1,17			4,44
30.01.16	24,00	-	95,89	80,47	15,42	84,69	46,89	37,80	7,00	5,00	3,19	13,81	-	-	14,24	-	14,24	-	83,97	-	1,16			4,35
31.01.16	24,00	-	97,42	79,73	17,69	81,67	45,73	35,94	7,00	5,00	3,01	16,05	-	-	16,50	-	16,50	-	80,96	-	1,30			4,31
01.02.16	24,00	-	96,47	80,64	15,83	80,71	45,25	35,46	7,00	5,00	2,99	14,23	-	-	14,66	-	14,66	-	80,61	-	1,15			4,14
02.02.16	24,00	-	95,77	80,85	14,92	81,16	45,48	35,68	7,00	5,00	3,02	13,36	-	-	13,74	-	13,74	-	80,75	-	1,08			4,10
03.02.16	24,00	-	97,33	82,06	15,27	82,09	46,15	35,94	7,00	5,00	3,09	13,64	-	-	14,03	-	14,03	-	81,71	-	1,12			4,21
04.02.16	24,00	-	98,59	81,34	17,25	81,13	45,29	35,84	7,00	5,00	3,06	15,56	-	-	16,02	-	16,02	-	80,77	-	1,26			4,32
05.02.16	24,00	-	95,73	80,72	15,01	81,19	45,22	35,97	7,00	5,00	3,05	13,39	-	-	13,79	-	13,79	-	80,67	-	1,08			4,13
06.02.16	24,00	-	98,11	79,87	18,24	81,03	44,36	36,67	7,00	5,00	3,08	16,58	-	-	17,07	-	17,07	-	80,61	-	1,34			4,41
07.02.16	24,00	-	98,02	80,42	17,60	81,16	44,73	36,43	7,00	5,00	3,07	15,96	-	-	16,42	-	16,42	-	80,77	-	1,29			4,36
08.02.16	24,00	-	99,09	81,63	17,46	81,15	45,31	35,84	7,00	5,00	3,07	15,81	-	-	16,28	-	16,28	-	80,79	-	1,28			4,35
09.02.16	24,00	-	97,61	82,25	15,36	81,03	45,74	35,29	7,00	5,00	3,04	13,78	-	-	14,19	-	14,19	-	80,54	-	1,11			4,15
10.02.16	24,00	-	98,96	82,01	16,95	80,32	45,61	34,71	7,00	5,00	2,98	15,40	-	-	15,83	-	15,83	-	79,76	-	1,23			4,21
11.02.16	24,00	-	98,27	82,22	16,05	79,85	45,46	34,39	7,00	5,00	2,97	14,47	-	-	14,89	-	14,89	-	79,16	-	1,15			4,11
12.02.16	24,00	-	97,50	82,85	14,65	79,07	45,06	34,01	7,00	5,00	2,95	13,11	-	-	13,48	-	13,48	-	78,66	-	1,03			3,98
13.02.16	24,00	-	100,62	82,81	17,81	79,16	45,06	34,10	7,00	5,00	2,95	16,21	-	-	16,65	-	16,65	-	78,80	-	1,28			4,23
14.02.16	24,00	-	101,08	82,82	18,26	79,38	45,06	34,32	7,00	5,00	2,98	16,62	-	-	17,07	-	17,07	-	79,13	-	1,31			4,29
15.02.16	24,00	-	97,59	82,54	15,05	80,09	45,29	34,80	7,00	5,00	3,00	13,50	-	-	13,88	-	13,88	-	79,54	-	1,08			4,08
16.02.16	24,00	-	97,02	80,68	16,34	80,46	44,74	35,72	7,00	5,00	3,00	14,93	-	-	15,34	-	15,34	-	80,02	-	1,20			4,20
17.02.16	24,00	-	96,55	81,30	15,25	80,57	44,47	36,10	7,00	5,00	3,04	13,97	-	-	14,37	-	14,37	-	80,13	-	1,12			4,16
18.02.16	24,00	-	99,19	82,68	16,51	80,71	44,91	35,80	7,00	5,00	3,08	15,16	-	-	15,58	-	15,58	-	80,30	-	1,22			4,30
19.02.16	24,00	-	100,56	83,62	16,94	80,81	45,51	35,30	7,00	5,00	3,06	15,66	-	-	16,11	-	16,11	-	80,40	-	1,26			4,32
20.02.16	24,00	-	97,66	83,50	14,16	81,05	45,49	35,56	7,00	5,00	3,08	12,89	-	-	13,26	-	13,26	-	80,56	-	1,04			4,12
21.02.16	24,00	-	101,42	82,60	18,82	81,25	45,40	35,85	7,00	5,00	3,08	17,53	-	-	18,05	-	18,05	-	80,87	-	1,42			4,49
22.02.16	24,00	-	99,08	82,69	16,39	81,11	45,32	35,79	7,00	5,00	3,07	15,12	-	-	15,55	-	15,55	-	80,67	-	1,22			4,29
23.02.16	24,00	-	100,11	82,50	17,61	81,17	45,46	35,71	7,00	5,00	3,06	16,33	-	-	16,80	-	16,80	-	80,75	-	1,32			4,38
Среднее	24,00	-	97,76	81,42	16,34	82,70	45,80	36,89	7,00	5,00	3,14	14,80	-	-	15,24	-	15,24	-	82,20	-	1,22	-	-	4,35
Итого	744,00		3030,44	2523,87	506,57						97,28	458,68	0,00	0,00	472,43	0,00	472,43	0,00			37,71	0,00	0,00	134,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	13339,68	10673,33	2794,97	-	2858,52	-	478,35	-	-
	24.02.16 01:00	16370,48	13197,56	3253,66	-	3330,96	-	618,31	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **472,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел Эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 28 ФЕВ 2016 г.