

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. 32

Обратн.тр. 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТСП-Н

КТСП-Н

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q_{гвс}=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	86,61	9,00	216,325	-	-	54,23	6,50	216,141	-	32,38	0,184	0,00	0,00	0,00	7,036
24.01.16	24	-	86,34	9,00	216,381	-	-	54,51	6,50	216,196	-	31,84	0,185	0,00	0,00	0,00	6,921
25.01.16	24	-	83,30	9,00	218,337	-	-	53,62	6,50	218,105	-	29,68	0,233	0,00	0,00	0,00	6,514
26.01.16	24	-	79,73	9,00	222,795	-	-	52,64	6,50	222,478	-	27,09	0,317	0,00	0,00	0,00	6,071
27.01.16	24	-	69,98	9,00	223,769	-	-	48,48	6,50	223,250	-	21,50	0,519	0,00	0,00	0,00	4,852
28.01.16	24	-	60,93	9,00	222,275	-	-	43,81	6,50	221,614	-	17,13	0,661	0,00	0,00	0,00	3,848
29.01.16	24	-	62,28	9,00	164,090	-	-	43,34	6,50	163,353	-	18,94	0,737	0,00	0,00	0,00	3,149
30.01.16	24	-	61,28	9,00	218,199	-	-	43,62	6,50	217,473	-	17,66	0,726	0,00	0,00	0,00	3,898
31.01.16	24	-	62,97	9,00	219,105	-	-	44,58	6,50	218,555	-	18,40	0,550	0,00	0,00	0,00	4,068
01.02.16	24	-	67,04	9,00	219,667	-	-	46,61	6,50	217,845	-	20,43	1,822	0,00	0,00	0,00	4,587
02.02.16	24	-	69,20	9,00	218,327	-	-	47,82	6,50	217,532	-	21,38	0,795	0,00	0,00	0,00	4,721
03.02.16	24	-	64,63	9,00	221,613	-	-	45,75	6,50	220,820	-	18,88	0,793	0,00	0,00	0,00	4,234
04.02.16	24	-	65,40	9,00	223,469	-	-	45,83	6,50	222,771	-	19,57	0,698	0,00	0,00	0,00	4,419
05.02.16	24	-	66,56	9,00	223,796	-	-	46,63	6,50	223,129	-	19,94	0,667	0,00	0,00	0,00	4,506
06.02.16	24	-	66,20	9,00	224,118	-	-	45,85	6,50	223,512	-	20,36	0,606	0,00	0,00	0,00	4,604
07.02.16	24	-	63,24	9,00	223,383	-	-	44,67	6,50	222,743	-	18,57	0,640	0,00	0,00	0,00	4,190
08.02.16	24	-	60,33	9,00	222,468	-	-	43,10	6,50	221,825	-	17,23	0,643	0,00	0,00	0,00	3,873
09.02.16	24	-	60,64	9,00	222,403	-	-	43,48	6,50	221,777	-	17,16	0,625	0,00	0,00	0,00	3,855
10.02.16	24	-	58,59	9,00	221,949	-	-	42,41	6,50	221,315	-	16,18	0,633	0,00	0,00	0,00	3,629
11.02.16	24	-	59,85	9,00	221,799	-	-	43,15	6,50	221,251	-	16,69	0,548	0,00	0,00	0,00	3,738
12.02.16	24	-	62,54	9,00	221,880	-	-	44,44	6,50	221,125	-	18,10	0,755	0,00	0,00	0,00	4,063
13.02.16	24	-	65,13	9,00	220,456	-	-	45,78	6,50	220,017	-	19,36	0,439	0,00	0,00	0,00	4,301
14.02.16	24	-	64,47	9,00	219,874	-	-	45,55	6,50	219,435	-	18,92	0,439	0,00	0,00	0,00	4,193
15.02.16	24	-	64,41	9,00	220,138	-	-	45,28	6,50	219,724	-	19,13	0,414	0,00	0,00	0,00	4,244
16.02.16	24	-	66,70	9,00	220,001	-	-	46,27	6,50	219,681	-	20,43	0,320	0,00	0,00	0,00	4,523
17.02.16	24	-	71,71	9,00	219,671	-	-	48,51	6,50	219,468	-	23,20	0,203	0,00	0,00	0,00	5,121
18.02.16	24	-	72,15	9,00	221,479	-	-	49,05	6,50	219,960	-	23,10	1,519	0,00	0,00	0,00	5,206
19.02.16	24	-	67,00	9,00	221,964	-	-	46,65	6,50	217,813	-	20,36	4,150	0,00	0,00	0,00	4,726
20.02.16	24	-	65,26	9,00	221,328	-	-	45,59	6,50	217,180	-	19,66	4,149	0,00	0,00	0,00	4,555
21.02.16	24	-	65,47	9,00	221,183	-	-	45,73	6,50	217,070	-	19,74	4,113	0,00	0,00	0,00	4,568
22.02.16	24	-	66,65	9,00	223,211	-	-	46,40	6,50	219,189	-	20,25	4,021	0,00	0,00	0,00	4,720
Среднее	24,00	-	67,31	9,00	219,208	-	-	46,56	6,50	218,140	-	20,75	1,068	-	-	-	4,611
Итого	744,0				6795,455	0,000				6762,346	0,000		33,108	0,00	0,00	0,00	142,93

Ориентировочно до конца месяца(+)

1548,836

1530,361

18,475

33,42

Корректировка за прошлый месяц (-)

1959,416

1956,161

3,254

61,87

Итого за февраль 2016 :

6384,875

6336,546

48,329

114,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.12.15 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24.12.15 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

подписания по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ИМПИЯТ УСЛОВНО
 по также до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.02.2016