

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002934

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. 32

Обратн.тр. 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$  **лето:**  $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$   $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$   $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	86,49	9,00	249,155	-	-	55,53	6,50	249,155	-	30,96	0,000	0,00	0,00	0,00	7,739
24.01.16	24	-	86,22	9,00	249,258	-	-	56,24	6,50	249,258	-	29,98	0,000	0,00	0,00	0,00	7,497
25.01.16	24	-	83,02	9,00	251,577	-	-	54,92	6,50	251,185	-	28,10	0,392	0,00	0,00	0,00	7,114
26.01.16	24	-	79,54	9,00	256,962	-	-	53,62	6,50	256,962	-	25,93	0,000	0,00	0,00	0,00	6,683
27.01.16	24	-	69,35	9,00	257,557	-	-	49,16	6,50	257,557	-	20,19	0,000	0,00	0,00	0,00	5,216
28.01.16	24	-	60,83	9,00	255,936	-	-	44,53	6,50	255,936	-	16,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,185
29.01.16	24	-	62,17	9,00	188,864	-	-	44,21	6,50	188,973	-	17,96	-0,108	0,00	0,00	0,00	3,411
30.01.16	24	-	61,15	9,00	250,630	-	-	44,25	6,50	250,630	-	16,90	0,000	0,00	0,00	0,00	4,249
31.01.16	24	-	63,03	9,00	251,698	-	-	45,41	6,50	251,698	-	17,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,450
01.02.16	24	-	67,19	9,00	249,281	-	-	48,33	6,50	251,911	-	18,86	-2,630	0,00	0,00	0,00	4,713
02.02.16	24	-	69,02	9,00	250,930	-	-	48,93	6,50	250,930	-	20,09	0,000	0,00	0,00	0,00	5,058
03.02.16	24	-	64,38	9,00	254,822	-	-	46,69	6,50	254,822	-	17,69	0,000	0,00	0,00	0,00	4,522
04.02.16	24	-	65,58	9,00	256,868	-	-	46,88	6,50	256,868	-	18,70	0,000	0,00	0,00	0,00	4,818
05.02.16	24	-	66,36	9,00	257,333	-	-	47,30	6,50	257,333	-	19,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,921
06.02.16	24	-	66,29	9,00	257,672	-	-	46,68	6,50	257,672	-	19,61	0,000	0,00	0,00	0,00	5,069
07.02.16	24	-	62,86	9,00	256,578	-	-	45,18	6,50	256,578	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	4,549
08.02.16	24	-	60,42	9,00	255,591	-	-	43,86	6,50	255,591	-	16,57	0,000	0,00	0,00	0,00	4,248
09.02.16	24	-	60,41	9,00	255,545	-	-	44,10	6,50	255,545	-	16,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,180
10.02.16	24	-	58,64	9,00	254,432	-	-	43,15	6,50	254,432	-	15,49	0,000	0,00	0,00	0,00	3,955
11.02.16	24	-	59,82	9,00	254,303	-	-	43,80	6,50	254,303	-	16,02	0,000	0,00	0,00	0,00	4,087
12.02.16	24	-	62,76	9,00	254,483	-	-	45,32	6,50	254,483	-	17,44	0,000	0,00	0,00	0,00	4,453
13.02.16	24	-	65,09	9,00	252,964	-	-	46,60	6,50	252,964	-	18,49	0,000	0,00	0,00	0,00	4,692
14.02.16	24	-	64,29	9,00	252,283	-	-	46,22	6,50	252,283	-	18,07	0,000	0,00	0,00	0,00	4,573
15.02.16	24	-	64,46	9,00	252,573	-	-	46,01	6,50	252,573	-	18,44	0,000	0,00	0,00	0,00	4,673
16.02.16	24	-	66,71	9,00	252,472	-	-	46,77	6,50	252,472	-	19,94	0,000	0,00	0,00	0,00	5,051
17.02.16	24	-	71,97	9,00	252,126	-	-	49,23	6,50	252,126	-	22,74	0,000	0,00	0,00	0,00	5,751
18.02.16	24	-	71,83	9,00	254,603	-	-	49,59	6,50	254,603	-	22,24	0,000	0,00	0,00	0,00	5,681
19.02.16	24	-	66,75	9,00	255,493	-	-	47,20	6,50	255,493	-	19,55	0,000	0,00	0,00	0,00	5,011
20.02.16	24	-	65,27	9,00	254,697	-	-	46,33	6,50	254,697	-	18,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,838
21.02.16	24	-	65,40	9,00	254,571	-	-	46,37	6,50	254,571	-	19,03	0,000	0,00	0,00	0,00	4,859
22.02.16	24	-	66,73	9,00	257,054	-	-	47,12	6,50	257,054	-	19,61	0,000	0,00	0,00	0,00	5,056
Среднее	24,00	-	67,23	9,00	251,881	-	-	47,40	6,50	251,957	-	19,82	-0,076	-	-	-	5,010
Итого	744,0	-	-	-	7808,309	0,000	-	-	-	7810,655	0,000	-	-2,346	0,00	0,00	0,00	155,30

Ориентировочно до конца месяца(+)

1781,014

1781,014

0,000

36,25

Корректировка за прошлый месяц (-)

2224,745

2222,156

2,589

65,39

**Итого за февраль 2016 :**

7364,578

7369,513

-4,935

126,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.12.15 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.12.15 12:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 23.02.2016  
 Дата \_\_\_\_\_