

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48529
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = т/сут$ $G_{гвс.ф.} = т/сут$ $Q_{от.ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.02.16	24	-	64,46	10,30	163,690	-	-	48,15	5,60	162,360	-	16,31	1,330	0,00	0,00	0,00	2,745
02.02.16	23	-	64,68	10,30	154,320	-	-	48,02	5,60	153,060	-	16,66	1,260	0,00	0,00	0,00	2,643
03.02.16	24	-	64,01	10,30	159,610	-	-	47,21	5,60	157,220	-	16,80	2,390	0,00	0,00	0,00	2,806
04.02.16	24	-	62,82	10,30	163,460	-	-	46,28	5,60	161,670	-	16,54	1,790	0,00	0,00	0,00	2,799
05.02.16	24	-	63,32	10,30	165,160	-	-	45,75	5,60	163,860	-	17,57	1,300	0,00	0,00	0,00	2,972
06.02.16	24	-	59,51	10,30	165,350	-	-	43,07	5,60	164,030	-	16,44	1,320	0,00	0,00	0,00	2,786
07.02.16	24	-	62,78	10,30	165,460	-	-	45,15	5,60	164,120	-	17,63	1,340	0,00	0,00	0,00	2,990
08.02.16	24	-	58,17	10,30	165,020	-	-	42,89	5,60	163,800	-	15,28	1,220	0,00	0,00	0,00	2,584
09.02.16	24	-	56,84	10,30	164,430	-	-	42,22	5,60	163,220	-	14,62	1,210	0,00	0,00	0,00	2,463
10.02.16	24	-	54,44	10,30	165,650	-	-	41,02	5,60	164,450	-	13,42	1,200	0,00	0,00	0,00	2,283
11.02.16	24	-	54,87	10,30	165,790	-	-	41,28	5,60	164,570	-	13,59	1,220	0,00	0,00	0,00	2,314
12.02.16	24	-	56,02	10,30	166,330	-	-	41,59	5,60	165,130	-	14,43	1,200	0,00	0,00	0,00	2,461
13.02.16	24	-	59,83	10,30	167,930	-	-	43,91	5,60	166,700	-	15,92	1,230	0,00	0,00	0,00	2,740
14.02.16	24	-	61,10	10,30	167,930	-	-	44,66	5,60	166,530	-	16,44	1,400	0,00	0,00	0,00	2,835
15.02.16	24	-	62,19	10,30	168,470	-	-	45,31	5,60	167,100	-	16,88	1,370	0,00	0,00	0,00	2,917
16.02.16	24	-	64,71	10,30	168,360	-	-	46,50	5,60	166,980	-	18,21	1,380	0,00	0,00	0,00	3,141
17.02.16	24	-	67,37	10,30	168,700	-	-	47,76	5,60	167,270	-	19,61	1,430	0,00	0,00	0,00	3,388
18.02.16	24	-	69,31	10,30	168,820	-	-	48,98	5,60	167,400	-	20,33	1,420	0,00	0,00	0,00	3,513
19.02.16	24	-	67,52	10,30	167,940	-	-	48,26	5,60	166,500	-	19,26	1,440	0,00	0,00	0,00	3,313
20.02.16	24	-	64,17	10,30	166,310	-	-	46,20	5,60	164,940	-	17,97	1,370	0,00	0,00	0,00	3,063
21.02.16	24	-	65,08	10,30	166,590	-	-	46,67	5,60	165,290	-	18,41	1,300	0,00	0,00	0,00	3,137
22.02.16	24	-	65,42	10,30	166,560	-	-	46,83	5,60	165,280	-	18,59	1,280	0,00	0,00	0,00	3,167
Среднее	23,95	-	62,21	10,30	165,540	-	-	45,35	5,60	164,158	-	16,86	1,382	-	-	-	2,866
Итого	527,0	-	-	-	3641,880	0,000	-	-	-	3611,480	0,000	-	30,400	0,00	0,00	0,00	63,06

Ориентировочно до конца месяца(+)

1173,280

1163,660

9,620

22,72

Итого за февраль 2016 :

4815,160

4775,140

40,020

85,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
09.02.16 13:00	21215,370	-	21070,980	-	0,000	0,000	387,934	
23.02.16 01:00	23472,880	-	23310,650	-	0,000	0,000	427,401	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Инспекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 23.02.2016