

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, ЦО

Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.
КТПТР-05
КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	81,61	10,20	161,300	-	-	52,72	5,60	159,270	-	28,89	2,030	0,00	0,00	0,00	4,784
24.01.16	24	-	83,50	10,20	161,410	-	-	54,07	5,60	159,410	-	29,43	2,000	0,00	0,00	0,00	4,872
25.01.16	24	-	82,90	10,20	161,490	-	-	54,04	5,60	159,540	-	28,86	1,950	0,00	0,00	0,00	4,782
26.01.16	24	-	79,42	10,20	158,540	-	-	52,41	5,60	156,580	-	27,01	1,960	0,00	0,00	0,00	4,396
27.01.16	24	-	69,85	10,20	152,380	-	-	47,61	5,60	150,530	-	22,24	1,850	0,00	0,00	0,00	3,486
28.01.16	24	-	63,07	10,20	152,250	-	-	44,21	5,60	150,410	-	18,86	1,840	0,00	0,00	0,00	2,963
29.01.16	24	-	59,98	10,20	152,980	-	-	42,36	5,60	151,230	-	17,62	1,750	0,00	0,00	0,00	2,775
30.01.16	24	-	59,48	10,20	153,810	-	-	42,41	5,60	152,130	-	17,07	1,680	0,00	0,00	0,00	2,705
31.01.16	24	-	62,40	10,20	153,980	-	-	44,07	5,60	152,220	-	18,33	1,760	0,00	0,00	0,00	2,909
01.02.16	24	-	64,34	10,20	154,230	-	-	45,13	5,60	152,430	-	19,21	1,800	0,00	0,00	0,00	3,052
02.02.16	24	-	64,47	10,20	154,090	-	-	45,08	5,60	152,260	-	19,39	1,830	0,00	0,00	0,00	3,080
03.02.16	24	-	63,85	10,20	154,770	-	-	45,11	5,60	153,010	-	18,74	1,760	0,00	0,00	0,00	2,990
04.02.16	24	-	62,66	10,20	158,370	-	-	44,41	5,60	156,550	-	18,25	1,820	0,00	0,00	0,00	2,982
05.02.16	24	-	63,16	10,20	160,240	-	-	44,95	5,60	158,210	-	18,21	2,030	0,00	0,00	0,00	3,019
06.02.16	24	-	59,31	10,20	160,280	-	-	42,33	5,60	158,370	-	16,98	1,910	0,00	0,00	0,00	2,810
07.02.16	24	-	62,58	10,20	160,440	-	-	44,38	5,60	158,450	-	18,20	1,990	0,00	0,00	0,00	3,017
08.02.16	24	-	57,97	10,20	160,150	-	-	41,98	5,60	158,170	-	15,99	1,980	0,00	0,00	0,00	2,652
09.02.16	24	-	56,64	10,20	159,490	-	-	41,31	5,60	157,530	-	15,33	1,960	0,00	0,00	0,00	2,536
10.02.16	24	-	54,23	10,20	160,700	-	-	40,09	5,60	158,740	-	14,14	1,960	0,00	0,00	0,00	2,360
11.02.16	24	-	54,64	10,20	157,910	-	-	40,30	5,60	155,110	-	14,34	2,800	0,00	0,00	0,00	2,437
12.02.16	24	-	55,80	10,20	161,200	-	-	40,59	5,60	159,230	-	15,21	1,970	0,00	0,00	0,00	2,541
13.02.16	24	-	59,61	10,20	162,760	-	-	42,93	5,60	160,750	-	16,68	2,010	0,00	0,00	0,00	2,817
14.02.16	24	-	60,87	10,20	162,730	-	-	43,53	5,60	160,780	-	17,34	1,950	0,00	0,00	0,00	2,916
15.02.16	24	-	62,00	10,20	163,110	-	-	44,22	5,60	161,220	-	17,78	1,890	0,00	0,00	0,00	2,993
16.02.16	24	-	64,54	10,20	163,120	-	-	45,28	5,60	161,190	-	19,26	1,930	0,00	0,00	0,00	3,238
17.02.16	24	-	67,20	10,20	163,370	-	-	46,75	5,60	161,380	-	20,45	1,990	0,00	0,00	0,00	3,445
18.02.16	24	-	69,10	10,20	163,550	-	-	47,80	5,60	161,500	-	21,30	2,050	0,00	0,00	0,00	3,594
19.02.16	24	-	67,30	10,20	162,590	-	-	47,13	5,60	160,570	-	20,17	2,020	0,00	0,00	0,00	3,384
20.02.16	24	-	63,93	10,20	161,160	-	-	44,99	5,60	159,210	-	18,94	1,950	0,00	0,00	0,00	3,150
21.02.16	24	-	64,83	10,20	161,340	-	-	45,49	5,60	159,330	-	19,34	2,010	0,00	0,00	0,00	3,223
22.02.16	24	-	65,19	10,20	161,370	-	-	45,66	5,60	159,350	-	19,53	2,020	0,00	0,00	0,00	3,255
Среднее	24,00	-	64,72	10,20	159,197	-	-	45,27	5,60	157,247	-	19,45	1,950	-	-	-	3,199
Итого	744,0				4935,110	0,000				4874,660	0,000		60,450	0,00	0,00	0,00	99,16

Ориентировочно до конца месяца(+) 1136,500
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1421,421
Итого за февраль 2016 : 4650,189

1122,530 23,29
 1404,090 44,05
 4593,100 78,40
 13,970
 17,331
 57,089

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата _____

29.02.2016