

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$

Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$

Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.01.16	24	-	81,42	10,30	123,670	-	-	44,93	5,60	123,670	-	36,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,521
24.01.16	24	-	83,28	10,30	123,690	-	-	46,10	5,60	123,690	-	37,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,515
25.01.16	24	-	82,70	10,30	123,780	-	-	46,31	5,60	123,780	-	36,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,151
26.01.16	24	-	79,27	10,30	121,530	-	-	45,20	5,60	121,530	-	34,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,289
27.01.16	24	-	69,84	10,30	116,910	-	-	41,75	5,60	116,910	-	28,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,777
28.01.16	24	-	63,12	10,30	116,910	-	-	39,40	5,60	116,910	-	23,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,582
29.01.16	24	-	60,03	10,30	117,530	-	-	38,12	5,60	117,530	-	21,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,540
30.01.16	24	-	59,51	10,30	118,240	-	-	38,09	5,60	118,240	-	21,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,743
31.01.16	24	-	62,37	10,30	118,310	-	-	39,24	5,60	118,310	-	23,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,892
01.02.16	24	-	64,30	10,30	118,420	-	-	39,93	5,60	118,420	-	24,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,912
02.02.16	24	-	64,45	10,30	118,270	-	-	39,91	5,60	118,270	-	24,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,857
03.02.16	24	-	63,84	10,30	118,770	-	-	39,86	5,60	118,770	-	23,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,833
04.02.16	24	-	62,66	10,30	121,470	-	-	39,38	5,60	121,470	-	23,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,873
05.02.16	24	-	63,16	10,30	122,900	-	-	39,84	5,60	122,900	-	23,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,686
06.02.16	24	-	59,37	10,30	123,030	-	-	37,59	5,60	123,030	-	21,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,891
07.02.16	24	-	62,61	10,30	123,080	-	-	39,14	5,60	123,080	-	23,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,536
08.02.16	24	-	58,06	10,30	122,950	-	-	37,49	5,60	122,950	-	20,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,417
09.02.16	24	-	56,77	10,30	122,490	-	-	37,11	5,60	122,490	-	19,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,232
10.02.16	24	-	54,36	10,30	123,550	-	-	36,35	5,60	123,550	-	18,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,266
11.02.16	24	-	54,80	10,30	123,470	-	-	36,51	5,60	123,470	-	18,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,384
12.02.16	24	-	55,93	10,30	123,780	-	-	36,71	5,60	123,780	-	19,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,644
13.02.16	24	-	59,70	10,30	124,840	-	-	38,59	5,60	124,840	-	21,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,744
14.02.16	24	-	60,97	10,30	124,830	-	-	39,05	5,60	124,830	-	21,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,841
15.02.16	24	-	62,05	10,30	125,130	-	-	39,38	5,60	125,130	-	22,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,071
16.02.16	24	-	64,54	10,30	125,140	-	-	40,06	5,60	125,140	-	24,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,287
17.02.16	24	-	67,17	10,30	125,250	-	-	40,96	5,60	125,250	-	26,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,422
18.02.16	24	-	69,08	10,30	125,280	-	-	41,82	5,60	125,280	-	27,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,233
19.02.16	24	-	67,34	10,30	124,580	-	-	41,45	5,60	124,580	-	25,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,989
20.02.16	24	-	64,01	10,30	123,510	-	-	39,87	5,60	123,510	-	24,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,056
21.02.16	24	-	64,90	10,30	123,640	-	-	40,23	5,60	123,640	-	24,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,093
22.02.16	24	-	65,42	10,30	123,910	-	-	40,52	5,60	123,910	-	24,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,029
Среднее	24,00	-	64,74	10,30	122,221	-	-	40,03	5,60	122,221	-	24,71	-	-	-	-	-	93,88
Итого	744,0				3788,860	0,000				3788,860	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15
Ориентировочно до конца месяца(+)					871,310					871,310			0,000					41,38
Корректировка за прошлый месяц (-)					1086,857					1086,857			0,000					74,66
Итого за февраль 2016 :					3573,313					3573,313			0,000					

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)
Итого за февраль 2016 :

Показания счетчиков на момент снятия данных:								Показания ГВС
Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	
02.10.15 14:00	0,600	-	0,580	-	0,000	0,000	0,000	
02.10.15 14:00	0,600	-	0,580	-	0,000	0,000	0,000	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Инженерия по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.02.2016