

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv), M3=p3*V3$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	81,00	10,30	175,240	-	-	51,80	5,60	171,710	-	29,20	3,530	0,00	0,00	0,00	5,315
24.01.16	24	-	82,88	10,30	175,110	-	-	53,03	5,60	171,540	-	29,85	3,570	0,00	0,00	0,00	5,432
25.01.16	24	-	82,28	10,30	175,200	-	-	53,11	5,60	171,660	-	29,17	3,540	0,00	0,00	0,00	5,313
26.01.16	24	-	78,86	10,30	171,950	-	-	51,68	5,60	168,530	-	27,18	3,420	0,00	0,00	0,00	4,864
27.01.16	24	-	69,42	10,30	165,420	-	-	47,28	5,60	162,130	-	22,14	3,290	0,00	0,00	0,00	3,827
28.01.16	24	-	62,83	10,30	165,290	-	-	44,09	5,60	162,210	-	18,74	3,080	0,00	0,00	0,00	3,245
29.01.16	24	-	59,74	10,30	166,100	-	-	42,25	5,60	162,950	-	17,49	3,150	0,00	0,00	0,00	3,049
30.01.16	24	-	59,25	10,30	167,110	-	-	42,15	5,60	163,850	-	17,10	3,260	0,00	0,00	0,00	3,005
31.01.16	24	-	62,13	10,30	167,150	-	-	43,69	5,60	164,010	-	18,44	3,140	0,00	0,00	0,00	3,229
01.02.16	24	-	64,00	10,30	167,250	-	-	44,52	5,60	164,070	-	19,48	3,180	0,00	0,00	0,00	3,412
02.02.16	24	-	64,17	10,30	166,940	-	-	44,71	5,60	163,730	-	19,46	3,210	0,00	0,00	0,00	3,403
03.02.16	24	-	63,53	10,30	167,690	-	-	44,50	5,60	164,540	-	19,03	3,150	0,00	0,00	0,00	3,341
04.02.16	24	-	62,39	10,30	171,640	-	-	43,92	5,60	168,390	-	18,47	3,250	0,00	0,00	0,00	3,322
05.02.16	24	-	62,83	10,30	173,580	-	-	44,25	5,60	170,220	-	18,58	3,360	0,00	0,00	0,00	3,386
06.02.16	24	-	59,12	10,30	173,680	-	-	41,82	5,60	170,450	-	17,30	3,230	0,00	0,00	0,00	3,151
07.02.16	24	-	62,31	10,30	173,900	-	-	43,82	5,60	170,600	-	18,49	3,300	0,00	0,00	0,00	3,369
08.02.16	24	-	57,80	10,30	173,610	-	-	41,71	5,60	170,360	-	16,09	3,250	0,00	0,00	0,00	2,943
09.02.16	24	-	56,46	10,30	172,210	-	-	41,16	5,60	169,130	-	15,30	3,080	0,00	0,00	0,00	2,772
10.02.16	24	-	54,11	10,30	173,150	-	-	40,08	5,60	170,150	-	14,03	3,000	0,00	0,00	0,00	2,561
11.02.16	24	-	54,52	10,30	172,960	-	-	40,24	5,60	169,920	-	14,28	3,040	0,00	0,00	0,00	2,599
12.02.16	24	-	55,68	10,30	173,480	-	-	40,59	5,60	170,470	-	15,09	3,010	0,00	0,00	0,00	2,749
13.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
14.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
15.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
16.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
17.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
18.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
19.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
20.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
21.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
22.02.16	24	-	54,77	10,30	173,197	-	-	40,30	5,60	170,180	-	14,47	3,017	0,00	0,00	0,00	2,636
Среднее	24,00	-	61,39	10,30	171,633	-	-	43,34	5,60	168,465	-	18,05	3,168	-	-	-	3,247
Итого	744,0	-			5320,627	0,000				5222,420	0,000		98,207	0,00	0,00	0,00	100,65

Ориентировочно до конца месяца(+)

1212,377

1191,260

21,117

18,45

Корректировка за прошлый месяц (-)

1541,199

1508,696

32,503

48,41

Итого за февраль 2016 :

4991,805

4904,984

86,820

70,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	16597,310	-	16348,530	-	0,000	0,000	354,838	
23.02.16 01:00	21867,370	-	20083,220	-	0,000	0,000	527,773	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.02.2016