Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-0216.bxt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 1,1
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 44,7 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	116,09	113,78	2,31	94,74	56,01	38,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
25.01.16	24,00	-	116,12	113,94	2,18	91,35	54,93	36,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
26.01.16	24,00	-	117,62	115,48	2,14	89,45	54,96	34,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
27.01.16	24,00	-	121,05	119,03	2,02	87,96	55,91	32,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
28.01.16	24,00	-	123,18	121,18	2,00	84,43	55,16	29,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
29.01.16	24,00	-	79,07	77,80	1,27	82,38	48,84	33,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
30.01.16	24,00	-	43,33	42,82	0,51	80,17	35,42	44,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
31.01.16	24,00	-	43,24	42,81	0,43	77,62	34,49	43,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
01.02.16	24,00	-	42,94	42,49	0,45	76,30	33,39	42,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
02.02.16	24,00	-	42,93	42,33	0,60	76,47	32,99	43,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
03.02.16	24,00	-	43,31	42,57	0,74	77,51	33,12	44,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
04.02.16	24,00	-	43,26	42,65	0,61	75,95	32,26	43,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
05.02.16	24,00	-	43,52	42,85	0,67	76,76	32,32	44,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
06.02.16	24,00	-	86,79	85,60	1,19	77,33	44,86	32,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
07.02.16	24,00	-	130,85	128,85	2,00	79,54	51,94	27,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
08.02.16	24,00	-	131,35	129,47	1,88	80,02	53,09	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
09.02.16	24,00	-	133,25	131,38	1,87	79,41	53,54	25,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
10.02.16	24,00	-	132,80	130,94	1,86	79,83	54,13	25,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
11.02.16	24,00	-	132,73	131,15	1,58	77,43	53,19	24,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
12.02.16	24,00	-	131,00	129,47	1,53	76,14	52,13	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
13.02.16	24,00	-	131,36	129,82	1,54	76,12	52,23	23,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
14.02.16	24,00	-	130,03	128,59	1,44	77,47	52,47	25,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
15.02.16	24,00	-	130,57	129,36	1,21	79,47	53,46	26,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
16.02.16	24,00	-	129,15	127,93	1,22	79,55	53,03	26,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
17.02.16	24,00	-	129,96	128,71	1,25	79,21	52,60	26,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
18.02.16	24,00	-	128,67	127,63	1,04	79,00	52,35	26,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
19.02.16	24,00	-	128,60	127,61	0,99	79,28	52,68	26,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
20.02.16	24,00	-	123,66	122,42	1,24	78,98	51,94	27,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
21.02.16	24,00	-	124,81	123,66	1,15	78,92	52,03	26,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
22.02.16	24,00	-	123,44	122,39	1,05	78,74	51,77	26,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
23.02.16	24,00	-	122,97	121,93	1,04	79,22	52,23	26,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
Среднее	24,00	-	105,09	103,76	1,32	80,22	48,37	31,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
Итого	744,00		3257,65	3216,64	41,01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	98,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	6313,05	6092,38	-	-	-	-	194,85	-	-
	24.02.16 02:00	9571,28	9309,73	-	-	-	-	293,20	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Ф-л "Петербургэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«__» 28 ФЕВ 2016 г.
печать энергосбыта