Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15150
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,1
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		179,75	160,99	18,75	94,24	54,67	39,57	6,10	4,00	6,65	16,11	0,00	0,00	16,72	0,00	16,72	-	93,69	0,00	1,51			8,16
25.01.16	24,00		178,79	161,59	17,20	90,91	53,76	37,15	6,10	4,00	6,27	14,63	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	-	89,85	0,00	1,31			7,58
26.01.16	24,00		179,27	163,10	16,17	88,95	53,48	35,47	6,10	4,00	6,04	13,60	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	88,24	0,00	1,20			7,24
27.01.16	24,00		179,74	161,15	18,60	87,55	54,03	33,52	6,10	4,00	5,84	15,71	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13	-	76,42	0,00	1,20			7,04
28.01.16	24,00		176,87	159,70	17,18	83,94	52,71	31,23	6,10	4,00	5,41	14,53	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	-	71,31	0,00	1,04			6,44
29.01.16	24,00		175,77	156,32	19,45	82,73	51,68	31,06	6,10	4,00	5,32	16,91	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27	-	68,41	0,00	1,16			6,48
30.01.16	24,00		175,71	156,48	19,23	81,95	51,81	30,14	6,10	4,00	5,17	16,76	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	67,73	0,00	1,13			6,30
31.01.16	24,00		175,14	157,35	17,79	79,35	50,87	28,48	6,10	4,00	4,89	15,33	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	-	66,02	0,00	1,01			5,90
01.02.16	24,00		178,11	159,73	18,38	77,97	49,83	28,14	6,10	4,00	4,76	16,10	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	-	72,98	0,00	1,17			5,94
02.02.16	24,00		179,36	161,12	18,24	78,07	49,52	28,55	6,10	4,00	4,79	15,98	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	77,82	0,00	1,24			6,03
03.02.16	24,00		179,10	160,96	18,14	79,14	50,03	29,11	6,10	4,00	4,89	15,79	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	-	78,86	0,00	1,25			6,13
04.02.16	24,00		180,15	161,04	19,11	77,58	48,98	28,60	6,10	4,00	4,79	16,90	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	-	77,37	0,00	1,31			6,10
05.02.16	24,00		180,69	161,24	19,46	78,37	49,43	28,94	6,10	4,00	4,86	17,18	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	-	78,02	0,00	1,34			6,20
06.02.16	24,00		178,29	160,56	17,73	77,40	48,33	29,08	6,10	4,00	4,86	15,46	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	-	77,06	0,00	1,19			6,05
07.02.16	24,00		180,64	162,18	18,45	78,96	49,35	29,61	6,10	4,00	4,99	16,14	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	78,96	0,00	1,27			6,27
08.02.16	24,00		180,57	163,09	17,48	79,48	50,06	29,42	6,10	4,00	5,00	15,20	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	-	79,03	0,00	1,20			6,20
09.02.16	24,00		181,14	164,44	16,69	78,84	50,12	28,72	6,10	4,00	4,91	14,46	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	-	78,51	0,00	1,14			6,05
10.02.16	24,00		181,19	162,98	18,21	79,24	50,38	28,85	6,10	4,00	4,90	15,97	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	78,83	0,00	1,26			6,16
11.02.16	24,00		179,87	162,32	17,55	77,10	49,42	27,68	6,10	4,00	4,68	15,40	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	-	76,35	0,00	1,18			5,85
12.02.16	24,00		180,34	161,72	18,63	75,69	48,39	27,30	6,10	4,00	4,59	16,54	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	75,33	0,00	1,25			5,83
13.02.16	24,00		181,63	163,76	17,87	75,57	48,61	26,95	6,10	4,00	4,59	15,75	0,00	0,00	16,16	0,00	16,16	-	75,39	0,00	1,19			5,77
14.02.16	24,00		180,77	161,72	19,05	76,77	48,64	28,13	6,10	4,00	4,72	16,91	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	-	76,80	0,00	1,30			6,02
15.02.16	24,00		179,78	162,50	17,28	78,82	49,68	29,14	6,10	4,00	4,93	15,05	0,00	0,00	15,46	0,00	15,46	-	78,45	0,00	1,18			6,11
16.02.16	24,00		179,56	161,53	18,03	78,94	49,44	29,50	6,10	4,00	4,96	15,79	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	-	78,44	0,00	1,24			6,20
17.02.16	24,00		180,69	162,22	18,47	78,58	49,08	29,50	6,10	4,00	4,97	16,27	0,00	0,00	16,72	0,00	16,72	-	78,31	0,00	1,27			6,25
18.02.16	24,00		178,82	161,22	17,60	78,37	48,92	29,45	6,10	4,00	4,94	15,40	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82	-	77,97	0,00	1,20			6,14
19.02.16	24,00		180,69	161,70	18,99	78,62	49,40	29,22	6,10	4,00	4,91	16,79	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	78,39	0,00	1,32			6,23
20.02.16	24,00		178,66	162,15	16,51	78,39	49,23	29,16	6,10	4,00	4,92	14,28	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	77,91	0,00	1,11			6,03
21.02.16	24,00		180,95	162,99	17,95	78,35	49,21	29,14	6,10	4,00	4,94	15,72	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	-	77,99	0,00	1,23			6,17
22.02.16	24,00		178,98	161,19	17,79	78,15	48,98	29,17	6,10	4,00	4,89	15,61	0,00	0,00	16,04	0,00	16,04	-	77,75	0,00	1,21			6,10
23.02.16	24,00		179,71	159,88	19,83	78,64	49,34	29,30	6,10	4,00	4,87	17,65	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	-	78,49	0,00	1,39			6,25
Среднее	24,00	-	179,38	161,26	18,12	80,21	50,24	29,98	6,10	4,00	5,07	15,80	-	-	16,24	-	16,24	-	77,63	-	1,23	-	-	6,30
Итого	744,00		5560,72	4998,92	561,80						157,22	489,90	0,00	0,00	503,29	0,00	503,29	0,00			38,00	0,00	0,00	195,22

Итр отп.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	78731,50	71653,21	14448,24	0,00	14721,07	0,00	5334,04	911,79	-
	24.02.16 00:00	84292,45	76652,16	14938,36	0,00	15224,59	0,00	5529,20	949,80	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **194,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **503,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Ф-л "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.