Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		171,94	154,87	17,08	95,60	56,32	39,29	6,10	4,00	6,18	16,41	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	94,95	0,00	1,56			7,74
25.01.16	24,00		170,59	155,45	15,14	92,19	55,17	37,02	6,10	4,00	5,84	14,55	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	-	91,34	0,00	1,33			7,17
26.01.16	24,00		171,33	156,63	14,70	90,19	54,76	35,43	6,10	4,00	5,62	14,21	0,00	0,00	14,71	0,00	14,71	-	89,53	0,00	1,27			6,89
27.01.16	24,00		171,22	156,58	14,64	88,77	55,50	33,26	6,10	4,00	5,36	14,16	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	-	81,80	0,00	1,16			6,52
28.01.16	24,00		170,54	153,84	16,71	85,09	54,67	30,42	6,10	4,00	4,93	16,39	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	72,21	0,00	1,18			6,11
29.01.16	24,00		167,53	149,93	17,60	83,87	53,81	30,06	6,10	4,00	4,88	17,24	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	64,56	0,00	1,11			5,99
30.01.16	24,00		164,80	142,31	22,49	83,06	53,76	29,30	6,10	4,00	4,74	22,12	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	58,99	0,00	1,30			6,05
31.01.16	24,00		164,76	143,64	21,12	80,39	52,76	27,63	6,10	4,00	4,46	20,90	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	58,27	0,00	1,22			5,68
01.02.16	24,00		164,61	145,84	18,77	78,99	51,89	27,10	6,10	4,00	4,37	18,47	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	-	57,97	0,00	1,07			5,44
02.02.16	24,00		164,15	145,23	18,93	79,08	51,55	27,53	6,10	4,00	4,43	18,67	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	57,58	0,00	1,08			5,50
03.02.16	24,00		164,09	144,70	19,39	80,18	52,35	27,83	6,10	4,00	4,48	19,17	0,00	0,00	19,48	0,00	19,48	-	58,17	0,00	1,11			5,59
04.02.16	24,00		164,66	145,10	19,55	78,56	51,22	27,34	6,10	4,00	4,41	19,36	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	57,09	0,00	1,10			5,51
05.02.16	24,00		165,00	146,61	18,40	79,38	51,54	27,85	6,10	4,00	4,50	18,24	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	-	57,91	0,00	1,06			5,55
06.02.16	24,00		163,88	143,50	20,37	78,38	50,20	28,18	6,10	4,00	4,52	20,29	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	-	55,69	0,00	1,13			5,65
07.02.16	24,00		165,58	143,94	21,64	79,98	51,14	28,84	6,10	4,00	4,67	21,53	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	56,96	0,00	1,23			5,89
08.02.16	24,00		166,05	146,47	19,58	80,52	51,82	28,70	6,10	4,00	4,67	19,47	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	57,82	0,00	1,13			5,79
09.02.16	24,00		166,91	147,74	19,17	79,87	51,79	28,07	6,10	4,00	4,58	19,17	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47	-	57,78	0,00	1,11			5,69
10.02.16	24,00		166,07	147,33	18,74	80,27	52,25	28,02	6,10	4,00	4,55	18,63	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93	-	58,43	0,00	1,09			5,64
11.02.16	24,00		165,12	145,38	19,74	78,09	51,10	27,00	6,10	4,00	4,37	19,68	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	-	56,28	0,00	1,11			5,48
12.02.16	24,00		165,02	147,44	17,57	76,67	50,25	26,42	6,10	4,00	4,26	17,56	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	56,45	0,00	0,99			5,25
13.02.16	24,00		166,33	147,16	19,17	76,53	50,33	26,21	6,10	4,00	4,26	19,17	0,00	0,00	19,45	0,00	19,45	-	55,89	0,00	1,07			5,33
14.02.16	24,00		164,67	141,92	22,75	77,79	50,48	27,31	6,10	4,00	4,40	22,63	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	55,48	0,00	1,26			5,65
15.02.16	24,00		164,99	145,60	19,39	79,88	51,76	28,11	6,10	4,00	4,55	19,23	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	57,52	0,00	1,11			5,65
16.02.16	24,00		164,13	144,89	19,24	80,04	51,43	28,61	6,10	4,00	4,60	19,09	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	57,26	0,00	1,09			5,70
17.02.16	24,00		165,13	147,03	18,10	79,67	51,04	28,63	6,10	4,00	4,63	18,01	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	57,33	0,00	1,03			5,66
18.02.16	24,00		163,79	144,50	19,29	79,49	50,83	28,66	6,10	4,00	4,60	19,23	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	56,35	0,00	1,08			5,68
19.02.16	24,00		164,84	146,67	18,16	79,74	51,05	28,68	6,10	4,00	4,62	18,09	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	-	57,61	0,00	1,04			5,66
20.02.16	24,00		164,44	146,03	18,41	79,51	50,85	28,66	6,10	4,00	4,61	18,40	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	56,95	0,00	1,05			5,66
21.02.16	24,00		165,79	145,29	20,49	79,44	50,89	28,56	6,10	4,00	4,63	20,50	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	56,47	0,00	1,16			5,79
22.02.16	24,00		163,91	143,54	20,37	79,27	50,73	28,53	6,10	4,00	4,58	20,30	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	-	56,31	0,00	1,14			5,72
23.02.16	24,00		163,28	141,55	21,72	79,74	51,31	28,43	6,10	4,00	4,54	21,59	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	56,77	0,00	1,23			5,77
Среднее	24,00	-	165,97	146,99	18,98	81,30	52,08	29,22	6,10	4,00	4,70	18,79	-	-	19,12	-	19,12	-	62,06	-	1,15	-	-	5,85
Итого	744,00		5145,13	4556,71	588,42						145,82	582,45	0,00	0,00	592,83	0,00	592,83	0,00			35,59	0,00	0,00	181,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	103755,48	89912,43	15687,81	0,00	16018,21	0,00	3986,12	1094,26	-
	24.02.16 00:00	108900,51	94468,13	16271,19	0,00	16611,97	0,00	4167,50	1089,89	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **180,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **592,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать теплоносителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 печать энергосбыта «____» _____ г.