Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		130,05	106,64	23,41	95,52	49,28	46,23	6,10	4,00	5,33	23,59	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	78,44	0,00	1,85			7,18
25.01.16	24,00		128,89	110,09	18,80	92,17	48,56	43,61	6,10	4,00	5,03	19,10	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	79,03	0,00	1,51			6,54
26.01.16	24,00		130,06	110,77	19,29	90,14	48,23	41,91	6,10	4,00	4,85	19,68	0,00	0,00	20,23	0,00	20,23	-	78,36	0,00	1,54			6,39
27.01.16	24,00		131,35	112,68	18,67	88,75	48,89	39,86	6,10	4,00	4,66	19,12	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	78,21	0,00	1,50			6,16
28.01.16	24,00		132,05	114,42	17,63	85,11	48,19	36,92	6,10	4,00	4,31	18,24	0,00	0,00	18,74	0,00	18,74	-	77,92	0,00	1,42			5,73
29.01.16	24,00		133,25	114,61	18,64	83,88	47,67	36,21	6,10	4,00	4,24	19,15	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	77,31	0,00	1,48			5,72
30.01.16	24,00	*	73,94	66,50	7,44	84,10	48,09	36,01	6,10	4,00	2,42	7,77	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	-	77,72	0,00	0,60			3,03
31.01.16	24,00		135,33	113,96	21,38	80,45	46,86	33,59	6,10	4,00	3,89	21,98	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	75,73	0,00	1,66			5,55
01.02.16	24,00		135,39	114,50	20,89	79,03	46,06	32,97	6,10	4,00	3,82	21,44	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	75,34	0,00	1,62			5,43
02.02.16	24,00		134,42	114,64	19,78	79,09	45,79	33,30	6,10	4,00	3,86	20,17	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	-	75,60	0,00	1,53			5,39
03.02.16	24,00		133,29	114,31	18,98	80,20	46,37	33,83	6,10	4,00	3,95	19,19	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	-	75,64	0,00	1,45			5,40
04.02.16	24,00		134,98	114,76	20,23	78,56	45,43	33,13	6,10	4,00	3,86	20,50	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	75,18	0,00	1,54			5,40
05.02.16	24,00		135,73	114,61	21,13	79,39	45,85	33,54	6,10	4,00	3,92	21,32	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	-	75,59	0,00	1,61			5,53
06.02.16	24,00		134,49	114,69	19,80	78,39	44,79	33,59	6,10	4,00	3,91	20,05	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	75,11	0,00	1,51			5,41
07.02.16	24,00		136,40	114,10	22,30	79,98	45,40	34,58	6,10	4,00	4,04	22,50	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	-	75,21	0,00	1,69			5,74
08.02.16	24,00		134,95	115,70	19,25	80,54	46,04	34,51	6,10	4,00	4,08	19,42	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	75,97	0,00	1,48			5,55
09.02.16	24,00		135,57	116,71	18,85	79,88	46,02	33,85	6,10	4,00	4,02	19,04	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	-	75,89	0,00	1,45			5,46
10.02.16	24,00		135,72	115,18	20,54	80,27	46,28	33,99	6,10	4,00	4,00	20,77	0,00	0,00	21,31	0,00	21,31	-	75,70	0,00	1,57			5,57
11.02.16	24,00		134,42	115,84	18,58	78,13	45,48	32,64	6,10	4,00	3,83	18,91	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	74,82	0,00	1,41			5,24
12.02.16	24,00		135,10	115,91	19,19	76,67	44,70	31,98	6,10	4,00	3,73	19,55	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	74,35	0,00	1,45			5,18
13.02.16	24,00		136,99	115,89	21,10	76,56	44,71	31,85	6,10	4,00	3,73	21,51	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	73,73	0,00	1,59			5,31
14.02.16	24,00		136,08	113,76	22,32	77,74	44,87	32,87	6,10	4,00	3,80	22,70	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	-	73,91	0,00	1,68			5,48
15.02.16	24,00		133,72	115,09	18,63	79,88	45,92	33,96	6,10	4,00	3,98	18,92	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	-	75,15	0,00	1,42			5,40
16.02.16	24,00		135,22	112,57	22,66	80,04	45,60	34,44	6,10	4,00	3,99	22,93	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	-	74,59	0,00	1,71			5,70
17.02.16	24,00		134,15	114,84	19,31	79,65	45,19	34,46	6,10	4,00	4,03	19,64	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	74,92	0,00	1,47			5,50
18.02.16	24,00		133,45	113,77	19,68	79,48	45,13	34,36	6,10	4,00	3,98	20,06	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	74,78	0,00	1,50			5,48
19.02.16	24,00		133,97	114,02	19,96	79,73	45,45	34,29	6,10	4,00	3,99	20,34	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	74,72	0,00	1,52			5,51
20.02.16	24,00		133,69	114,50	19,19	79,49	45,29	34,20	6,10	4,00	3,98	19,59	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	75,11	0,00	1,47			5,45
21.02.16	24,00		135,64	114,18	21,46	79,44	45,14	34,30	6,10	4,00	4,00	21,88	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	74,32	0,00	1,63			5,63
22.02.16	24,00		131,97	114,98	16,99	79,21	45,04	34,17	6,10	4,00	3,98	17,40	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	75,10	0,00	1,31			5,28
23.02.16	24,00		133,35	111,85	21,50	79,72	45,34	34,38	6,10	4,00	3,95	21,86	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	73,86	0,00	1,61			5,57
Среднее	24,00	-	132,05	112,45	19,60	81,33	46,18	35,15	6,10	4,00	4,04	19,94	-	-	20,46	-	20,46	-	75,72	-	1,51	-	-	5,55
Итого	744,00		4093,64	3486,05	607,59						125,15	618,29	0,00	0,00	634,38	0,00	634,38	0,00			46,78	0,00	0,00	171,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	70731,65	62347,04	17453,41	0,00	17773,20	0,00	5580,09	1088,48	-
	24.02.16 00:00	74825,69	65833,27	18071,92	0,00	18407,79	0,00	5751,98	1185,26	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **634,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» ФЕВ 2016 г.

печать энергосбыта