Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207205 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	92,29	92,29	0,00	94,41	53,33	41,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
25.01.16	24,00	-	92,23	92,23	0,00	91,01	52,23	38,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
26.01.16	24,00	-	92,82	92,82	0,00	89,11	51,84	37,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
27.01.16	24,00	-	93,74	93,74	0,00	87,71	52,31	35,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
28.01.16	24,00	-	94,05	94,05	0,00	84,16	51,53	32,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
29.01.16	24,00	-	92,45	92,45	0,00	83,05	50,81	32,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
30.01.16	24,00	-	90,99	90,99	0,00	82,20	50,43	31,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
31.01.16	24,00	-	90,96	90,96	0,00	79,60	49,55	30,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
01.02.16	24,00	-	90,88	90,88	0,00	78,31	48,78	29,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
02.02.16	24,00	-	90,62	90,62	0,00	78,37	48,53	29,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
03.02.16	24,00	-	90,60	90,60	0,00	79,43	49,17	30,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
04.02.16	24,00	-	90,94	90,94	0,00	77,87	48,19	29,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
05.02.16	24,00	-	91,78	91,78	0,00	78,61	48,61	30,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
06.02.16	24,00	-	91,64	91,64	0,00	77,56	47,60	29,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
07.02.16	24,00	-	92,55	92,55	0,00	79,25	48,66	30,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
08.02.16	24,00	-	92,62	92,62	0,00	79,72	49,19	30,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
09.02.16	24,00	-	93,13	93,13	0,00	79,11	49,33	29,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
10.02.16	24,00	-	92,43	92,43	0,00	79,50	49,50	30,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
11.02.16	24,00	-	92,07	92,07	0,00	77,29	48,64	28,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
12.02.16	24,00	-	91,98	91,98	0,00	75,94	47,91	28,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
13.02.16	24,00	-	92,72	92,72	0,00	75,82	47,92	27,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
14.02.16	24,00	-	91,78	91,78	0,00	77,17	48,25	28,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
15.02.16	24,00	-	92,02	92,02	0,00	79,12	49,14	29,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
16.02.16	24,00	-	91,30	91,30	0,00	79,22	48,86	30,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
17.02.16	24,00	-	92,02	92,02	0,00	78,90	48,62	30,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
18.02.16	24,00	-	91,19	91,19	0,00	78,68	48,30	30,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
19.02.16	24,00	-	91,71	91,71	0,00	78,95	48,67	30,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
20.02.16	24,00	-	91,50	91,50	0,00	78,71	48,52	30,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
21.02.16	24,00	-	92,21	92,21	0,00	78,66	48,50	30,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
22.02.16	24,00	-	91,23	91,23	0,00	78,47	48,23	30,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
23.02.16	24,00	-	90,85	90,85	0,00	78,91	48,61	30,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
Среднее	24,00	-	91,91	91,91	-	80,48	49,35	31,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
Итого	744,00		2849,30	2849,30	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	9862,39	9863,83	-	-	-	-	277,29	-	-
	24.02.16 00:00	12707,87	12709,31	-	-	-	-	365,95	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 28 ФЕВ 2016 г.