Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8704.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206890 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	113,37	113,20	0,17	96,51	51,29	45,22	7,00	5,00	-													5,14
25.01.16	24,00	-	113,36	113,31	0,05	92,98	50,34	42,64	7,00	5,00	-													4,84
26.01.16	24,00	-	115,30	115,36	-0,06	91,05	50,28	40,77	7,00	5,00	-													4,70
27.01.16	24,00	-	118,73	118,85	-0,12	89,52	51,10	38,42	7,00	5,00	-													4,56
28.01.16	24,00	-	120,82	121,10	-0,27	85,84	50,69	35,15	7,00	5,00	-													4,23
29.01.16	24,00	-	122,60	122,92	-0,32	84,67	50,53	34,14	7,00	5,00	-													4,17
30.01.16	24,00	-	123,07	123,41	-0,34	83,73	50,52	33,21	7,00	5,00	-													4,07
31.01.16	24,00	-	122,80	123,32	-0,52	81,06	49,65	31,41	7,00	5,00	-													3,83
01.02.16	24,00	-	121,49	122,22	-0,73	79,75	48,75	31,00	7,00	5,00	-													3,73
02.02.16	24,00	-	121,41	122,08	-0,67	79,82	48,67	31,15	7,00	5,00	-													3,75
03.02.16	24,00	-	122,62	123,23	-0,61	80,89	49,44	31,45	7,00	5,00	-													3,83
04.02.16	24,00	-	122,58	123,31	-0,73	79,29	48,40	30,89	7,00	5,00	-													3,75
05.02.16	24,00	-	123,46	124,14	-0,68	80,07	48,87	31,20	7,00	5,00	-													3,82
06.02.16	24,00	-	120,62	121,33	-0,71	79,08	47,52	31,56	7,00	5,00	-													3,77
07.02.16	24,00	-	123,05	123,66	-0,61	80,81	48,75	32,06	7,00	5,00	-													3,92
08.02.16	24,00	-	123,69	124,32	-0,63	81,23	49,24	31,99	7,00	5,00	-													3,93
09.02.16	24,00	-	125,95	126,60	-0,65	80,58	49,58	31,00	7,00	5,00	-													3,87
10.02.16	24,00	-	125,77	126,43	-0,66	80,98	49,80	31,18	7,00	5,00	-													3,89
11.02.16	24,00	-	124,87	125,68	-0,81	78,67	48,77	29,90	7,00	5,00	-													3,69
12.02.16	24,00	-	123,23	124,13	-0,90	77,33	47,93	29,40	7,00	5,00	-													3,58
13.02.16	24,00	-	124,09	124,92	-0,83	77,21	47,86	29,35	7,00	5,00	-													3,60
14.02.16	24,00	-	123,03	123,78	-0,75	78,65	48,13	30,52	7,00	5,00	-													3,72
15.02.16	24,00	-	124,03	124,72	-0,69	80,63	49,21	31,42	7,00	5,00	-													3,86
16.02.16	24,00	-	122,21	122,86	-0,65	80,75	48,81	31,94	7,00	5,00	-													3,87
17.02.16	24,00	-	122,69	123,33	-0,63	80,45	48,44	32,01	7,00	5,00	-													3,90
18.02.16	24,00	-	121,74	122,44	-0,70	80,23	48,23	32,00	7,00	5,00	-													3,86
19.02.16	24,00	-	122,74	123,51	-0,77	80,50	48,65	31,85	7,00	5,00	-													3,87
20.02.16	24,00		122,39	123,09	-0,70	80,39	48,44	31,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
21.02.16	24,00		122,39	123,09	-0,70	80,39	48,44	31,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
22.02.16	24,00		122,39	123,09	-0,70	80,39	48,44	31,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
23.02.16	24,00		122,39	123,09	-0,70	80,39	48,44	31,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
Среднее	24,00	-	121,90	122,47	-0,57	82,06	49,14	32,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98
Итого	744,00		3778,85	3796,52	-17,67						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

АО "ДомТелеком" подать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«____» 28 ФЕВ 2016 г.