Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1400263-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1400263 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 195,84 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	166,50	164,37	2,12	71,88	55,46	16,42	4,05	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
25.01.16	24,00	-	166,37	164,35	2,02	71,77	55,71	16,06	4,04	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
26.01.16	24,00	-	166,59	164,64	1,95	67,70	53,20	14,50	4,01	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
27.01.16	24,00	-	166,95	165,01	1,93	63,18	50,31	12,87	4,08	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
28.01.16	24,00	-	166,80	164,88	1,92	62,80	50,37	12,43	4,00	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
29.01.16	24,00	-	167,08	165,10	1,98	59,00	48,10	10,90	4,03	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
30.01.16	24,00	-	167,29	165,28	2,01	58,49	47,63	10,86	4,05	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
31.01.16	24,00	-	167,59	165,57	2,02	58,23	47,56	10,67	4,10	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
01.02.16	24,00	-	167,67	165,66	2,01	58,00	47,52	10,48	4,01	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
02.02.16	24,00	-	167,92	165,85	2,07	58,51	47,83	10,68	4,07	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
03.02.16	24,00	-	164,15	162,15	2,00	58,11	47,34	10,77	4,09	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
04.02.16	24,00	-	162,47	160,48	1,99	57,09	46,69	10,40	4,10	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
05.02.16	24,00	-	162,59	160,61	1,98	55,38	45,25	10,13	4,12	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
06.02.16	24,00	-	162,51	160,51	2,00	56,14	45,74	10,40	4,06	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
07.02.16	24,00	-	162,51	160,52	1,98	55,97	45,34	10,63	4,11	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
08.02.16	24,00	-	162,45	160,48	1,98	56,17	45,59	10,58	4,09	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
09.02.16	24,00	-	162,37	160,40	1,97	56,15	45,68	10,47	4,04	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
10.02.16	24,00	-	162,27	160,30	1,97	56,26	45,88	10,38	4,07	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
11.02.16	24,00	-	162,24	160,33	1,91	55,96	45,78	10,18	4,10	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
12.02.16	24,00	-	162,38	160,50	1,88	54,33	44,71	9,62	4,03	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
13.02.16	24,00	-	162,41	160,51	1,91	53,41	43,96	9,45	4,06	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
14.02.16	24,00	-	162,34	160,41	1,93	54,47	44,64	9,83	4,05	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
15.02.16	24,00	-	162,32	160,38	1,94	54,25	44,40	9,85	4,08	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
16.02.16	24,00	-	162,15	160,24	1,91	56,00	45,64	10,36	4,03	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
17.02.16	24,00	-	162,10	160,24	1,86	56,06	45,50	10,56	4,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
18.02.16	24,00	-	162,07	160,17	1,89	56,12	45,39	10,73	4,21	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
19.02.16	24,00		162,11	160,22	1,89	56,06	45,51	10,55	4,08	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
20.02.16	24,00		162,11	160,22	1,89	56,06	45,51	10,55	4,08	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
21.02.16	24,00		162,11	160,22	1,89	56,06	45,51	10,55	4,08	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
22.02.16	24,00		162,11	160,22	1,89	56,06	45,51	10,55	4,08	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
23.02.16	24,00		162,11	160,22	1,89	56,06	45,51	10,55	4,08	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
Среднее	24,00	-	163,89	161,94	1,96	58,12	47,06	11,06	4,07	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
Итого	744,00		5080,65	5020,04	60,61						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«_____» 28 ФЕВ 2016 г.