Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	153,82	153,82	0,00	70,50	47,75	22,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
25.01.16	24,00	-	153,85	153,85	0,00	65,17	45,28	19,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
26.01.16	24,00	-	153,63	153,63	0,00	63,57	44,68	18,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
27.01.16	24,00	-	153,65	153,65	0,00	61,10	44,02	17,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
28.01.16	24,00	-	153,73	153,73	0,00	58,89	43,00	15,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
29.01.16	24,00	-	154,00	154,00	0,00	58,78	42,87	15,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
30.01.16	24,00	-	154,08	154,08	0,00	58,44	42,92	15,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
31.01.16	24,00	-	154,27	154,27	0,00	58,58	43,02	15,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
01.02.16	24,00	-	153,38	153,38	0,00	58,76	43,00	15,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
02.02.16	24,00	-	149,31	149,31	0,00	58,64	42,65	15,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
03.02.16	24,00	-	149,22	149,22	0,00	55,78	40,95	14,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
04.02.16	24,00	-	149,21	149,21	0,00	56,34	41,08	15,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
05.02.16	24,00	-	149,11	149,11	0,00	56,26	40,78	15,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
06.02.16	24,00	-	149,10	149,10	0,00	56,60	40,73	15,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
07.02.16	24,00	-	149,09	149,09	0,00	56,59	41,13	15,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
08.02.16	24,00	-	149,10	149,10	-	56,48	40,88	15,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
09.02.16	24,00	-	149,01	149,01	0,00	56,68	41,38	15,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
10.02.16	24,00	-	148,99	148,99	0,00	56,37	41,39	14,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
11.02.16	24,00	-	148,97	148,97	0,00	54,70	40,63	14,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
12.02.16	24,00	-	148,85	148,85	0,00	53,82	39,88	13,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
13.02.16	24,00	-	148,83	148,83	0,00	54,86	40,37	14,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
14.02.16	24,00	-	148,82	148,82	0,00	54,68	40,16	14,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
15.02.16	24,00	-	148,96	148,96	0,00	56,43	41,13	15,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
16.02.16	24,00	-	148,88	148,88	0,00	56,49	41,09	15,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
17.02.16	24,00	-	148,81	148,81	0,00	56,55	41,02	15,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
18.02.16	24,00	-	148,88	148,88	0,00	56,56	40,93	15,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
19.02.16	24,00	-	148,94	148,94	0,00	56,69	41,08	15,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
20.02.16	24,00	-	148,83	148,83	0,00	56,10	40,69	15,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
21.02.16	24,00	-	148,85	148,85	0,00	56,55	40,96	15,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
22.02.16	24,00	-	148,74	148,74	0,00	56,13	40,75	15,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
23.02.16	24,00	-	148,79	148,79	0,00	56,33	40,95	15,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
Среднее	24,00	-	150,38	150,38	-	57,72	41,84	15,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
Итого	744,00		4661,70	4661,70	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	74,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.02.16 15:00	5198,33	5198,33	-	-	-	-	107,37	-	-
	24.02.16 01:00	7344,54	7344,54	-	-	-	-	139,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать организации
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 28 ФЕВ 2016 г.
печать энергосбыта