Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8707.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 35-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208256-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208256 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21277 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=204,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	177,70	177,70	0,00	71,99	53,29	18,70	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
25.01.16	24,00	-	177,50	177,50	0,00	67,78	50,91	16,87	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
26.01.16	24,00	-	177,47	177,47	0,00	63,47	48,43	15,04	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
27.01.16	24,00	-	177,42	177,42	0,00	62,90	48,49	14,41	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
28.01.16	24,00	-	177,71	177,71	0,00	59,23	46,54	12,69	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
29.01.16	24,00	-	177,82	177,82	0,00	58,77	46,11	12,66	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
30.01.16	24,00	-	178,05	178,05	0,00	58,48	46,20	12,28	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
31.01.16	24,00	-	178,09	178,09	0,00	58,30	46,17	12,13	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
01.02.16	24,00	-	178,29	178,29	0,00	58,82	46,51	12,31	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
02.02.16	24,00	-	174,30	174,30	0,00	58,38	45,89	12,49	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
03.02.16	24,00	-	172,67	172,67	0,00	57,22	45,10	12,12	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
04.02.16	24,00	-	172,63	172,63	0,00	55,71	43,92	11,79	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
05.02.16	24,00	-	172,77	172,77	0,00	56,39	44,24	12,15	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
06.02.16	24,00	-	173,00	173,00	0,00	56,27	43,78	12,49	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
07.02.16	24,00	-	172,94	172,94	0,00	56,45	44,06	12,39	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
08.02.16	24,00	-	172,85	172,85	0,00	56,42	44,21	12,21	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
09.02.16	24,00	-	172,78	172,78	0,00	56,54	44,39	12,15	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
10.02.16	24,00	-	172,68	172,68	0,00	56,17	44,34	11,83	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
11.02.16	24,00	-	172,75	172,75	0,00	54,45	43,26	11,19	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
12.02.16	24,00	-	172,75	172,75	0,00	53,75	42,63	11,12	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
13.02.16	24,00	-	172,85	172,85	0,00	54,68	43,27	11,41	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
14.02.16	24,00	-	172,79	172,79	0,00	54,63	43,11	11,52	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
15.02.16	24,00	-	172,69	172,69	0,00	56,29	44,12	12,17	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
16.02.16	24,00	-	172,71	172,71	0,00	56,35	43,97	12,38	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
17.02.16	24,00	-	172,74	172,74	0,00	56,39	43,89	12,50	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
18.02.16	24,00	-	172,75	172,75	0,00	56,40	43,85	12,55	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
19.02.16	24,00	-	172,69	172,69	0,00	56,51	44,09	12,42	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
20.02.16	24,00	-	172,83	172,83	0,00	55,99	43,73	12,26	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
21.02.16	24,00	-	172,81	172,81	0,00	56,40	43,97	12,43	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
22.02.16	24,00	-	172,78	172,78	0,00	55,98	43,71	12,27	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
23.02.16	24,00	-	172,78	172,78	0,00	56,19	43,98	12,21	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
Среднее	24,00	-	174,28	174,28	-	57,85	45,17	12,68	7,00	5,00	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
Итого	744,00		5402,59	5402,59	0,00						68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 11:00	3186,22	3186,22	0,00	-	0,00	-	61,19	-	-
	24.02.16 02:00	8514,58	8514,58	0,00	-	0,00	-	128,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТОК-СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта