Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205609-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205609 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 192,96 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	167,71	167,71	0,00	72,26	53,14	19,12	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
25.01.16	24,00	-	167,55	167,55	0,00	68,12	50,93	17,19	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
26.01.16	24,00	-	167,67	167,67	0,00	63,61	48,24	15,37	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
27.01.16	24,00	-	167,60	167,60	0,00	63,16	48,38	14,78	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
28.01.16	24,00	-	166,99	166,99	0,00	59,37	46,31	13,06	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
29.01.16	24,00	-	167,26	167,26	0,00	58,89	45,75	13,14	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
30.01.16	24,00	-	167,49	167,49	0,00	58,61	45,84	12,77	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
31.01.16	24,00	-	167,57	167,57	0,00	58,39	45,88	12,51	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
01.02.16	24,00	-	167,76	167,76	0,00	58,91	46,14	12,77	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
02.02.16	24,00	-	163,81	163,81	0,00	58,50	45,63	12,87	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
03.02.16	24,00	-	162,22	162,22	0,00	57,43	44,91	12,52	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
04.02.16	24,00	-	162,65	162,65	0,00	55,77	43,56	12,21	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
05.02.16	24,00	-	163,04	163,04	0,00	56,50	43,97	12,53	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
06.02.16	24,00	-	163,12	163,12	0,00	56,35	43,55	12,80	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
07.02.16	24,00	-	163,00	163,00	0,00	56,54	43,82	12,72	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
08.02.16	24,00	-	163,15	163,15	0,00	56,52	44,04	12,48	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
09.02.16	24,00	-	163,11	163,11	0,00	56,63	44,19	12,44	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
10.02.16	24,00	-	162,75	162,75	0,00	56,31	44,11	12,20	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
11.02.16	24,00	-	162,62	162,62	0,00	54,64	43,13	11,51	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
12.02.16	24,00	-	162,59	162,59	0,00	53,79	42,44	11,35	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
13.02.16	24,00	-	162,70	162,70	0,00	54,81	43,08	11,73	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
14.02.16	24,00	-	162,46	162,46	0,00	54,64	42,90	11,74	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
15.02.16	24,00	-	162,78	162,78	0,00	56,37	43,97	12,40	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
16.02.16	24,00	-	162,77	162,77	0,00	56,44	43,81	12,63	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
17.02.16	24,00	-	162,71	162,71	0,00	56,50	43,65	12,85	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
18.02.16	24,00	-	162,77	162,77	0,00	56,51	43,69	12,82	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
19.02.16	24,00	-	162,67	162,67	0,00	56,64	43,87	12,77	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
20.02.16	24,00	-	162,65	162,65	0,00	56,06	43,53	12,53	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
21.02.16	24,00	-	162,46	162,46	0,00	56,50	43,81	12,69	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
22.02.16	24,00	-	162,45	162,45	0,00	56,09	43,61	12,48	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
23.02.16	24,00	-	162,33	162,33	0,00	56,28	43,78	12,50	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
Среднее	24,00	-	164,14	164,14	-	57,97	44,96	13,02	7,00	5,00	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
Итого	744,00		5088,41	5088,41	0,00						66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	66,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	16721,70	16719,08	0,00	-	0,00	-	213,57	-	-
	24.02.16 03:00	21809,43	21806,81	0,00	-	0,00	-	279,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 ФЕВ 2016 г.