Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 13 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208789-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208789 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 156,3 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	141,66	140,60	1,06	96,22	46,91	49,31	7,00	5,00	7,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,05
25.01.16	24,00	-	142,05	140,92	1,13	94,04	46,48	47,56	7,00	5,00	6,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,82
26.01.16	24,00	-	142,73	141,61	1,12	91,13	46,09	45,04	7,00	5,00	6,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,49
27.01.16	24,00	-	79,17	78,77	0,40	87,11	48,27	38,84	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
28.01.16	24,00	-	108,74	107,37	1,37	77,87	41,00	36,87	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
29.01.16	24,00	-	142,65	140,48	2,17	84,58	44,64	39,94	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,80
30.01.16	24,00	-	144,52	142,74	1,78	83,52	45,22	38,30	7,00	5,00	5,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,62
31.01.16	24,00	-	144,67	143,47	1,20	81,26	44,98	36,28	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,30
01.02.16	24,00	-	143,85	142,59	1,26	78,52	43,72	34,80	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
02.02.16	24,00	-	144,99	142,82	2,17	79,85	43,91	35,94	7,00	5,00	5,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,31
03.02.16	24,00	-	145,77	143,05	2,72	79,07	43,71	35,36	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
04.02.16	24,00	-	144,07	141,55	2,52	78,81	43,09	35,72	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
05.02.16	24,00	-	144,65	142,35	2,30	78,76	43,12	35,64	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
06.02.16	24,00	-	144,14	141,77	2,37	78,42	42,25	36,17	7,00	5,00	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,32
07.02.16	24,00	-	144,37	142,15	2,22	78,58	42,60	35,98	7,00	5,00	5,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,29
08.02.16	24,00	-	145,14	142,44	2,70	78,97	42,99	35,98	7,00	5,00	5,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,34
09.02.16	24,00	-	149,10	146,31	2,79	79,28	43,68	35,60	7,00	5,00	5,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,44
10.02.16	24,00	-	147,70	145,03	2,67	78,25	43,53	34,72	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
11.02.16	24,00	-	146,29	144,08	2,21	77,52	43,18	34,34	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,12
12.02.16	24,00	-	146,37	144,21	2,16	76,98	42,84	34,14	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
13.02.16	24,00	-	146,57	144,59	1,98	76,92	42,82	34,10	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
14.02.16	24,00	-	145,94	144,25	1,69	77,30	42,78	34,52	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,11
15.02.16	24,00	-	146,75	145,15	1,60	79,32	43,37	35,95	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
16.02.16	24,00	-	147,16	145,53	1,63	79,50	43,37	36,13	7,00	5,00	5,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,39
17.02.16	24,00	-	147,27	145,69	1,58	79,21	43,00	36,21	7,00	5,00	5,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,41
18.02.16	24,00	-	146,92	145,37	1,55	79,13	42,81	36,32	7,00	5,00	5,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,41
19.02.16	24,00	-	146,08	144,46	1,62	78,98	42,87	36,11	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
20.02.16	24,00	-	146,30	144,68	1,62	79,34	42,89	36,45	7,00	5,00	5,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,40
21.02.16	24,00	-	145,73	144,16	1,57	78,95	42,64	36,31	7,00	5,00	5,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,36
22.02.16	24,00	-	145,33	143,88	1,45	78,37	42,49	35,88	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
23.02.16	24,00	-	145,19	143,59	1,60	78,45	42,63	35,82	7,00	5,00	5,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,27
Среднее	24,00	-	142,00	140,18	1,81	80,78	43,67	37,11	7,00	5,00	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Итого	744,00		4401,87	4345,66	56,21						165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	165,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	24498,69	23986,67	0,00	-	0,00	-	810,89	-	-
	24.02.16 02:00	28900,85	28332,53	0,00	-	0,00	-	976,45	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.