Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,25

Вычислитель: ВКТ-7 № 205559

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 164,16 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	151,50	151,50	0,00	94,47	44,91	49,56	7,00	5,00	7,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,52
25.01.16	24,00	-	153,41	153,41	0,00	91,99	44,73	47,26	7,00	5,00	7,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,26
26.01.16	24,00	-	152,88	152,88	0,00	88,99	44,82	44,17	7,00	5,00	6,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,76
27.01.16	24,00	-	49,89	50,54	-0,65	62,98	37,44	25,54	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
28.01.16	24,00	-	165,13	164,85	0,28	84,02	44,50	39,52	7,00	5,00	6,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			6,54
29.01.16	24,00	-	163,97	163,68	0,29	84,13	45,01	39,12	7,00	5,00	6,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			6,43
30.01.16	24,00	-	167,01	166,37	0,64	81,46	45,10	36,36	7,00	5,00	6,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			6,10
31.01.16	24,00	-	165,73	165,43	0,30	78,91	44,26	34,65	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,76
01.02.16	24,00	-	165,37	165,37	0,00	78,64	43,90	34,74	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
02.02.16	24,00	-	165,77	164,82	0,95	78,80	44,06	34,74	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			5,80
03.02.16	24,00	-	165,94	165,94	0,00	78,52	43,71	34,81	7,00	5,00	5,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,78
04.02.16	24,00	-	165,47	165,47	0,00	78,34	43,62	34,72	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
05.02.16	24,00	-	165,28	165,28	0,00	77,97	42,60	35,37	7,00	5,00	5,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,85
06.02.16	24,00	-	165,30	164,71	0,59	77,81	42,48	35,33	7,00	5,00	5,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			5,87
07.02.16	24,00	-	165,38	165,38	0,00	78,48	43,15	35,33	7,00	5,00	5,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,84
08.02.16	24,00	-	166,98	165,95	1,03	78,61	43,47	35,14	7,00	5,00	5,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			5,92
09.02.16	24,00	-	172,64	172,33	0,31	78,51	44,39	34,12	7,00	5,00	5,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,91
10.02.16	24,00	-	167,57	167,57	0,00	77,43	43,71	33,72	7,00	5,00	5,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,66
11.02.16	24,00	-	167,28	167,28	0,00	76,52	43,33	33,19	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,55
12.02.16	24,00	-	167,58	167,58	0,00	76,50	43,37	33,13	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,55
13.02.16	24,00	-	168,72	168,72	0,00	76,24	43,33	32,91	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,55
14.02.16	24,00	-	168,50	168,19	0,31	78,21	43,86	34,35	7,00	5,00	5,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,80
15.02.16	24,00	-	169,63	169,63	0,00	79,03	44,11	34,92	7,00	5,00	5,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,93
16.02.16	24,00	-	169,43	169,43	0,00	78,69	43,38	35,31	7,00	5,00	5,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,99
17.02.16	24,00	-	169,19	169,19	0,00	78,62	43,39	35,23	7,00	5,00	5,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,96
18.02.16	24,00	-	168,29	168,29	0,00	78,54	43,49	35,05	7,00	5,00	5,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,90
19.02.16	24,00	-	168,64	168,64	0,00	78,77	43,71	35,06	7,00	5,00	5,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,92
20.02.16	24,00	-	167,95	167,95	0,00	78,58	43,54	35,04	7,00	5,00	5,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,89
21.02.16	24,00	-	167,58	167,58	0,00	78,14	43,31	34,83	7,00	5,00	5,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,84
22.02.16	24,00		168,06	168,06	-	78,50	43,52	34,98	7,00	5,00	5,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88
23.02.16	24,00		168,06	168,06	-	78,50	43,52	34,98	7,00	5,00	5,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88
Среднее	24,00	-	162,07	161,94	0,14	79,51	43,60	35,91	7,00	5,00	5,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	5,85
Итого	744,00		5024,12	5020,07	4,05						181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,21	0,00	0,00	181,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.15 03:00	75505,94	75399,93	0,00	-	0,00	-	2351,70	-	-
	21.12.15 03:00	75505,94	75399,93	0,00	-	0,00	-	2351,70	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **181,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта