Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9046.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,25

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	114,16	88,74	25,42	95,45	46,07	49,38	7,00	5,00	6,82									-	0,00			6,82
25.01.16	24,00	-	114,02	88,73	25,29	93,28	45,62	47,66	7,00	5,00	6,60									-	0,00			6,60
26.01.16	24,00	-	114,10	87,78	26,32	90,44	45,31	45,13	7,00	5,00	6,35									-	0,00			6,35
27.01.16	24,00	-	60,17	61,41	-1,24	86,61	50,19	36,42	7,00	5,00	2,14									-	0,00			2,14
28.01.16	24,00	-	84,49	79,13	5,36	78,19	42,47	35,72	7,00	5,00	3,25									-	0,00			3,25
29.01.16	24,00	-	113,56	101,16	12,40	84,21	44,28	39,93	7,00	5,00	5,09									-	0,00			5,09
30.01.16	24,00	-	115,06	103,16	11,90	83,12	44,78	38,34	7,00	5,00	4,95									-	0,00			4,95
31.01.16	24,00	-	115,42	103,92	11,50	80,85	44,42	36,43	7,00	5,00	4,72									-	0,00			4,72
01.02.16	24,00	-	115,14	103,88	11,26	78,07	43,23	34,84	7,00	5,00	4,50									-	0,00			4,50
02.02.16	24,00	-	115,46	104,54	10,92	79,40	43,62	35,78	7,00	5,00	4,61									-	0,00			4,61
03.02.16	24,00	-	91,41	89,28	2,13	78,52	43,68	34,84	7,00	5,00	3,28									-	0,00			3,28
04.02.16	24,00	-	115,39	113,23	2,16	78,30	43,45	34,85	7,00	5,00	4,12									-	0,00			4,12
05.02.16	24,00	-	115,86	114,89	0,97	78,28	42,97	35,31	7,00	5,00	4,13									-	0,00			4,13
06.02.16	24,00	-	115,51	114,84	0,67	77,90	41,98	35,92	7,00	5,00	4,18									-	0,00			4,18
07.02.16	24,00	-	115,79	115,05	0,74	78,13	42,24	35,89	7,00	5,00	4,19									-	0,00			4,19
08.02.16	24,00	-	115,88	115,20	0,68	78,52	42,61	35,91	7,00	5,00	4,19									-	0,00			4,19
09.02.16	24,00	-	118,69	118,27	0,42	78,87	43,49	35,38	7,00	5,00	4,22									-	0,00			4,22
10.02.16	24,00	-	117,75	117,18	0,57	77,84	43,27	34,57	7,00	5,00	4,10									-	0,00			4,10
11.02.16	24,00	-	116,30	116,04	0,26	77,11	42,97	34,14	7,00	5,00	3,98									-	0,00			3,98
12.02.16	24,00	-	116,13	116,02	0,11	76,57	42,66	33,91	7,00	5,00	3,94									-	0,00			3,94
13.02.16	24,00	-	116,42	115,79	0,63	76,51	42,71	33,80	7,00	5,00	3,97									-	0,00			3,97
14.02.16	23,00	-	111,51	111,04	0,47	76,92	42,71	34,21	7,00	5,00	3,84									-	0,00			3,84
15.02.16	24,00	-	116,87	116,69	0,18	78,89	43,45	35,44	7,00	5,00	4,15									-	0,00			4,15
16.02.16	24,00	-	117,35	116,93	0,42	79,05	43,35	35,70	7,00	5,00	4,21									-	0,00			4,21
17.02.16	24,00	-	117,45	116,92	0,53	78,75	42,89	35,86	7,00	5,00	4,24									-	0,00			4,24
18.02.16	24,00	-	117,29	116,45	0,84	78,66	42,66	36,00	7,00	5,00	4,26									-	0,00			4,26
19.02.16	24,00	-	116,60	115,70	0,90	78,54	42,44	36,10	7,00	5,00	4,25									-	0,00			4,25
20.02.16	24,00	-	116,71	116,31	0,40	78,88	42,59	36,29	7,00	5,00	4,26									-	0,00			4,26
21.02.16	24,00	-	116,56	115,97	0,59	78,49	42,32	36,17	7,00	5,00	4,24									-	0,00			4,24
22.02.16	24,00	-	116,26	115,71	0,55	77,91	42,03	35,88	7,00	5,00	4,20									-	0,00			4,20
23.02.16	24,00	-	116,09	115,47	0,62	78,02	42,17	35,85	7,00	5,00	4,19									-	0,00			4,19
Среднее	23,97	-	112,24	107,27	4,97	80,33	43,50	36,83	7,00	5,00	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
Итого	743,00		3479,40	3325,43	153,97						135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	135,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	1960,75	1714,77	0,00	-	0,00	-	104,17		-
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.