Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 24 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208787
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208787-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 104,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	143,51	143,51	0,00	94,14	53,91	40,23	7,00	5,00	5,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,79
25.01.16	24,00	-	154,47	154,47	0,00	91,70	55,07	36,63	7,00	5,00	5,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,67
26.01.16	24,00	-	156,57	156,57	0,00	90,01	54,99	35,02	7,00	5,00	5,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,50
27.01.16	24,00	-	160,46	160,46	0,00	89,60	56,19	33,41	7,00	5,00	5,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,37
28.01.16	24,00	-	158,88	158,88	0,00	85,87	54,97	30,90	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
29.01.16	24,00	-	158,50	158,50	0,00	84,90	54,40	30,50	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
30.01.16	24,00	-	159,54	159,54	0,00	83,96	54,60	29,36	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,69
31.01.16	24,00	-	156,86	156,86	0,00	81,00	53,08	27,92	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
01.02.16	24,00	-	154,94	154,94	0,00	79,94	52,00	27,94	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
02.02.16	24,00	-	155,76	155,76	0,00	80,43	52,33	28,10	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
03.02.16	24,00	-	159,44	159,44	0,00	81,34	53,12	28,22	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
04.02.16	24,00	-	156,52	156,52	0,00	80,40	51,98	28,42	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
05.02.16	24,00	-	154,57	154,57	0,00	80,47	51,88	28,59	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
06.02.16	24,00	-	150,15	150,15	0,00	80,27	50,63	29,64	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
07.02.16	24,00	-	154,01	154,01	0,00	80,39	51,37	29,02	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
08.02.16	24,00	-	156,05	156,05	0,00	80,40	51,88	28,52	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
09.02.16	24,00	-	159,46	159,46	0,00	80,30	52,48	27,82	7,00	5,00	4,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
10.02.16	24,00	-	159,29	159,29	0,00	79,61	52,28	27,33	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
11.02.16	24,00	-	159,85	159,85	0,00	79,16	52,16	27,00	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
12.02.16	24,00	-	158,24	158,24	0,00	78,36	51,58	26,78	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
13.02.16	24,00	-	158,50	158,50	0,00	78,43	51,66	26,77	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
14.02.16	24,00	-	157,21	157,21	0,00	78,64	51,43	27,21	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
15.02.16	24,00	-	154,26	154,26	0,00	79,38	51,42	27,96	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
16.02.16	24,00	-	150,63	150,63	0,00	79,70	50,87	28,83	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
17.02.16	24,00	-	151,03	151,03	0,00	79,80	50,63	29,17	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
18.02.16	24,00	-	154,26	154,26	0,00	79,96	51,03	28,93	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
19.02.16	24,00	-	155,25	155,25	0,00	80,06	51,42	28,64	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
20.02.16	24,00	-	143,82	143,82	0,00	80,24	50,28	29,96	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
21.02.16	24,00	-	136,12	136,12	0,00	80,40	49,25	31,15	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
22.02.16	24,00	-	134,99	134,99	0,00	80,28	49,10	31,18	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
23.02.16	23,00	-	132,08	132,08	0,00	80,33	49,61	30,72	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
Среднее	23,97	-	153,39	153,39	-	81,92	52,18	29,74	7,00	5,00	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,56
Итого	743,00		4755,22	4755,22	0,00						141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	141,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 12:00	33774,04	32497,07	0,00	-	0,00	-	886,60	-	-
	24.02.16 02:00	38473,36	37196,39	0,00	-	0,00	-	1025,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) / печать потребителя /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 ФЕВ 2016 г.