

Адрес: ЖКЭС Невского района  
 г. Санкт-Петербург, Ивановская 25 / СЮ  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 25  
 Дворовые расходи (гр.час), Гид/час: 1892  
 Дворовые расходи (гр.час), Гид/час: 1892  
 Расчетные алгоритмы: эмиа: Q=M1\*(t1-t2)\*V\*(t1-t2)\*k  
 Расчетные алгоритмы: эмиа: Q=M1\*(t1-t2)\*V\*(t1-t2)\*k  
 Расчетные алгоритмы: эмиа: Q=M1\*(t1-t2)\*V\*(t1-t2)\*k

Учет отопления (ТВ-1)  
 Учет ГВС (ТВ-2)  
 Контрольные данные  
 Общие темпостро-  
 Тв, гр.С = 0,25

Дата	Тв	Нс	M1	M2	DN	T1	T2	DT	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DN	V3	V4	двиг	Уплот	T3	T4	Qвс.общ	Qвс.изл	Qвс.гвс	Q.общ
24.01.16	24.00	-	104.92	104.92	0.00	96.53	46.00	50.53	7.00	5.00	5.31	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.31
25.01.16	24.00	-	105.02	105.02	0.00	94.33	45.58	48.75	7.00	5.00	5.13	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.94
26.01.16	25.00	-	105.93	105.47	0.46	91.40	45.10	46.30	7.00	5.00	4.94	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
27.01.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
28.01.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
29.01.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
30.01.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
31.01.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
01.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
02.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
03.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
04.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
05.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
06.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
07.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
08.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
09.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
10.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
11.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
12.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
13.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
14.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
15.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
16.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
17.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
18.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
19.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
20.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
21.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
22.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
23.02.16	24.00	-	105.29	105.14	0.15	94.09	45.56	48.53	7.00	5.00	5.12	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.12
Среднее	24.03	-	108.66	108.60	0.06	84.87	41.14	43.72	7.00	5.00	4.74	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	4.75
Итого	745.00	-	3368.48	3366.64	1.84							147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.14

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

АО "ДомТелеком"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление Энергосбыта  
 Отдел учета и расчета КУУТЭ  
 Отдел ПРИНКИ  
 28 ФЕВ 2016