Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205566

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 125,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	108,57	108,18	0,39	94,17	47,62	46,55	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			5,08
25.01.16	24,00	-	111,52	109,25	2,27	91,45	46,92	44,53	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			5,08
26.01.16	24,00	-	108,44	108,05	0,38	82,06	45,96	36,10	7,00	5,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,94
27.01.16	24,00	-	115,49	110,57	4,92	88,32	47,58	40,74	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,23			4,94
28.01.16	24,00	-	110,15	110,15	0,00	85,34	46,95	38,39	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
29.01.16	24,00	-	110,49	110,49	0,00	86,09	47,32	38,77	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
30.01.16	24,00	-	110,45	110,45	0,00	82,67	46,73	35,94	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
31.01.16	24,00	-	109,54	109,54	0,00	80,24	45,83	34,41	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
01.02.16	24,00	-	109,62	109,62	0,00	81,01	45,89	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
02.02.16	24,00	-	113,79	111,45	2,34	81,51	46,45	35,06	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,10
03.02.16	24,00	-	111,64	111,64	0,00	81,41	46,31	35,10	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
04.02.16	24,00	-	110,47	110,47	0,00	81,05	46,03	35,02	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
05.02.16	24,00	-	108,38	108,38	0,00	80,75	45,29	35,46	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
06.02.16	24,00	-	109,75	109,75	0,00	80,94	45,17	35,77	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
07.02.16	24,00	-	108,44	108,05	0,38	82,06	45,96	36,10	7,00	5,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,94
08.02.16	24,00	-	111,61	111,61	0,00	81,04	46,06	34,98	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
09.02.16	24,00	-	111,10	111,10	0,00	80,62	46,12	34,50	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
10.02.16	24,00	-	111,94	111,94	0,00	80,13	45,91	34,22	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
11.02.16	24,00	-	111,48	111,48	0,00	78,52	45,49	33,03	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
12.02.16	24,00	-	110,36	110,36	0,00	78,98	45,45	33,53	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
13.02.16	24,00	-	111,69	111,69	0,00	78,88	45,52	33,36	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
14.02.16	24,00	-	111,11	111,11	0,00	79,90	45,93	33,97	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
15.02.16	24,00	-	109,96	109,12	0,84	80,01	45,47	34,54	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			3,84
16.02.16	24,00	-	105,87	105,87	0,00	80,31	44,71	35,60	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
17.02.16	24,00	-	109,99	109,99	0,00	80,36	45,24	35,12	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
18.02.16	12,00	-	51,33	51,33	0,00	80,43	45,06	35,37	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
19.02.16	24,00	-	110,21	110,21	0,00	80,61	45,54	35,07	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
20.02.16	24,00	-	110,05	110,05	0,00	80,89	45,50	35,39	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
21.02.16	24,00	-	109,47	109,47	0,00	81,06	45,44	35,62	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
22.02.16	24,00	-	110,23	110,23	0,00	80,95	45,32	35,63	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
23.02.16	24,00	-	108,44	108,05	0,38	82,06	45,96	36,10	7,00	5,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,94
Среднее	23,61	-	108,44	108,05	0,38	82,06	45,96	36,10	7,00	5,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,94
Итого	732,00		3361,57	3349,66	11,91						121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,56	0,00	0,00	122,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.02.16 04:00	5484,80	5108,93	0,00	-	0,00	-	243,47	-	-
	24.02.16 10:00	5990,94	5597,24	0,00	-	0,00	-	262,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.