Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206177
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 115,5 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	129,95	129,95	0,00	92,62	48,39	44,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,76
25.01.16	24,00	-	129,27	129,27	0,00	90,61	47,97	42,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
26.01.16	24,00	-	130,02	130,02	0,00	87,96	47,20	40,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
27.01.16	24,00	-	86,96	87,02	-0,06	82,59	52,49	30,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
28.01.16	24,00	-	91,98	91,98	0,00	73,83	41,03	32,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
29.01.16	24,00	-	131,15	131,15	0,00	81,46	45,60	35,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
30.01.16	24,00	-	132,04	132,04	0,00	80,86	46,00	34,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
31.01.16	24,00	-	132,43	132,43	0,00	78,82	45,84	32,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
01.02.16	24,00	-	132,32	132,32	0,00	76,06	44,70	31,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
02.02.16	24,00	-	132,43	132,43	0,00	77,41	45,09	32,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
03.02.16	24,00	-	127,48	127,48	0,00	76,66	45,08	31,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
04.02.16	24,00	-	132,38	132,38	0,00	76,35	44,59	31,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
05.02.16	24,00	-	132,49	132,49	0,00	76,30	44,49	31,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
06.02.16	24,00	-	132,11	132,11	0,00	75,90	43,63	32,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
07.02.16	24,00	-	132,19	132,19	0,00	76,05	43,74	32,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
08.02.16	24,00	-	132,18	132,18	0,00	76,46	44,17	32,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
09.02.16	24,00	-	134,11	134,11	0,00	76,82	44,61	32,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
10.02.16	24,00	-	133,84	133,84	0,00	75,94	44,56	31,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
11.02.16	24,00	-	133,03	133,03	0,00	75,21	44,17	31,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
12.02.16	24,00	-	133,18	133,18	0,00	74,63	43,91	30,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
13.02.16	24,00	-	133,16	133,16	0,00	74,58	43,91	30,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
14.02.16	24,00	-	133,11	133,11	0,00	74,82	43,87	30,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
15.02.16	24,00	-	133,64	133,64	0,00	76,77	44,82	31,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
16.02.16	24,00	-	134,58	134,58	0,00	76,95	44,81	32,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
17.02.16	24,00	-	135,19	135,19	0,00	76,65	44,32	32,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
18.02.16	24,00	-	135,26	135,26	0,00	76,58	44,37	32,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
19.02.16	24,00	-	134,52	134,52	0,00	76,41	44,39	32,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
20.02.16	24,00	-	134,62	134,62	0,00	76,81	44,43	32,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
21.02.16	24,00	-	134,54	134,54	0,00	76,46	44,09	32,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
22.02.16	24,00		134,56	134,56	-	76,56	44,30	32,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
23.02.16	24,00		134,56	134,56	-	76,56	44,30	32,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
Среднее	24,00	-	129,98	129,98	0,00	78,12	45,00	33,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31
Итого	744,00		4029,28	4029,34	-0,06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	133,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
Начальник энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.