Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 36 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9210.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208796
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208796-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,56 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	102,55	102,55	0,00	66,26	42,53	23,73	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
25.01.16	24,00	-	129,48	129,48	0,00	63,92	43,47	20,45	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
26.01.16	24,00	-	153,93	153,93	0,00	62,93	44,25	18,68	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
27.01.16	24,00	-	155,81	155,81	0,00	67,23	46,25	20,98	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
28.01.16	24,00	-	154,57	154,57	0,00	66,89	46,21	20,68	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
29.01.16	24,00	-	154,16	154,16	0,00	66,15	45,75	20,40	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
30.01.16	24,00	-	154,87	154,87	0,00	67,04	46,69	20,35	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
31.01.16	24,00	-	155,00	155,00	0,00	68,44	47,69	20,75	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
01.02.16	24,00	-	154,33	154,33	0,00	67,82	47,39	20,43	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
02.02.16	24,00	-	154,59	154,59	0,00	67,30	47,19	20,11	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
03.02.16	24,00	-	154,85	154,85	0,00	68,23	47,89	20,34	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
04.02.16	24,00	-	156,19	156,19	0,00	69,13	48,63	20,50	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
05.02.16	24,00	-	155,71	155,71	0,00	67,71	47,97	19,74	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
06.02.16	24,00	-	154,75	154,75	0,00	67,68	48,14	19,54	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
07.02.16	24,00	-	153,58	153,58	0,00	64,38	46,94	17,44	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
08.02.16	24,00	-	139,26	139,26	0,00	66,27	46,03	20,24	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
09.02.16	24,00	-	153,88	153,88	0,00	67,52	46,97	20,55	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
10.02.16	24,00	-	148,91	148,91	0,00	66,06	46,65	19,41	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,89
11.02.16	24,00	-	148,91	148,91	0,00	66,06	46,65	19,41	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,89
12.02.16	24,00	-	166,92	166,92	0,00	78,29	54,17	24,12	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
13.02.16	24,00	-	166,80	166,80	0,00	78,00	54,16	23,84	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
14.02.16	24,00	-	166,50	166,50	0,00	80,09	55,05	25,04	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
15.02.16	24,00	-	103,71	103,71	0,00	80,85	48,62	32,23	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
16.02.16	24,00	-	103,68	103,68	0,00	80,55	47,06	33,49	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
17.02.16	24,00	-	103,89	103,89	0,00	80,43	46,78	33,65	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
18.02.16	24,00	-	103,50	103,50	0,00	80,31	46,71	33,60	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
19.02.16	24,00	-	103,69	103,69	0,00	80,60	46,88	33,72	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
20.02.16	24,00	-	103,71	103,71	0,00	80,31	46,55	33,76	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
21.02.16	24,00	-	103,54	103,54	0,00	79,89	46,18	33,71	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
22.02.16	24,00		103,65	103,65	0,00	80,27	46,54	33,73	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,50
23.02.16	24,00		103,65	103,65	0,00	80,27	46,54	33,73	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,50
Среднее	24,00	-	137,70	137,70	-	71,83	47,37	24,46	7,00	5,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
Итого	744,00		4268,56	4268,56	0,00						100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдела эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.