Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9070.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206913-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206913 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,36964 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 408,96 Gот=410,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	227,87	227,87	0,00	94,74	53,95	40,79	7,00	5,00	9,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,32
25.01.16	24,00	-	235,86	235,86	0,00	92,32	54,13	38,19	7,00	5,00	9,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,03
26.01.16	24,00	-	237,61	237,61	0,00	90,58	53,91	36,67	7,00	5,00	8,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,73
27.01.16	24,00	-	241,70	241,70	0,00	90,16	55,17	34,99	7,00	5,00	8,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,48
28.01.16	24,00	-	241,37	241,37	0,00	86,39	54,09	32,30	7,00	5,00	7,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,81
29.01.16	24,00	-	242,20	242,20	0,00	85,33	53,69	31,64	7,00	5,00	7,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,67
30.01.16	24,00	-	241,24	241,24	0,00	84,44	53,81	30,63	7,00	5,00	7,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,40
31.01.16	24,00	-	241,28	241,28	0,00	81,40	52,74	28,66	7,00	5,00	6,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,93
01.02.16	24,00	-	242,21	242,21	0,00	80,30	52,06	28,24	7,00	5,00	6,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,85
02.02.16	24,00	-	242,84	242,84	0,00	80,82	52,09	28,73	7,00	5,00	6,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,99
03.02.16	24,00	-	246,38	246,38	0,00	81,72	52,92	28,80	7,00	5,00	7,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,11
04.02.16	24,00	-	244,78	244,78	0,00	80,78	52,13	28,65	7,00	5,00	7,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,02
05.02.16	24,00	-	242,07	242,07	0,00	80,85	51,93	28,92	7,00	5,00	7,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,01
06.02.16	24,00	-	240,30	240,30	0,00	80,68	51,01	29,67	7,00	5,00	7,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,14
07.02.16	24,00	-	242,47	242,47	0,00	80,79	51,29	29,50	7,00	5,00	7,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,16
08.02.16	24,00	-	244,46	244,46	0,00	80,79	51,51	29,28	7,00	5,00	7,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,17
09.02.16	24,00	-	246,66	246,66	0,00	80,70	51,84	28,86	7,00	5,00	7,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,13
10.02.16	24,00	-	246,05	246,05	0,00	80,00	51,67	28,33	7,00	5,00	6,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,98
11.02.16	24,00	-	246,78	246,78	0,00	79,59	51,82	27,77	7,00	5,00	6,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,86
12.02.16	24,00	-	245,94	245,94	0,00	78,73	51,32	27,41	7,00	5,00	6,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,75
13.02.16	24,00	-	245,69	245,69	0,00	78,83	51,37	27,46	7,00	5,00	6,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,76
14.02.16	24,00	-	246,52	246,52	0,00	79,02	51,41	27,61	7,00	5,00	6,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,81
15.02.16	24,00	-	243,82	243,82	0,00	79,77	51,26	28,51	7,00	5,00	6,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,96
16.02.16	24,00	-	238,78	238,78	0,00	80,11	50,84	29,27	7,00	5,00	7,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,00
17.02.16	24,00	-	239,87	239,87	0,00	80,23	50,55	29,68	7,00	5,00	7,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,13
18.02.16	24,00	-	244,13	244,13	0,00	80,39	51,04	29,35	7,00	5,00	7,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,17
19.02.16	24,00	-	246,77	246,77	0,00	80,48	51,23	29,25	7,00	5,00	7,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,23
20.02.16	24,00	-	245,81	245,81	0,00	80,70	51,16	29,54	7,00	5,00	7,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,27
21.02.16	24,00	-	244,64	244,64	0,00	80,92	51,16	29,76	7,00	5,00	7,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,29
22.02.16	24,00	-	243,93	243,93	0,00	80,78	51,23	29,55	7,00	5,00	7,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,22
23.02.16	24,00	-	244,36	244,36	0,00	80,82	51,47	29,35	7,00	5,00	7,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,18
Среднее	24,00	-	242,72	242,72	-	82,36	52,12	30,24	7,00	5,00	7,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,34
Итого	744,00		7524,39	7524,39	0,00						227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	227,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **227,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.