Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202208 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	61,86	61,86	0,00	92,85	42,24	50,61	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
25.01.16	24,00	-	63,90	63,74	0,16	90,57	42,69	47,88	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,07
26.01.16	24,00	-	64,34	64,34	0,00	88,89	42,79	46,10	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
27.01.16	24,00	-	65,57	65,46	0,11	88,42	43,98	44,44	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,92
28.01.16	24,00	-	65,39	65,39	0,00	84,77	43,69	41,08	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
29.01.16	24,00	-	65,52	65,52	0,00	83,71	42,99	40,72	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
30.01.16	24,00	-	65,56	65,56	0,00	82,92	43,63	39,29	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
31.01.16	24,00	-	65,43	65,43	0,00	79,95	43,02	36,93	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
01.02.16	24,00	-	65,67	65,67	0,00	78,85	42,35	36,50	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
02.02.16	24,00	-	65,79	65,79	0,00	79,36	42,66	36,70	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
03.02.16	24,00	-	66,68	66,68	0,00	80,23	43,31	36,92	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
04.02.16	24,00	-	66,29	66,29	0,00	79,32	42,45	36,87	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
05.02.16	24,00	-	65,51	65,51	0,00	79,39	42,20	37,19	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
06.02.16	24,00	-	64,95	64,95	0,00	79,16	41,07	38,09	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
07.02.16	24,00	-	65,53	65,53	0,00	79,31	41,69	37,62	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
08.02.16	24,00	-	66,23	66,23	0,00	79,34	42,12	37,22	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
09.02.16	24,00	-	66,97	66,97	0,00	79,28	42,59	36,69	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
10.02.16	24,00	-	66,80	66,69	0,11	78,61	42,68	35,93	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,41
11.02.16	24,00	-	66,91	66,91	0,00	78,21	42,69	35,52	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
12.02.16	24,00	-	66,89	66,67	0,22	77,35	42,17	35,18	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,37
13.02.16	24,00	-	66,66	66,66	0,00	77,44	42,29	35,15	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
14.02.16	24,00	-	66,81	66,81	0,00	77,62	42,28	35,34	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
15.02.16	24,00	-	66,02	66,02	0,00	78,31	42,09	36,22	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
16.02.16	24,00	-	64,74	64,63	0,11	78,58	41,34	37,24	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
17.02.16	24,00	-	64,96	64,85	0,11	78,70	41,13	37,57	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,45
18.02.16	24,00	-	66,26	66,15	0,11	78,89	41,64	37,25	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,47
19.02.16	24,00	-	66,93	66,93	0,00	79,01	42,15	36,86	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
20.02.16	24,00	-	66,78	66,67	0,11	79,23	42,12	37,11	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,48
21.02.16	24,00	-	66,68	66,22	0,46	79,43	42,14	37,29	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,51
22.02.16	24,00	-	66,40	66,07	0,33	79,30	41,98	37,32	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,49
23.02.16	24,00	-	66,37	66,37	0,00	79,32	42,21	37,11	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
Среднее	24,00	-	65,82	65,76	0,06	80,85	42,40	38,45	7,00	5,00	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,53
Итого	744,00		2040,40	2038,57	1,83						78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,08	0,00	0,00	78,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
должность, фамилия _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.

ср 24,12 – 31,12 (8 дн)
2,14 x 8 дн = 17,12 гк

– 22,46
56,0
+ 17,12 (дн)
73,12