Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205557-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205557 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 239,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	135,56	135,56	0,00	92,92	45,28	47,64	7,00	5,00	6,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,47
25.01.16	24,00	-	139,99	139,99	0,00	90,57	45,73	44,84	7,00	5,00	6,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,29
26.01.16	24,00	-	141,48	141,48	0,00	88,91	45,78	43,13	7,00	5,00	6,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,11
27.01.16	24,00	-	144,14	143,82	0,32	88,58	46,85	41,73	7,00	5,00	6,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,04
28.01.16	24,00	-	143,78	143,78	0,00	84,94	46,31	38,63	7,00	5,00	5,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,56
29.01.16	24,00	-	148,97	148,97	0,00	83,93	46,41	37,52	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
30.01.16	24,00	-	147,74	147,74	0,00	83,07	46,44	36,63	7,00	5,00	5,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,42
31.01.16	24,00	-	146,27	146,27	0,00	80,12	45,55	34,57	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
01.02.16	24,00	-	139,94	139,94	0,00	79,06	44,22	34,84	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
02.02.16	24,00	-	142,10	142,10	0,00	79,52	44,56	34,96	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
03.02.16	24,00	-	147,07	147,07	0,00	80,42	45,58	34,84	7,00	5,00	5,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,13
04.02.16	24,00	-	148,69	148,69	0,00	79,49	45,15	34,34	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,11
05.02.16	24,00	-	144,88	144,88	0,00	79,56	44,82	34,74	7,00	5,00	5,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,04
06.02.16	24,00	-	143,38	143,38	0,00	79,35	43,86	35,49	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
07.02.16	24,00	-	146,87	146,87	0,00	79,48	44,62	34,86	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,12
08.02.16	24,00	-	148,91	148,91	0,00	79,50	45,13	34,37	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,12
09.02.16	24,00	-	149,93	149,93	0,00	79,42	45,47	33,95	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
10.02.16	24,00	-	146,20	146,20	0,00	78,74	45,04	33,70	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,93
11.02.16	24,00	-	149,15	149,15	0,00	78,32	45,24	33,08	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
12.02.16	24,00	-	148,66	148,66	0,00	77,47	44,76	32,71	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
13.02.16	24,00	-	149,22	149,22	0,00	77,57	44,89	32,68	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
14.02.16	24,00	-	149,49	149,49	0,00	77,76	44,87	32,89	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
15.02.16	24,00	-	147,62	147,62	0,00	78,49	44,82	33,67	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
16.02.16	24,00	-	143,84	143,84	0,00	78,79	44,28	34,51	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
17.02.16	24,00	-	142,16	142,16	0,00	78,90	43,76	35,14	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,00
18.02.16	24,00	-	145,29	145,29	0,00	79,06	44,23	34,83	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
19.02.16	24,00	-	146,63	146,63	0,00	79,19	44,60	34,59	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
20.02.16	24,00	-	149,30	149,30	0,00	79,37	44,90	34,47	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,15
21.02.16	24,00	-	148,34	148,34	0,00	79,51	44,86	34,65	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,15
22.02.16	24,00	-	147,87	147,87	0,00	79,39	44,78	34,61	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,12
23.02.16	24,00	-	146,97	146,97	0,00	79,49	44,88	34,61	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
Среднее	24,00	-	145,82	145,81	0,01	81,00	45,09	35,91	7,00	5,00	5,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23
Итого	744,00		4520,44	4520,12	0,32						162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	162,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	25082,62	25101,04	0,00	-	0,00	-	829,42	-	-
	24.02.16 02:00	29603,83	29621,93	0,00	-	0,00	-	991,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.