Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208193-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208193 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 239,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	90,12	90,12	0,00	93,00	46,22	46,78	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
25.01.16	24,00	-	93,07	93,07	0,00	90,64	46,45	44,19	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
26.01.16	24,00	-	94,06	94,06	0,00	88,96	46,49	42,47	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
27.01.16	24,00	-	95,72	95,72	0,00	88,63	47,70	40,93	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
28.01.16	24,00	-	95,55	95,55	0,00	84,96	47,26	37,70	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
29.01.16	24,00	-	98,63	98,63	0,00	83,97	47,62	36,35	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
30.01.16	24,00	-	98,11	98,11	0,00	83,08	47,67	35,41	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
31.01.16	23,00	-	93,21	93,21	0,00	80,11	46,80	33,31	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
01.02.16	24,00	-	93,33	93,33	0,00	79,06	45,56	33,50	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
02.02.16	24,00	-	94,59	94,59	0,00	79,52	45,81	33,71	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
03.02.16	24,00	-	97,70	97,70	0,00	80,41	47,02	33,39	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
04.02.16	24,00	-	98,60	98,60	0,00	79,47	46,55	32,92	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
05.02.16	24,00	-	96,35	96,35	0,00	79,54	46,20	33,34	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
06.02.16	24,00	-	95,31	95,31	0,00	79,33	45,22	34,11	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
07.02.16	24,00	-	97,46	97,46	0,00	79,45	45,90	33,55	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
08.02.16	24,00	-	98,74	98,74	0,00	79,48	46,43	33,05	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
09.02.16	24,00	-	99,47	99,47	0,00	79,41	46,73	32,68	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
10.02.16	24,00	-	97,23	97,23	0,00	78,75	46,43	32,32	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
11.02.16	24,00	-	98,96	98,78	0,18	78,32	46,58	31,74	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,15
12.02.16	24,00	-	98,60	98,60	0,00	77,48	46,05	31,43	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
13.02.16	24,00	-	98,85	98,85	0,00	77,57	46,21	31,36	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
14.02.16	24,00	-	99,09	99,09	0,00	77,76	46,20	31,56	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
15.02.16	24,00	-	97,78	97,78	0,00	78,52	46,33	32,19	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
16.02.16	24,00	-	95,26	95,26	0,00	78,87	45,86	33,01	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
17.02.16	24,00	-	94,28	94,28	0,00	78,87	45,41	33,46	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
18.02.16	24,00	-	96,43	96,43	0,00	79,02	45,68	33,34	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
19.02.16	24,00	-	97,37	97,37	0,00	79,16	45,91	33,25	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
20.02.16	24,00	-	98,92	98,92	0,00	79,35	46,15	33,20	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
21.02.16	24,00	-	98,34	98,34	0,00	79,54	46,14	33,40	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
22.02.16	24,00	-	98,14	98,14	0,00	79,39	45,98	33,41	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
23.02.16	24,00	-	97,64	97,64	0,00	79,51	46,12	33,39	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
Среднее	23,97	-	96,67	96,67	0,01	81,00	46,34	34,66	7,00	5,00	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,35
Итого	743,00		2996,91	2996,73	0,18						103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	103,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	25762,60	25737,95	0,00	-	0,00	-	611,09	-	-
	24.02.16 02:00	28760,00	28735,17	0,00	-	0,00	-	714,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.