

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201505
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	84,22	8,61	212,640	-	-	51,10	7,38	211,130	-	33,12	1,510	0,00	0,00	0,00	7,126
24.01.16	24	-	86,05	8,59	213,580	-	-	52,50	7,32	212,220	-	33,55	1,360	0,00	0,00	0,00	7,247
25.01.16	24	-	80,88	8,57	215,600	-	-	50,87	7,26	214,320	-	30,01	1,280	0,00	0,00	0,00	6,540
26.01.16	24	-	77,09	8,48	216,270	-	-	49,65	7,17	212,100	-	27,44	4,170	0,00	0,00	0,00	6,144
27.01.16	24	-	59,37	4,86	23,150	-	-	33,33	4,84	22,470	-	26,04	0,680	0,00	0,00	0,00	0,628
28.01.16	24	-	54,84	7,76	150,770	-	-	38,22	6,83	146,770	-	16,62	4,000	0,00	0,00	0,00	2,657
29.01.16	24	-	59,20	8,54	222,000	-	-	41,38	7,13	216,000	-	17,82	6,000	0,00	0,00	0,00	4,199
30.01.16	24	-	58,38	8,68	226,610	-	-	41,29	7,22	221,720	-	17,09	4,890	0,00	0,00	0,00	4,072
31.01.16	24	-	57,45	8,68	226,680	-	-	41,05	7,23	222,930	-	16,40	3,750	0,00	0,00	0,00	3,870
01.02.16	24	-	61,34	8,68	226,020	-	-	42,89	7,24	222,990	-	18,45	3,030	0,00	0,00	0,00	4,298
02.02.16	24	-	63,94	8,75	229,670	-	-	44,28	7,25	226,740	-	19,66	2,930	0,00	0,00	0,00	4,645
03.02.16	24	-	60,94	8,77	237,260	-	-	43,36	7,16	234,870	-	17,58	2,390	0,00	0,00	0,00	4,274
04.02.16	24	-	60,09	8,78	238,290	-	-	42,54	7,15	235,780	-	17,55	2,510	0,00	0,00	0,00	4,288
05.02.16	24	-	60,50	8,77	238,250	-	-	42,79	7,14	235,710	-	17,71	2,540	0,00	0,00	0,00	4,328
06.02.16	24	-	62,00	8,79	237,370	-	-	43,05	7,20	234,890	-	18,95	2,480	0,00	0,00	0,00	4,605
07.02.16	24	-	61,18	8,78	236,540	-	-	42,72	7,19	234,080	-	18,46	2,460	0,00	0,00	0,00	4,472
08.02.16	24	-	59,22	8,77	238,380	-	-	41,92	7,13	235,870	-	17,30	2,510	0,00	0,00	0,00	4,230
09.02.16	24	-	56,33	8,76	238,430	-	-	40,43	7,13	235,910	-	15,90	2,520	0,00	0,00	0,00	3,894
10.02.16	24	-	56,21	8,76	238,420	-	-	40,36	7,12	235,890	-	15,85	2,530	0,00	0,00	0,00	3,883
11.02.16	24	-	56,70	8,76	238,480	-	-	40,81	7,12	235,990	-	15,89	2,490	0,00	0,00	0,00	3,891
12.02.16	24	-	57,62	8,79	237,030	-	-	41,10	7,18	234,490	-	16,52	2,540	0,00	0,00	0,00	4,019
13.02.16	24	-	60,46	8,79	235,130	-	-	42,71	7,21	232,510	-	17,75	2,620	0,00	0,00	0,00	4,289
14.02.16	24	-	59,85	8,78	237,220	-	-	42,53	7,17	234,580	-	17,32	2,640	0,00	0,00	0,00	4,222
15.02.16	24	-	61,23	8,78	236,660	-	-	43,16	7,18	233,990	-	18,07	2,670	0,00	0,00	0,00	4,394
16.02.16	24	-	61,93	8,77	238,160	-	-	43,50	7,15	235,280	-	18,43	2,880	0,00	0,00	0,00	4,517
17.02.16	24	-	65,96	8,77	238,120	-	-	45,38	7,15	235,420	-	20,58	2,700	0,00	0,00	0,00	5,024
18.02.16	24	-	67,31	8,77	237,230	-	-	46,19	7,17	234,640	-	21,12	2,590	0,00	0,00	0,00	5,131
19.02.16	24	-	62,31	8,64	237,970	-	-	43,85	6,98	235,160	-	18,46	2,810	0,00	0,00	0,00	4,517
20.02.16	24	-	62,26	8,74	240,670	-	-	43,58	7,07	238,220	-	18,68	2,450	0,00	0,00	0,00	4,603
21.02.16	24	-	65,72	8,77	237,350	-	-	45,26	7,15	235,080	-	20,46	2,270	0,00	0,00	0,00	4,961
22.02.16	24	-	64,49	8,78	236,830	-	-	44,76	7,17	234,580	-	19,73	2,250	0,00	0,00	0,00	4,772
Среднее	24,00	-	63,39	8,57	223,122	-	-	43,44	7,09	220,398	-	19,95	2,724	-	-	-	4,508
Итого	744,0	-			6916,780	0,000				6832,330	0,000		84,450	0,00	0,00	0,00	139,74

Ориентировочно до конца месяца(+) 1666,330 1648,380 17,950 33,53
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1791,026 1776,689 14,337 60,60
Итого за февраль 2016 : 6792,084 6704,021 88,063 112,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	57161,120	-	57776,740	-	0,000	0,000	1162,735	
23.02.16 04:00	64117,330	-	64648,130	-	0,000	0,000	1303,281	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

для учета по объему тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.02.2016