

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	80,63	10,20	75,760	-	-	46,64	5,60	75,740	-	33,99	0,020	0,00	0,00	0,00	2,579
24.01.16	24	-	82,52	10,20	75,690	-	-	47,74	5,60	75,680	-	34,78	0,010	0,00	0,00	0,00	2,642
25.01.16	24	-	81,89	10,20	75,810	-	-	47,87	5,60	75,810	-	34,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,586
26.01.16	24	-	78,46	10,20	74,300	-	-	46,42	5,60	74,300	-	32,04	0,000	0,00	0,00	0,00	2,386
27.01.16	24	-	68,94	10,20	71,610	-	-	42,56	5,60	71,610	-	26,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,894
28.01.16	24	-	62,57	10,20	71,580	-	-	39,98	5,60	71,580	-	22,59	0,000	0,00	0,00	0,00	1,618
29.01.16	24	-	59,46	10,20	71,960	-	-	38,67	5,60	71,960	-	20,79	0,000	0,00	0,00	0,00	1,500
30.01.16	24	-	59,03	10,20	72,340	-	-	38,59	5,60	72,340	-	20,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,484
31.01.16	24	-	61,96	10,20	72,390	-	-	40,07	5,60	72,390	-	21,89	0,000	0,00	0,00	0,00	1,589
01.02.16	24	-	63,74	10,20	72,520	-	-	40,99	5,60	72,520	-	22,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,653
02.02.16	24	-	63,94	10,20	72,380	-	-	40,94	5,60	72,380	-	23,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,668
03.02.16	24	-	63,26	10,20	72,770	-	-	40,92	5,60	72,770	-	22,34	0,000	0,00	0,00	0,00	1,632
04.02.16	24	-	62,19	10,20	74,450	-	-	40,42	5,60	74,420	-	21,77	0,030	0,00	0,00	0,00	1,627
05.02.16	24	-	62,52	10,20	75,250	-	-	40,77	5,60	75,240	-	21,75	0,010	0,00	0,00	0,00	1,642
06.02.16	24	-	58,93	10,20	75,300	-	-	38,48	5,60	75,290	-	20,45	0,010	0,00	0,00	0,00	1,544
07.02.16	24	-	62,05	10,20	75,380	-	-	40,24	5,60	75,370	-	21,81	0,010	0,00	0,00	0,00	1,648
08.02.16	24	-	57,64	10,20	75,290	-	-	38,34	5,60	75,290	-	19,30	0,000	0,00	0,00	0,00	1,457
09.02.16	24	-	56,27	10,20	75,050	-	-	37,75	5,60	75,050	-	18,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,396
10.02.16	24	-	53,99	10,20	70,750	-	-	37,42	5,60	71,560	-	16,57	-0,810	0,00	0,00	0,00	1,187
11.02.16	24	-	54,41	10,20	75,810	-	-	38,25	5,60	75,800	-	16,16	0,010	0,00	0,00	0,00	1,230
12.02.16	24	-	55,69	10,20	76,040	-	-	38,75	5,60	76,040	-	16,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,292
13.02.16	24	-	59,31	10,20	76,700	-	-	40,78	5,60	76,680	-	18,53	0,020	0,00	0,00	0,00	1,430
14.02.16	24	-	60,54	10,20	76,710	-	-	41,47	5,60	76,710	-	19,07	0,000	0,00	0,00	0,00	1,467
15.02.16	24	-	61,65	10,20	76,790	-	-	42,10	5,60	76,790	-	19,55	0,000	0,00	0,00	0,00	1,507
16.02.16	24	-	64,11	10,20	76,850	-	-	43,13	5,60	76,840	-	20,98	0,010	0,00	0,00	0,00	1,620
17.02.16	24	-	66,68	10,20	76,950	-	-	44,30	5,60	76,930	-	22,38	0,020	0,00	0,00	0,00	1,729
18.02.16	24	-	68,59	10,20	76,970	-	-	44,33	5,60	76,970	-	24,26	0,000	0,00	0,00	0,00	1,871
19.02.16	24	-	66,72	10,20	76,500	-	-	42,87	5,60	76,490	-	23,85	0,010	0,00	0,00	0,00	1,829
20.02.16	24	-	63,57	10,20	75,850	-	-	41,13	5,60	75,830	-	22,44	0,020	0,00	0,00	0,00	1,710
21.02.16	24	-	64,42	10,20	75,940	-	-	41,48	5,60	75,940	-	22,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,746
22.02.16	24	-	64,77	10,20	75,940	-	-	41,68	5,60	75,930	-	23,09	0,010	0,00	0,00	0,00	1,757
Среднее	24,00	-	64,21	10,20	74,762	-	-	41,45	5,60	74,782	-	22,75	-0,020	-	-	-	1,707
Итого	744,0				2317,630	0,000				2318,250	0,000		-0,620	0,00	0,00	0,00	52,92

Ориентировочно до конца месяца(+)

535,000

534,930

0,070

12,26

Корректировка за прошлый месяц (-)

665,846

665,713

0,133

24,00

Итого за февраль 2016 :

2186,784

2187,467

-0,683

41,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	8425,230	-	8424,960	-	0,000	0,000	184,684	
23.02.16 01:00	10746,000	-	10746,350	-	0,000	0,000	237,710	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.02.2016