

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 221774

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ-1 65

КТПТР-05

КРТ-9

Обратн.тр. ПРЭМ-1 40

КТПТР-05

КРТ-9

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	64,92	7,83	157,070	-	-	37,05	3,79	33,190	-	27,87	123,880	-	-	-	8,786
24.01.16	24	-	65,06	7,80	156,150	-	-	37,82	3,82	34,150	-	27,24	122,000	-	-	-	8,685
25.01.16	24	-	64,84	7,84	147,740	-	-	37,45	3,84	34,970	-	27,39	112,770	-	-	-	8,103
26.01.16	24	-	64,83	7,84	142,060	-	-	37,64	3,85	36,000	-	27,19	106,060	-	-	-	7,689
27.01.16	24	-	64,84	7,83	142,230	-	-	38,45	3,83	40,180	-	26,39	102,050	-	-	-	7,514
28.01.16	24	-	63,07	7,82	147,540	-	-	39,02	3,80	40,860	-	24,05	106,680	-	-	-	7,560
29.01.16	24	-	61,58	7,83	152,550	-	-	37,80	3,78	37,630	-	23,78	114,920	-	-	-	7,823
30.01.16	24	-	61,79	7,81	164,220	-	-	38,76	3,77	37,740	-	23,03	126,480	-	-	-	8,522
31.01.16	24	-	61,70	7,79	165,640	-	-	38,71	3,78	37,850	-	22,99	127,790	-	-	-	8,590
01.02.16	24	-	61,35	7,81	145,080	-	-	37,29	3,79	35,270	-	24,06	109,810	-	-	-	7,444
02.02.16	24	-	61,54	8,03	145,720	-	-	37,00	3,79	34,960	-	24,54	110,760	-	-	-	7,534
03.02.16	24	-	61,60	8,00	150,110	-	-	38,35	3,79	37,480	-	23,25	112,630	-	-	-	7,667
04.02.16	24	-	61,56	8,01	149,820	-	-	37,36	3,77	36,950	-	24,20	112,870	-	-	-	7,698
05.02.16	24	-	61,63	8,04	146,680	-	-	37,30	3,78	36,670	-	24,33	110,010	-	-	-	7,530
06.02.16	24	-	61,82	8,02	159,040	-	-	37,42	3,74	35,230	-	24,40	123,810	-	-	-	8,360
07.02.16	24	-	62,05	7,97	167,780	-	-	38,01	3,75	36,850	-	24,04	130,930	-	-	-	8,846
08.02.16	24	-	61,83	8,02	153,220	-	-	38,06	3,75	38,150	-	23,77	115,070	-	-	-	7,872
09.02.16	24	-	61,63	7,92	151,360	-	-	37,33	3,75	37,840	-	24,30	113,520	-	-	-	7,769
10.02.16	24	-	63,44	7,81	148,570	-	-	37,28	3,74	36,240	-	26,16	112,330	-	-	-	7,917
11.02.16	24	-	66,43	7,87	141,150	-	-	37,70	3,76	36,160	-	28,73	104,990	-	-	-	7,839
12.02.16	24	-	65,58	7,87	144,330	-	-	37,32	3,75	33,780	-	28,26	110,550	-	-	-	8,034
13.02.16	24	-	65,96	7,83	154,300	-	-	37,80	3,78	31,890	-	28,16	122,410	-	-	-	8,783
14.02.16	24	-	67,22	7,81	157,720	-	-	38,76	3,79	32,460	-	28,46	125,260	-	-	-	9,140
15.02.16	24	-	68,00	7,84	140,850	-	-	37,72	3,80	32,530	-	30,28	108,320	-	-	-	8,167
16.02.16	24	-	66,47	7,84	139,080	-	-	37,53	3,81	33,400	-	28,94	105,680	-	-	-	7,819
17.02.16	24	-	64,15	7,84	145,550	-	-	36,77	3,81	33,810	-	27,38	111,740	-	-	-	7,933
18.02.16	24	-	64,20	7,83	148,900	-	-	37,78	3,82	34,170	-	26,42	114,730	-	-	-	8,103
19.02.16	24	-	64,24	7,83	145,970	-	-	37,97	3,83	36,770	-	26,27	109,200	-	-	-	7,818
20.02.16	24	-	64,19	7,83	149,270	-	-	38,13	3,81	35,990	-	26,06	113,280	-	-	-	8,043
21.02.16	24	-	64,20	7,83	150,810	-	-	37,42	3,81	33,680	-	26,78	117,130	-	-	-	8,254
22.02.16	24	-	64,20	7,82	153,720	-	-	38,05	3,80	33,590	-	26,15	120,130	-	-	-	8,419
Среднее	24,00	-	63,74	7,87	150,459	-	-	37,78	3,79	35,692	-	25,96	114,767	-	-	-	8,073
Итого	744,0	-			4664,230	0,000				1106,440	0,000		3557,790	0,00	0,00	0,00	250,26

Ориентировочно до конца месяца(+)

1033,300

241,410

791,890

56,39

Корректировка за прошлый месяц (-)

1341,964

304,637

1037,327

74,25

Итого за февраль 2016 :

4355,566

1043,213

3312,353

232,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	94181,440	-	21369,120	-	-	-	5247,777	
23.02.16 01:00	98851,020	-	22477,050	-	-	-	5498,305	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}$ =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета °С

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал

Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 29.02.2016