

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = т/сут$ $G_{гвс ф.} = т/сут$ $Q_{от ф.} = ГКал/мес$ $Q_{от ср.ф.} = ГКал/сут$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	81,15	10,30	375,340	-	-	59,91	5,60	372,740	-	21,24	2,600	0,00	0,00	0,00	8,166
24.01.16	24	-	82,99	10,30	375,040	-	-	61,34	5,60	372,620	-	21,65	2,420	0,00	0,00	0,00	8,312
25.01.16	24	-	82,44	10,30	375,300	-	-	61,28	5,60	372,830	-	21,16	2,470	0,00	0,00	0,00	8,134
26.01.16	24	-	79,04	10,30	368,730	-	-	59,24	5,60	366,230	-	19,80	2,500	0,00	0,00	0,00	7,484
27.01.16	24	-	63,99	10,30	359,917	-	-	50,10	5,60	357,167	-	13,88	2,750	0,00	0,00	0,00	5,161
28.01.16	24	-	63,99	10,30	359,917	-	-	50,10	5,60	357,167	-	13,88	2,750	0,00	0,00	0,00	5,161
29.01.16	24	-	63,99	10,30	359,917	-	-	50,10	5,60	357,167	-	13,88	2,750	0,00	0,00	0,00	5,161
30.01.16	24	-	63,99	10,30	359,917	-	-	50,10	5,60	357,167	-	13,88	2,750	0,00	0,00	0,00	5,161
31.01.16	24	-	63,99	10,30	359,917	-	-	50,10	5,60	357,167	-	13,88	2,750	0,00	0,00	0,00	5,161
01.02.16	24	-	64,09	10,30	359,610	-	-	50,20	5,60	357,020	-	13,89	2,590	0,00	0,00	0,00	5,152
02.02.16	24	-	64,24	10,30	359,280	-	-	50,17	5,60	356,390	-	14,07	2,890	0,00	0,00	0,00	5,227
03.02.16	24	-	63,63	10,30	360,860	-	-	49,94	5,60	358,090	-	13,69	2,770	0,00	0,00	0,00	5,105
04.02.16	24	-	62,44	10,30	368,980	-	-	49,11	5,60	366,360	-	13,33	2,620	0,00	0,00	0,00	5,075
05.02.16	24	-	62,98	10,30	373,270	-	-	49,62	5,60	370,630	-	13,36	2,640	0,00	0,00	0,00	5,148
06.02.16	24	-	59,19	10,30	373,740	-	-	46,64	5,60	371,000	-	12,55	2,740	0,00	0,00	0,00	4,845
07.02.16	24	-	62,44	10,30	373,830	-	-	48,92	5,60	371,250	-	13,52	2,580	0,00	0,00	0,00	5,202
08.02.16	24	-	57,90	10,30	373,140	-	-	46,17	5,60	370,830	-	11,73	2,310	0,00	0,00	0,00	4,511
09.02.16	24	-	56,60	10,30	369,820	-	-	45,41	5,60	367,760	-	11,19	2,060	0,00	0,00	0,00	4,260
10.02.16	24	-	54,22	10,30	371,700	-	-	43,94	5,60	369,690	-	10,28	2,010	0,00	0,00	0,00	3,937
11.02.16	24	-	54,65	10,30	371,480	-	-	44,22	5,60	369,440	-	10,43	2,040	0,00	0,00	0,00	3,993
12.02.16	24	-	55,74	10,30	372,570	-	-	44,79	5,60	370,570	-	10,95	2,000	0,00	0,00	0,00	4,196
13.02.16	24	-	59,52	10,30	375,810	-	-	47,46	5,60	374,050	-	12,06	1,760	0,00	0,00	0,00	4,645
14.02.16	24	-	60,77	10,30	376,160	-	-	48,32	5,60	374,260	-	12,45	1,900	0,00	0,00	0,00	4,806
15.02.16	24	-	61,84	10,30	377,180	-	-	48,98	5,60	375,210	-	12,86	1,970	0,00	0,00	0,00	4,972
16.02.16	24	-	64,30	10,30	377,210	-	-	50,52	5,60	375,170	-	13,78	2,040	0,00	0,00	0,00	5,328
17.02.16	24	-	66,90	10,30	377,700	-	-	52,16	5,60	375,520	-	14,74	2,180	0,00	0,00	0,00	5,711
18.02.16	24	-	68,82	10,30	378,300	-	-	53,39	5,60	375,810	-	15,43	2,490	0,00	0,00	0,00	5,998
19.02.16	24	-	67,12	10,30	376,150	-	-	52,48	5,60	373,750	-	14,64	2,400	0,00	0,00	0,00	5,658
20.02.16	24	-	63,79	10,30	373,110	-	-	50,08	5,60	370,650	-	13,71	2,460	0,00	0,00	0,00	5,268
21.02.16	24	-	64,68	10,30	373,520	-	-	50,65	5,60	371,040	-	14,03	2,480	0,00	0,00	0,00	5,393
22.02.16	24	-	65,00	10,30	373,640	-	-	50,82	5,60	371,060	-	14,18	2,580	0,00	0,00	0,00	5,458
Среднее	24,00	-	64,72	10,30	370,357	-	-	50,53	5,60	367,929	-	14,20	2,427	-	-	-	5,413
Итого	744,0	-	-	-	11481,053	0,000	-	-	-	11405,803	0,000	-	75,250	0,00	0,00	0,00	167,79

Ориентировочно до конца месяца(+) 2629,630

2613,000

16,630

38,81

Корректировка за прошлый месяц (-) 3303,463

3280,693

22,770

74,95

Итого за февраль 2016 : 10807,220

10738,110

69,110

131,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	18386,150	-	18247,240	-	0,000	0,000	363,075	
23.02.16 01:00	29868,530	-	29655,470	-	0,000	0,000	530,082	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал
Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до вступления АКТА допуска УУ
 Дата: 29.02.2016