

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGгвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.01.16 | 24 | - | 80,82 | 10,30 | 145,950 | - | - | 50,26 | 5,60 | 141,390 | - | 30,56 | 4,560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,703 |
| 24.01.16 | 24 | - | 82,61 | 10,30 | 145,940 | - | - | 51,35 | 5,60 | 141,450 | - | 31,26 | 4,490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,806 |
| 25.01.16 | 24 | - | 82,12 | 10,30 | 146,130 | - | - | 51,50 | 5,60 | 140,180 | - | 30,62 | 5,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,796 |
| 26.01.16 | 24 | - | 78,77 | 10,30 | 143,590 | - | - | 50,18 | 5,60 | 136,430 | - | 28,59 | 7,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,476 |
| 27.01.16 | 24 | - | 69,57 | 10,30 | 138,110 | - | - | 46,00 | 5,60 | 130,480 | - | 23,57 | 7,630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,616 |
| 28.01.16 | 24 | - | 62,75 | 10,30 | 138,010 | - | - | 42,93 | 5,60 | 129,290 | - | 19,82 | 8,720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,120 |
| 29.01.16 | 24 | - | 59,71 | 10,30 | 138,650 | - | - | 41,35 | 5,60 | 130,110 | - | 18,36 | 8,540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,905 |
| 30.01.16 | 24 | - | 59,15 | 10,30 | 139,490 | - | - | 41,20 | 5,60 | 130,980 | - | 17,95 | 8,510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,865 |
| 31.01.16 | 24 | - | 61,91 | 10,30 | 139,510 | - | - | 42,49 | 5,60 | 131,610 | - | 19,42 | 7,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,053 |
| 01.02.16 | 24 | - | 63,89 | 10,30 | 139,490 | - | - | 42,98 | 5,60 | 135,300 | - | 20,91 | 4,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,105 |
| 02.02.16 | 24 | - | 64,02 | 10,30 | 139,190 | - | - | 42,60 | 5,60 | 137,900 | - | 21,42 | 1,290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,044 |
| 03.02.16 | 24 | - | 63,47 | 10,30 | 139,740 | - | - | 42,56 | 5,60 | 138,420 | - | 20,91 | 1,320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,985 |
| 04.02.16 | 24 | - | 62,25 | 10,30 | 143,050 | - | - | 41,86 | 5,60 | 141,580 | - | 20,39 | 1,470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,985 |
| 05.02.16 | 24 | - | 62,85 | 10,30 | 144,810 | - | - | 42,34 | 5,60 | 143,390 | - | 20,51 | 1,420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,043 |
| 06.02.16 | 24 | - | 59,00 | 10,30 | 144,980 | - | - | 39,87 | 5,60 | 143,500 | - | 19,13 | 1,480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,841 |
| 07.02.16 | 24 | - | 62,28 | 10,30 | 145,140 | - | - | 41,77 | 5,60 | 143,640 | - | 20,51 | 1,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,047 |
| 08.02.16 | 24 | - | 57,73 | 10,30 | 144,990 | - | - | 39,83 | 5,60 | 143,520 | - | 17,90 | 1,470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,663 |
| 09.02.16 | 24 | - | 56,50 | 10,30 | 144,660 | - | - | 39,24 | 5,60 | 143,270 | - | 17,26 | 1,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,558 |
| 10.02.16 | 24 | - | 54,08 | 10,30 | 146,590 | - | - | 38,28 | 5,60 | 145,110 | - | 15,80 | 1,480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,383 |
| 11.02.16 | 24 | - | 54,52 | 10,30 | 146,460 | - | - | 38,42 | 5,60 | 145,010 | - | 16,10 | 1,450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,423 |
| 12.02.16 | 24 | - | 55,52 | 10,30 | 146,940 | - | - | 38,62 | 5,60 | 145,310 | - | 16,90 | 1,630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,556 |
| 13.02.16 | 24 | - | 59,34 | 10,30 | 148,420 | - | - | 40,78 | 5,60 | 146,730 | - | 18,56 | 1,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,834 |
| 14.02.16 | 24 | - | 60,60 | 10,30 | 148,430 | - | - | 41,31 | 5,60 | 146,800 | - | 19,29 | 1,630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,937 |
| 15.02.16 | 24 | - | 61,64 | 10,30 | 148,780 | - | - | 41,85 | 5,60 | 147,180 | - | 19,79 | 1,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,022 |
| 16.02.16 | 24 | - | 64,07 | 10,30 | 148,850 | - | - | 42,86 | 5,60 | 146,800 | - | 21,21 | 2,050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,256 |
| 17.02.16 | 24 | - | 66,66 | 10,30 | 148,950 | - | - | 43,89 | 5,60 | 147,240 | - | 22,77 | 1,710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,476 |
| 18.02.16 | 24 | - | 68,57 | 10,30 | 148,950 | - | - | 44,83 | 5,60 | 147,260 | - | 23,74 | 1,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,621 |
| 19.02.16 | 24 | - | 66,97 | 10,30 | 147,970 | - | - | 44,44 | 5,60 | 146,380 | - | 22,53 | 1,590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,413 |
| 20.02.16 | 24 | - | 63,58 | 10,30 | 146,750 | - | - | 42,54 | 5,60 | 145,210 | - | 21,04 | 1,540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,159 |
| 21.02.16 | 24 | - | 64,48 | 10,30 | 146,830 | - | - | 42,83 | 5,60 | 145,360 | - | 21,65 | 1,470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,251 |
| 22.02.16 | 24 | - | 64,78 | 10,30 | 146,910 | - | - | 42,89 | 5,60 | 145,370 | - | 21,89 | 1,540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,291 |
| Среднее | 24,00 | - | 64,33 | 10,30 | 144,589 | - | - | 43,03 | 5,60 | 141,361 | - | 21,30 | 3,228 | - | - | - | 3,233 |
| Итого | 744,0 | | | | 4482,260 | 0,000 | | | | 4382,200 | 0,000 | | 100,060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,23 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

1035,210

1023,620

11,590

23,47

Корректировка за прошлый месяц (-)

1283,361

1256,143

27,219

42,43

Итого за февраль 2016 :

4234,109

4149,677

84,431

81,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|-------|---------|---------------|
| 23.01.16 00:00 | 16946,350 | - | 16757,210 | - | 0,000 | 0,000 | 360,303 | |
| 23.02.16 11:00 | 21496,030 | - | 21206,120 | - | 0,000 | 0,000 | 462,047 | |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____Главный инженер
 (по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

29.02.2016