

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = т/сут$ $G_{гвс.ф.} = т/сут$ $Q_{от.ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	80,62	10,30	182,120	-	-	52,88	5,60	182,120	-	27,74	0,000	0,00	0,00	0,00	5,072
24.01.16	24	-	82,41	10,30	181,930	-	-	53,85	5,60	181,930	-	28,56	0,000	0,00	0,00	0,00	5,213
25.01.16	24	-	81,94	10,30	181,890	-	-	53,97	5,60	181,890	-	27,97	0,000	0,00	0,00	0,00	5,105
26.01.16	24	-	78,59	10,30	178,620	-	-	52,41	5,60	178,500	-	26,18	0,120	0,00	0,00	0,00	4,697
27.01.16	24	-	69,41	10,30	171,800	-	-	47,98	5,60	171,800	-	21,43	0,000	0,00	0,00	0,00	3,690
28.01.16	24	-	62,59	10,30	171,790	-	-	44,70	5,60	171,790	-	17,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3,086
29.01.16	24	-	59,55	10,30	172,720	-	-	43,12	5,60	172,720	-	16,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,850
30.01.16	24	-	58,99	10,30	173,780	-	-	42,83	5,60	173,780	-	16,16	0,000	0,00	0,00	0,00	2,820
31.01.16	24	-	61,74	10,30	173,790	-	-	44,27	5,60	173,790	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	3,048
01.02.16	24	-	63,73	10,30	173,830	-	-	45,32	5,60	173,830	-	18,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,211
02.02.16	24	-	63,84	10,30	173,450	-	-	45,20	5,60	173,450	-	18,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,245
03.02.16	24	-	63,31	10,30	173,840	-	-	45,01	5,60	173,840	-	18,30	0,000	0,00	0,00	0,00	3,190
04.02.16	24	-	62,08	10,30	177,660	-	-	44,38	5,60	177,660	-	17,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,154
05.02.16	24	-	62,70	10,30	179,770	-	-	44,98	5,60	179,770	-	17,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,199
06.02.16	24	-	58,84	10,30	179,940	-	-	42,43	5,60	179,940	-	16,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,966
07.02.16	24	-	62,12	10,30	179,790	-	-	44,30	5,60	179,790	-	17,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,211
08.02.16	24	-	57,57	10,30	179,240	-	-	42,09	5,60	179,240	-	15,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,786
09.02.16	24	-	56,39	10,30	174,390	-	-	41,24	5,60	174,390	-	15,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,651
10.02.16	24	-	53,93	10,30	170,620	-	-	39,65	5,60	170,620	-	14,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,447
11.02.16	24	-	54,38	10,30	169,990	-	-	39,85	5,60	169,990	-	14,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,481
12.02.16	24	-	55,36	10,30	169,700	-	-	40,10	5,60	169,700	-	15,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,600
13.02.16	24	-	59,18	10,30	171,260	-	-	42,24	5,60	171,260	-	16,94	0,000	0,00	0,00	0,00	2,912
14.02.16	24	-	60,44	10,30	171,200	-	-	42,97	5,60	171,200	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	3,001
15.02.16	24	-	61,48	10,30	171,210	-	-	43,42	5,60	171,210	-	18,06	0,000	0,00	0,00	0,00	3,103
16.02.16	24	-	63,90	10,30	171,210	-	-	44,48	5,60	171,210	-	19,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,337
17.02.16	24	-	66,49	10,30	171,740	-	-	45,70	5,60	171,740	-	20,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,583
18.02.16	24	-	68,40	10,30	171,660	-	-	46,70	5,60	171,660	-	21,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,738
19.02.16	24	-	66,81	10,30	171,080	-	-	46,29	5,60	171,080	-	20,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,521
20.02.16	24	-	63,42	10,30	169,500	-	-	44,41	5,60	169,500	-	19,01	0,000	0,00	0,00	0,00	3,233
21.02.16	24	-	64,32	10,30	169,440	-	-	44,89	5,60	169,440	-	19,43	0,000	0,00	0,00	0,00	3,303
22.02.16	24	-	64,61	10,30	169,470	-	-	45,08	5,60	169,470	-	19,53	0,000	0,00	0,00	0,00	3,318
Среднее	24,00	-	64,17	10,30	174,143	-	-	45,06	5,60	174,139	-	19,11	0,004	-	-	-	3,347
Итого	744,0				5398,430	0,000				5398,310	0,000		0,120	0,00	0,00	0,00	103,77

Ориентировочно до конца месяца(+)

1194,100

1194,100

0,000

24,03

Корректировка за прошлый месяц (-)

1604,237

1604,237

0,000

46,82

Итого за февраль 2016 :

4988,293

4988,173

0,120

80,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	17913,020	-	17902,100	-	0,000	0,000	347,545	
23.02.16 01:00	23318,470	-	23307,430	-	0,000	0,000	451,453	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Инспекция по сбыту тепловой энергии
 филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»

Отдел расчетов и анализа

теплотребления

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО

по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата _____

29.02.2016