

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
GmaxТермопреобр.  
КТПТР-05  
КТПТР-05Тхв=0 С  
Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	80,36	10,30	233,830	-	-	49,67	5,60	233,830	-	30,69	0,000	0,00	0,00	0,00	7,195
24.01.16	24	-	82,21	10,30	234,270	-	-	50,89	5,60	234,270	-	31,32	0,000	0,00	0,00	0,00	7,356
25.01.16	24	-	81,65	10,30	235,120	-	-	51,19	5,60	235,120	-	30,46	0,000	0,00	0,00	0,00	7,184
26.01.16	24	-	78,28	10,30	230,920	-	-	49,84	5,60	230,920	-	28,44	0,000	0,00	0,00	0,00	6,586
27.01.16	24	-	69,01	10,30	222,720	-	-	45,59	5,60	222,720	-	23,42	0,000	0,00	0,00	0,00	5,228
28.01.16	24	-	62,40	10,30	222,780	-	-	42,66	5,60	222,780	-	19,74	0,000	0,00	0,00	0,00	4,408
29.01.16	24	-	59,35	10,30	224,070	-	-	41,22	5,60	224,070	-	18,13	0,000	0,00	0,00	0,00	4,077
30.01.16	24	-	58,85	10,30	225,230	-	-	41,01	5,60	225,230	-	17,84	0,000	0,00	0,00	0,00	4,031
31.01.16	24	-	61,66	10,30	224,890	-	-	42,44	5,60	224,890	-	19,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,331
01.02.16	24	-	63,55	10,30	225,000	-	-	43,28	5,60	225,000	-	20,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,575
02.02.16	24	-	63,70	10,30	224,750	-	-	43,27	5,60	224,750	-	20,43	0,000	0,00	0,00	0,00	4,607
03.02.16	24	-	63,10	10,30	227,570	-	-	43,22	5,60	227,570	-	19,88	0,000	0,00	0,00	0,00	4,539
04.02.16	24	-	61,95	10,30	232,780	-	-	42,58	5,60	232,780	-	19,37	0,000	0,00	0,00	0,00	4,524
05.02.16	24	-	62,45	10,30	233,890	-	-	42,91	5,60	233,890	-	19,54	0,000	0,00	0,00	0,00	4,586
06.02.16	24	-	58,73	10,30	234,070	-	-	40,49	5,60	234,070	-	18,24	0,000	0,00	0,00	0,00	4,284
07.02.16	24	-	61,92	10,30	233,100	-	-	42,19	5,60	233,100	-	19,73	0,000	0,00	0,00	0,00	4,611
08.02.16	24	-	57,45	10,30	232,290	-	-	40,15	5,60	232,290	-	17,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,031
09.02.16	24	-	56,15	10,30	233,910	-	-	39,70	5,60	233,910	-	16,45	0,000	0,00	0,00	0,00	3,861
10.02.16	24	-	53,82	10,30	237,220	-	-	38,74	5,60	237,220	-	15,08	0,000	0,00	0,00	0,00	3,589
11.02.16	24	-	54,23	10,30	237,290	-	-	38,95	5,60	237,290	-	15,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,642
12.02.16	24	-	55,33	10,30	237,860	-	-	39,30	5,60	237,860	-	16,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,825
13.02.16	24	-	59,05	10,30	239,430	-	-	41,35	5,60	239,430	-	17,70	0,000	0,00	0,00	0,00	4,252
14.02.16	24	-	60,29	10,30	238,730	-	-	41,97	5,60	238,730	-	18,32	0,000	0,00	0,00	0,00	4,389
15.02.16	24	-	61,36	10,30	239,680	-	-	42,47	5,60	239,680	-	18,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,542
16.02.16	24	-	63,79	10,30	239,270	-	-	43,49	5,60	239,270	-	20,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,872
17.02.16	24	-	66,35	10,30	239,140	-	-	44,56	5,60	239,140	-	21,79	0,000	0,00	0,00	0,00	5,228
18.02.16	24	-	68,24	10,30	239,810	-	-	45,45	5,60	239,810	-	22,79	0,000	0,00	0,00	0,00	5,477
19.02.16	24	-	66,53	10,30	238,970	-	-	44,98	5,60	238,970	-	21,55	0,000	0,00	0,00	0,00	5,165
20.02.16	24	-	63,27	10,30	236,430	-	-	43,21	5,60	236,430	-	20,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,755
21.02.16	24	-	64,14	10,30	237,410	-	-	43,70	5,60	237,410	-	20,44	0,000	0,00	0,00	0,00	4,865
22.02.16	24	-	64,47	10,30	237,220	-	-	43,86	5,60	237,220	-	20,61	0,000	0,00	0,00	0,00	4,903
Среднее	24,00	-	63,99	10,30	233,215	-	-	43,37	5,60	233,215	-	20,62	-	-	-	-	4,823
Итого	744,0				7229,650	0,000				7229,650	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	149,52

Ориентировочно до конца месяца(+)

1668,250

1668,250

0,000

35,27

Корректировка за прошлый месяц (-)

2077,457

2077,457

0,000

66,25

**Итого за февраль 2016 :**

6820,443

6820,443

0,000

118,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	25315,030	-	25314,130	-	0,000	0,000	523,349	
23.02.16 01:00	32544,680	-	32543,780	-	0,000	0,000	672,867	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**АО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 тепловых сетей  
**ОТЧЕТ ПРИ УТ УСЛОВНО**  
 по заявке до облучения АКТА допуска УУ

29.02.2016